

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.82	29.94	67.01	0.13	0.52	0.27	0.21	0.11	1.32	2.96	0.01	0.02	0.01	1133
01:00	4.96	34.55	63.19	0.12	0.54	0.27	0.22	0.11	1.54	2.81	0.01	0.02	0.01	1119
01:30	6.15	57.68	68.32	0.13	0.55	0.27	0.27	0.07	2.53	2.99	0.01	0.02	0.01	1111
02:00	4.55	50.85	63.19	0.13	0.54	0.27	0.20	0.09	2.24	2.78	0.01	0.02	0.01	1114
02:30	4.18	28.68	71.18	0.13	0.55	0.27	0.18	0.07	1.26	3.13	0.01	0.02	0.01	1119
03:00	3.37	26.81	66.10	0.13	0.55	0.27	0.15	0.09	1.18	2.92	0.01	0.02	0.01	1117
03:30	3.52	33.55	67.17	0.13	0.58	0.27	0.16	0.07	1.48	2.96	0.01	0.03	0.01	1114
04:00	3.59	24.54	63.90	0.12	0.53	0.27	0.16	0.07	1.08	2.82	0.01	0.02	0.01	1113
04:30	4.24	48.65	68.73	0.13	0.56	0.26	0.19	0.06	2.15	3.03	0.01	0.02	0.01	1113
05:00	3.04	10.48	66.06	0.13	0.47	0.23	0.14	0.08	0.47	2.96	0.01	0.02	0.01	1123
05:30	2.98	19.26	69.07	0.15	0.35	0.21	0.13	0.06	0.85	3.06	0.01	0.02	0.01	1114
06:00	3.38	17.18	59.61	0.17	0.34	0.22	0.15	0.08	0.74	2.58	0.01	0.01	0.01	1112
06:30	4.45	43.61	70.82	0.15	0.33	0.23	0.20	0.05	1.94	3.15	0.01	0.01	0.01	1116
07:00	4.20	30.21	68.73	0.13	0.50	0.30	0.19	0.06	1.35	3.07	0.01	0.02	0.01	1130
07:30	4.39	25.48	67.09	0.13	0.55	0.27	0.19	0.06	1.11	2.92	0.01	0.02	0.01	1116
08:00	4.86	21.11	67.33	0.13	0.53	0.29	0.21	0.07	0.91	2.92	0.01	0.02	0.01	1112
08:30	7.04	26.58	63.62	0.13	0.55	0.35	0.31	0.06	1.18	2.82	0.01	0.02	0.02	1120
09:00	8.93	24.85	69.90	0.14	0.56	0.28	0.39	0.07	1.08	3.04	0.01	0.02	0.01	1124
09:30	8.42	25.04	68.39	0.14	0.53	0.33	0.37	0.08	1.10	3.02	0.01	0.02	0.01	1124
10:00	8.00	22.13	67.59	0.14	0.53	0.36	0.35	0.08	0.96	2.95	0.01	0.02	0.02	1119
10:30	8.72	24.19	66.06	0.13	0.56	0.36	0.39	0.09	1.08	2.94	0.01	0.02	0.02	1118
11:00	6.94	12.85	66.01	0.14	0.54	0.32	0.30	0.09	0.55	2.85	0.01	0.02	0.01	1112
11:30	8.06	29.81	65.07	0.16	0.58	0.29	0.33	0.08	1.22	2.65	0.01	0.02	0.01	1104
12:00	7.98	22.17	67.21	0.16	0.55	0.28	0.32	0.07	0.88	2.68	0.01	0.02	0.01	1080
12:30	9.27	17.27	66.06	0.15	0.55	0.28	0.38	0.09	0.71	2.72	0.01	0.02	0.01	1112
13:00	6.69	29.43	67.19	0.15	0.60	0.27	0.27	0.07	1.21	2.75	0.01	0.02	0.01	1098
13:30	7.38	28.71	68.03	0.14	0.56	0.27	0.31	0.06	1.20	2.86	0.01	0.02	0.01	1105
14:00	6.75	12.13	65.32	0.16	0.46	0.28	0.27	0.08	0.49	2.63	0.01	0.02	0.01	1114
14:30	8.94	24.40	68.03	0.15	0.52	0.27	0.37	0.05	1.01	2.82	0.01	0.02	0.01	1120
15:00	7.86	18.97	69.12	0.15	0.54	0.27	0.33	0.04	0.79	2.87	0.01	0.02	0.01	1125
15:30	7.82	14.89	64.37	0.13	0.53	0.26	0.33	0.06	0.64	2.76	0.01	0.02	0.01	1134
16:00	8.61	15.83	71.12	0.13	0.54	0.27	0.36	0.08	0.67	3.02	0.01	0.02	0.01	1141
16:30	8.82	15.40	61.67	0.16	0.49	0.27	0.35	0.07	0.62	2.48	0.01	0.02	0.01	1123
17:00	8.15	11.98	69.58	0.14	0.46	0.23	0.34	0.06	0.49	2.87	0.01	0.02	0.01	1137
17:30	8.21	13.97	67.32	0.16	0.41	0.18	0.34	0.07	0.58	2.81	0.01	0.02	0.01	1129
18:00	8.08	10.69	66.26	0.15	0.42	0.18	0.34	0.10	0.45	2.80	0.01	0.02	0.01	1129
18:30	7.16	8.48	68.60	0.15	0.42	0.19	0.31	0.12	0.37	2.99	0.01	0.02	0.01	1147
19:00	8.07	14.03	66.53	0.14	0.48	0.25	0.35	0.10	0.62	2.93	0.01	0.02	0.01	1152
19:30	9.01	10.17	65.54	0.13	0.51	0.27	0.39	0.10	0.44	2.86	0.01	0.02	0.01	1133
20:00	7.68	11.80	64.76	0.14	0.58	0.27	0.32	0.12	0.50	2.72	0.01	0.02	0.01	1128
20:30	8.08	9.53	67.12	0.16	0.57	0.28	0.33	0.10	0.39	2.73	0.01	0.02	0.01	1121
21:00	8.69	8.28	66.75	0.15	0.54	0.29	0.36	0.09	0.34	2.77	0.01	0.02	0.01	1125
21:30	8.15	9.95	66.09	0.15	0.53	0.29	0.35	0.09	0.42	2.80	0.01	0.02	0.01	1126
22:00	9.45	16.58	64.41	0.17	0.51	0.31	0.39	0.14	0.69	2.68	0.01	0.02	0.01	1106
22:30	9.39	15.85	72.54	0.15	0.57	0.28	0.40	0.07	0.67	3.07	0.01	0.02	0.01	1119
23:00	8.11	9.91	68.68	0.14	0.48	0.27	0.35	0.09	0.43	2.95	0.01	0.02	0.01	1130
23:30	9.82	11.06	65.18	0.14	0.53	0.28	0.42	0.08	0.48	2.82	0.01	0.02	0.01	1129
00:00	8.57	11.47	66.71	0.14	0.51	0.27	0.37	0.08	0.49	2.87	0.01	0.02	0.01	1130
min	2,98	8,28	59,61	0,12	0,33	0,18	0,13	0,04	0,34	2,48	0,01	0,01	0,01	1080
max	9,82	57,68	72,54	0,17	0,60	0,36	0,42	0,14	2,53	3,15	0,01	0,03	0,02	1152
moyenne	6,86	21,69	66,84	0,14	0,51	0,27								1120
Total							14,05	11,55	44,92	137,59	0,29	1,06	0,56	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.