

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.60	10.77	66.78	0.14	0.52	0.27	0.36	0.07	0.45	2.80	0.01	0.02	0.01	1098
01:00	6.39	7.48	65.77	0.15	0.54	0.27	0.27	0.10	0.31	2.76	0.01	0.02	0.01	1110
01:30	7.97	12.29	69.99	0.13	0.54	0.27	0.34	0.09	0.53	3.03	0.01	0.02	0.01	1111
02:00	9.02	11.61	65.49	0.15	0.53	0.29	0.38	0.08	0.49	2.76	0.01	0.02	0.01	1109
02:30	7.88	12.80	67.27	0.12	0.52	0.32	0.35	0.07	0.56	2.95	0.01	0.02	0.01	1112
03:00	7.82	10.93	64.38	0.14	0.53	0.31	0.33	0.06	0.46	2.73	0.01	0.02	0.01	1106
03:30	7.51	7.81	69.97	0.14	0.57	0.29	0.31	0.08	0.33	2.92	0.01	0.02	0.01	1109
04:00	8.49	8.34	67.50	0.14	0.49	0.28	0.36	0.08	0.35	2.85	0.01	0.02	0.01	1111
04:30	8.45	10.67	64.43	0.12	0.50	0.27	0.38	0.06	0.47	2.86	0.01	0.02	0.01	1126
05:00	7.14	11.77	69.11	3.66	0.50	0.28	0.30	0.10	0.50	2.95	0.16	0.02	0.01	1115
05:30	7.94	9.18	70.02	0.20	0.38	0.27	0.34	0.06	0.39	2.99	0.01	0.02	0.01	1096
06:00	8.58	9.82	62.81	0.20	0.38	0.27	0.36	0.07	0.41	2.65	0.01	0.02	0.01	1113
06:30	8.01	10.10	67.05	0.18	0.39	0.27	0.34	0.09	0.42	2.81	0.01	0.02	0.01	1079
07:00	7.26	10.86	68.83	0.18	0.48	0.28	0.31	0.06	0.46	2.90	0.01	0.02	0.01	1092
07:30	8.58	12.50	66.15	0.16	0.55	0.28	0.36	0.05	0.53	2.80	0.01	0.02	0.01	1096
08:00	8.42	8.92	65.17	0.17	0.48	0.27	0.36	0.06	0.38	2.75	0.01	0.02	0.01	1099
08:30	7.49	5.97	68.48	0.17	0.35	0.26	0.31	0.05	0.25	2.88	0.01	0.01	0.01	1097
09:00	7.72	6.85	64.64	0.16	0.35	0.26	0.33	0.06	0.29	2.74	0.01	0.02	0.01	1107
09:30	8.06	7.55	68.67	0.17	0.32	0.26	0.35	0.05	0.32	2.96	0.01	0.01	0.01	1106
10:00	8.32	7.58	61.16	0.15	0.37	0.26	0.36	0.07	0.33	2.67	0.01	0.02	0.01	1104
10:30	8.74	10.26	70.73	0.15	0.35	0.25	0.38	0.05	0.45	3.11	0.01	0.02	0.01	1110
11:00	5.50	3.06	68.91	0.14	0.37	0.26	0.24	0.06	0.13	2.98	0.01	0.02	0.01	1123
11:30	8.98	8.71	66.05	0.14	0.35	0.25	0.40	0.07	0.38	2.92	0.01	0.02	0.01	1119
12:00	10.18	6.16	59.47	0.16	0.35	0.26	0.44	0.07	0.26	2.54	0.01	0.01	0.01	1067
12:30	7.24	4.09	69.53	0.16	0.40	0.26	0.31	0.08	0.17	2.96	0.01	0.02	0.01	1083
13:00	5.32	3.46	65.69	0.14	0.36	0.25	0.24	0.05	0.15	2.90	0.01	0.02	0.01	1115
13:30	8.46	10.42	65.83	0.13	0.34	0.25	0.38	0.07	0.46	2.93	0.01	0.02	0.01	1144
14:00	8.08	8.20	65.27	0.15	0.39	0.25	0.36	0.11	0.37	2.91	0.01	0.02	0.01	1130
14:30	9.09	9.17	65.97	0.15	0.32	0.26	0.39	0.09	0.40	2.85	0.01	0.01	0.01	1089
15:00	6.69	7.67	65.22	0.14	0.30	0.25	0.29	0.06	0.34	2.86	0.01	0.01	0.01	1110
15:30	8.34	40.51	67.05	0.15	0.33	0.25	0.37	0.08	1.79	2.97	0.01	0.01	0.01	1122
16:00	4.42	35.21	67.12	0.15	0.39	0.26	0.19	0.08	1.53	2.91	0.01	0.02	0.01	1091
16:30	3.84	20.02	64.02	0.15	0.37	0.25	0.17	0.08	0.88	2.83	0.01	0.02	0.01	1126
17:00	4.52	31.17	70.05	0.15	0.37	0.25	0.20	0.08	1.38	3.10	0.01	0.02	0.01	1116
17:30	4.98	40.43	67.17	0.15	0.34	0.25	0.22	0.08	1.79	2.98	0.01	0.02	0.01	1103
18:00	6.06	39.55	59.18	0.14	0.35	0.25	0.27	0.09	1.78	2.66	0.01	0.02	0.01	1106
18:30	8.00	25.14	72.12	0.15	0.36	0.25	0.35	0.14	1.11	3.19	0.01	0.02	0.01	1099
19:00	8.19	24.35	69.25	0.16	0.52	0.27	0.35	0.19	1.04	2.96	0.01	0.02	0.01	1092
19:30	9.47	23.54	67.65	0.16	0.63	0.27	0.40	0.19	1.00	2.86	0.01	0.03	0.01	1098
20:00	8.06	23.40	65.02	0.16	0.57	0.27	0.34	0.16	0.99	2.76	0.01	0.02	0.01	1100
20:30	7.59	23.31	66.67	0.15	0.59	0.26	0.32	0.11	0.99	2.83	0.01	0.03	0.01	1101
21:00	7.30	29.08	69.55	0.15	0.58	0.26	0.31	0.14	1.23	2.94	0.01	0.02	0.01	1115
21:30	7.45	40.70	61.09	0.16	0.49	0.26	0.31	0.13	1.71	2.56	0.01	0.02	0.01	1117
22:00	8.96	27.64	66.48	0.15	0.48	0.28	0.37	0.08	1.14	2.75	0.01	0.02	0.01	1139
22:30	9.80	56.10	71.74	0.15	0.50	0.26	0.42	0.06	2.38	3.04	0.01	0.02	0.01	1140
23:00	4.26	23.19	77.82	0.14	0.46	0.29	0.18	0.08	0.98	3.28	0.01	0.02	0.01	1143
23:30	3.30	31.04	61.67	0.15	0.45	0.37	0.14	0.09	1.31	2.60	0.01	0.02	0.02	1161
00:00	4.56	32.54	72.45	0.17	0.43	0.37	0.19	0.08	1.38	3.07	0.01	0.02	0.02	1136
min	3,30	3,06	59,18	0,12	0,30	0,25	0,14	0,05	0,13	2,54	0,01	0,01	0,01	1067
max	10,18	56,10	77,82	3,66	0,63	0,37	0,44	0,19	2,38	3,28	0,16	0,03	0,02	1161
moyenne	7,44	17,33	66,93	0,23	0,44	0,27								1110
Total							15,33	13,40	35,78	138,00	0,46	0,90	0,56	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,51			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.