

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.28	38.14	69.22	0.17	0.45	0.28	0.18	0.08	1.63	2.95	0.01	0.02	0.01	1125
01:00	5.22	33.51	64.65	0.18	0.50	0.30	0.22	0.10	1.41	2.72	0.01	0.02	0.01	1102
01:30	8.20	108.52	79.07	0.20	0.53	0.30	0.34	0.08	4.51	3.29	0.01	0.02	0.01	1088
02:00	3.59	19.66	76.14	0.18	0.49	0.26	0.15	0.10	0.84	3.24	0.01	0.02	0.01	1081
02:30	2.20	4.34	60.10	0.17	0.47	0.26	0.09	0.08	0.19	2.56	0.01	0.02	0.01	1122
03:00	2.44	30.72	53.84	0.18	0.50	0.26	0.10	0.04	1.29	2.26	0.01	0.02	0.01	1105
03:30	3.42	36.13	61.76	0.18	0.49	0.26	0.14	0.04	1.49	2.55	0.01	0.02	0.01	1117
04:00	3.85	34.80	57.76	0.17	0.46	0.25	0.16	0.05	1.44	2.39	0.01	0.02	0.01	1110
04:30	3.61	32.48	70.37	0.17	0.45	0.26	0.15	0.06	1.35	2.92	0.01	0.02	0.01	1137
05:00	2.98	28.93	53.11	0.17	0.40	0.23	0.13	0.07	1.22	2.25	0.01	0.02	0.01	1131
05:30	3.43	18.80	66.52	0.18	0.40	0.22	0.15	0.05	0.80	2.84	0.01	0.02	0.01	1144
06:00	3.97	33.28	61.86	0.17	0.43	0.22	0.18	0.05	1.48	2.75	0.01	0.02	0.01	1137
06:30	3.99	29.36	68.27	0.17	0.41	0.24	0.18	0.05	1.29	3.01	0.01	0.02	0.01	1123
07:00	4.32	29.24	69.43	0.18	0.46	0.26	0.19	0.08	1.25	2.98	0.01	0.02	0.01	1125
07:30	5.17	28.38	64.77	0.18	0.45	0.26	0.22	0.06	1.22	2.79	0.01	0.02	0.01	1122
08:00	6.56	20.51	68.59	0.18	0.42	0.27	0.28	0.07	0.88	2.95	0.01	0.02	0.01	1132
08:30	8.62	31.68	69.95	0.17	0.43	0.26	0.38	0.05	1.41	3.11	0.01	0.02	0.01	1134
09:00	8.54	23.79	66.75	0.18	0.45	0.27	0.37	0.12	1.03	2.90	0.01	0.02	0.01	1114
09:30	8.70	21.78	67.44	0.20	0.49	0.27	0.37	0.15	0.93	2.88	0.01	0.02	0.01	1102
10:00	7.82	24.15	68.77	0.19	0.43	0.27	0.34	0.17	1.04	2.96	0.01	0.02	0.01	1107
10:30	9.10	16.02	69.11	0.17	0.41	0.27	0.39	0.08	0.69	3.00	0.01	0.02	0.01	1118
11:00	7.12	13.58	61.50	0.15	0.44	0.26	0.31	0.08	0.59	2.69	0.01	0.02	0.01	1137
11:30	7.67	7.12	66.14	0.16	0.45	0.28	0.32	0.11	0.30	2.80	0.01	0.02	0.01	1135
12:00	8.30	8.54	69.31	0.18	0.45	0.29	0.34	0.12	0.35	2.85	0.01	0.02	0.01	1130
12:30	7.52	8.69	66.24	0.16	0.46	0.28	0.32	0.09	0.37	2.84	0.01	0.02	0.01	1104
13:00	9.28	9.33	69.84	0.15	0.42	0.28	0.40	0.10	0.40	2.99	0.01	0.02	0.01	1119
13:30	10.75	13.45	62.47	0.16	0.50	0.30	0.45	0.07	0.56	2.62	0.01	0.02	0.01	1095
14:00	6.14	7.44	72.40	0.18	0.47	0.30	0.26	0.09	0.31	3.02	0.01	0.02	0.01	1101
14:30	5.69	13.58	66.37	0.16	0.49	0.27	0.24	0.08	0.58	2.82	0.01	0.02	0.01	1107
15:00	9.57	17.16	64.34	0.16	0.52	0.27	0.41	0.08	0.73	2.75	0.01	0.02	0.01	1104
15:30	13.56	22.04	65.93	0.15	0.40	0.25	0.58	0.05	0.94	2.82	0.01	0.02	0.01	1108
16:00	8.50	8.43	62.23	0.15	0.34	0.24	0.37	0.10	0.37	2.72	0.01	0.01	0.01	1110
16:30	6.67	2.72	66.38	0.15	0.31	0.25	0.29	0.08	0.12	2.91	0.01	0.01	0.01	1119
17:00	7.50	2.30	73.15	0.14	0.39	0.25	0.33	0.20	0.10	3.26	0.01	0.02	0.01	1143
17:30	9.00	3.87	63.92	0.16	0.38	0.25	0.40	0.22	0.17	2.81	0.01	0.02	0.01	1115
18:00	10.07	9.58	66.01	0.15	0.30	0.24	0.44	0.19	0.42	2.91	0.01	0.01	0.01	1114
18:30	6.42	7.15	62.12	0.15	0.40	0.24	0.28	0.14	0.31	2.70	0.01	0.02	0.01	1111
19:00	7.29	10.16	72.74	0.14	0.49	0.28	0.32	0.14	0.44	3.15	0.01	0.02	0.01	1125
19:30	8.11	8.77	64.82	0.13	0.57	0.31	0.35	0.13	0.37	2.76	0.01	0.02	0.01	1126
20:00	9.27	9.80	67.58	0.15	0.53	0.31	0.40	0.09	0.42	2.88	0.01	0.02	0.01	1122
20:30	8.51	10.15	61.59	0.13	0.53	0.26	0.37	0.07	0.44	2.64	0.01	0.02	0.01	1105
21:00	6.30	9.54	66.61	0.14	0.54	0.26	0.27	0.05	0.41	2.84	0.01	0.02	0.01	1118
21:30	3.82	8.58	65.73	0.13	0.52	0.26	0.16	0.05	0.36	2.76	0.01	0.02	0.01	1119
22:00	8.18	21.19	70.55	0.15	0.45	0.26	0.35	0.06	0.91	3.03	0.01	0.02	0.01	1141
22:30	7.73	15.57	69.35	0.13	0.51	0.26	0.34	0.06	0.68	3.02	0.01	0.02	0.01	1144
23:00	8.53	29.71	62.93	0.15	0.52	0.26	0.37	0.06	1.28	2.71	0.01	0.02	0.01	1132
23:30	7.08	32.59	63.76	0.14	0.57	0.26	0.31	0.06	1.40	2.75	0.01	0.02	0.01	1126
00:00	8.88	40.32	69.42	0.16	0.55	0.26	0.39	0.05	1.75	3.02	0.01	0.02	0.01	1128
min	2,20	2,30	53,11	0,13	0,30	0,22	0,09	0,04	0,10	2,25	0,01	0,01	0,01	1081
max	13,56	108,52	79,07	0,20	0,57	0,31	0,58	0,22	4,51	3,29	0,01	0,02	0,01	1144
moyenne	6,82	20,74	66,27	0,16	0,46	0,26								1119
Total							14,06	12,52	42,50	136,36	0,33	0,94	0,54	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,09			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.