

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.94	29.26	66.18	0.15	0.57	0.26	0.39	0.06	1.26	2.86	0.01	0.02	0.01	1117
01:00	7.79	21.94	70.37	0.16	0.58	0.26	0.33	0.08	0.93	2.99	0.01	0.02	0.01	1121
01:30	8.00	21.66	69.75	0.15	0.54	0.26	0.34	0.06	0.91	2.94	0.01	0.02	0.01	1126
02:00	8.12	27.74	62.35	0.15	0.54	0.27	0.35	0.07	1.20	2.71	0.01	0.02	0.01	1139
02:30	7.73	20.55	70.34	0.14	0.55	0.30	0.34	0.05	0.89	3.06	0.01	0.02	0.01	1141
03:00	6.64	14.91	68.06	0.14	0.54	0.27	0.29	0.10	0.66	3.01	0.01	0.02	0.01	1153
03:30	8.60	13.03	63.02	0.13	0.51	0.27	0.38	0.14	0.57	2.77	0.01	0.02	0.01	1148
04:00	9.23	15.99	69.18	0.14	0.51	0.27	0.41	0.13	0.71	3.09	0.01	0.02	0.01	1137
04:30	8.18	12.26	67.08	0.13	0.54	0.33	0.37	0.11	0.56	3.04	0.01	0.02	0.01	1135
05:00	7.87	9.82	67.52	0.15	0.43	0.27	0.35	0.10	0.44	3.01	0.01	0.02	0.01	1124
05:30	8.22	11.23	64.24	0.14	0.33	0.25	0.37	0.10	0.50	2.87	0.01	0.01	0.01	1117
06:00	8.05	9.14	65.43	0.14	0.42	0.25	0.36	0.08	0.41	2.91	0.01	0.02	0.01	1123
06:30	7.87	8.73	70.46	0.13	0.41	0.26	0.35	0.06	0.39	3.11	0.01	0.02	0.01	1121
07:00	6.97	17.55	66.35	0.14	0.49	0.26	0.31	0.10	0.78	2.94	0.01	0.02	0.01	1114
07:30	8.29	22.77	66.70	0.14	0.47	0.26	0.36	0.10	0.99	2.91	0.01	0.02	0.01	1110
08:00	7.01	16.38	66.66	0.16	0.52	0.26	0.30	0.10	0.71	2.88	0.01	0.02	0.01	1116
08:30	9.21	17.52	64.63	0.14	0.47	0.30	0.40	0.09	0.76	2.82	0.01	0.02	0.01	1111
09:00	8.85	14.09	59.01	0.16	0.50	0.26	0.38	0.09	0.61	2.54	0.01	0.02	0.01	1093
09:30	6.59	5.22	64.87	0.17	0.54	0.27	0.27	0.29	0.21	2.65	0.01	0.02	0.01	1068
10:00	6.00	5.51	68.43	0.19	0.56	0.28	0.24	0.25	0.22	2.79	0.01	0.02	0.01	1063
10:30	11.01	20.06	65.67	0.15	0.50	0.28	0.49	0.08	0.90	2.95	0.01	0.02	0.01	1142
11:00	5.83	9.76	65.19	0.14	0.46	0.25	0.26	0.05	0.44	2.96	0.01	0.02	0.01	1131
11:30	5.33	42.06	67.97	0.15	0.47	0.26	0.24	0.07	1.88	3.03	0.01	0.02	0.01	1112
12:00	4.68	43.42	61.19	0.17	0.49	0.26	0.20	0.06	1.89	2.67	0.01	0.02	0.01	1098
12:30	4.29	30.34	67.94	0.16	0.54	0.26	0.18	0.04	1.28	2.87	0.01	0.02	0.01	1088
13:00	4.35	21.88	64.13	0.16	0.50	0.27	0.19	0.07	0.94	2.76	0.01	0.02	0.01	1110
13:30	5.35	40.03	68.06	0.17	0.43	0.35	0.23	0.13	1.70	2.90	0.01	0.02	0.01	1102
14:00	5.47	29.35	65.51	0.18	0.46	0.29	0.23	0.15	1.24	2.76	0.01	0.02	0.01	1113
14:30	7.06	33.78	73.19	0.17	0.50	0.27	0.31	0.18	1.47	3.19	0.01	0.02	0.01	1124
15:00	8.82	32.23	64.27	0.16	0.47	0.27	0.40	0.14	1.46	2.91	0.01	0.02	0.01	1105
15:30	8.13	19.08	68.92	0.19	0.51	0.29	0.33	0.09	0.78	2.81	0.01	0.02	0.01	1091
16:00	8.68	23.58	65.60	0.15	0.51	0.27	0.39	0.10	1.05	2.93	0.01	0.02	0.01	1128
16:30	7.36	17.61	69.53	0.15	0.50	0.32	0.33	0.09	0.79	3.11	0.01	0.02	0.01	1110
17:00	8.68	20.66	62.73	0.15	0.46	0.28	0.38	0.09	0.91	2.75	0.01	0.02	0.01	1098
17:30	6.49	22.99	68.75	0.15	0.34	0.26	0.29	0.10	1.02	3.04	0.01	0.02	0.01	1090
18:00	6.02	23.23	64.78	0.14	0.40	0.26	0.27	0.17	1.04	2.90	0.01	0.02	0.01	1115
18:30	7.55	15.34	69.04	0.17	0.38	0.27	0.32	0.07	0.65	2.94	0.01	0.02	0.01	1110
19:00	9.07	31.70	67.63	0.15	0.47	0.27	0.40	0.11	1.39	2.97	0.01	0.02	0.01	1134
19:30	6.27	28.16	69.59	0.15	0.51	0.27	0.28	0.18	1.24	3.06	0.01	0.02	0.01	1130
20:00	6.13	38.49	68.71	0.17	0.52	0.28	0.26	0.24	1.65	2.95	0.01	0.02	0.01	1093
20:30	8.06	24.37	66.34	0.19	0.51	0.29	0.34	0.23	1.03	2.81	0.01	0.02	0.01	1083
21:00	8.87	29.17	64.66	0.18	0.50	0.28	0.39	0.15	1.27	2.81	0.01	0.02	0.01	1099
21:30	8.14	30.85	65.48	0.17	0.51	0.27	0.35	0.11	1.33	2.81	0.01	0.02	0.01	1097
22:00	6.14	29.73	68.51	0.16	0.50	0.28	0.27	0.13	1.29	2.97	0.01	0.02	0.01	1119
22:30	8.13	42.02	62.44	0.16	0.47	0.28	0.35	0.08	1.83	2.72	0.01	0.02	0.01	1122
23:00	5.06	41.32	69.57	0.16	0.51	0.27	0.22	0.15	1.79	3.02	0.01	0.02	0.01	1100
23:30	6.02	49.76	66.47	0.16	0.54	0.27	0.26	0.12	2.13	2.84	0.01	0.02	0.01	1110
00:00	5.33	34.58	71.66	0.16	0.48	0.27	0.23	0.13	1.51	3.14	0.01	0.02	0.01	1129
min	4,29	5,22	59,01	0,13	0,33	0,25	0,18	0,04	0,21	2,54	0,01	0,01	0,01	1063
max	11,01	49,76	73,19	0,19	0,58	0,35	0,49	0,29	2,13	3,19	0,01	0,02	0,01	1153
moyenne	7,30	23,77	66,75	0,16	0,49	0,27								1114
Total							15,28	15,92	49,64	139,47	0,33	1,02	0,57	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,66			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.