

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,39	42,40	60,04	0,16	0,46	0,26	0,24	0,08	1,89	2,68	0,01	0,02	0,01	1117
01:00	4,67	30,38	73,32	0,16	0,48	0,27	0,21	0,10	1,34	3,24	0,01	0,02	0,01	1107
01:30	3,40	31,01	64,20	0,17	0,46	0,27	0,14	0,06	1,32	2,73	0,01	0,02	0,01	1106
02:00	2,33	16,98	65,04	0,15	0,45	0,26	0,10	0,11	0,74	2,84	0,01	0,02	0,01	1129
02:30	2,50	31,33	67,09	0,16	0,43	0,27	0,11	0,05	1,34	2,87	0,01	0,02	0,01	1108
03:00	1,89	32,14	60,97	0,15	0,43	0,26	0,08	0,07	1,37	2,61	0,01	0,02	0,01	1126
03:30	2,52	33,55	73,41	0,15	0,44	0,26	0,11	0,04	1,46	3,19	0,01	0,02	0,01	1138
04:00	2,10	15,79	64,92	0,15	0,42	0,26	0,09	0,05	0,69	2,83	0,01	0,02	0,01	1131
04:30	2,58	27,05	65,74	0,16	0,44	0,27	0,11	0,07	1,16	2,82	0,01	0,02	0,01	1108
05:00	4,90	49,84	62,97	0,17	0,41	0,26	0,21	0,07	2,13	2,69	0,01	0,02	0,01	1108
05:30	4,09	31,87	71,80	0,17	0,34	0,25	0,17	0,09	1,35	3,05	0,01	0,01	0,01	1108
06:00	3,67	21,83	62,68	0,17	0,34	0,25	0,16	0,09	0,94	2,69	0,01	0,01	0,01	1098
06:30	4,24	59,49	75,81	0,17	0,35	0,26	0,18	0,06	2,56	3,27	0,01	0,02	0,01	1106
07:00	3,15	19,91	71,76	0,16	0,44	0,27	0,14	0,12	0,87	3,12	0,01	0,02	0,01	1131
07:30	3,30	28,42	72,77	0,17	0,50	0,27	0,15	0,10	1,26	3,22	0,01	0,02	0,01	1132
08:00	3,46	33,98	67,61	0,17	0,48	0,28	0,15	0,15	1,47	2,93	0,01	0,02	0,01	1124
08:30	3,81	34,44	67,61	0,16	0,50	0,27	0,17	0,13	1,53	3,01	0,01	0,02	0,01	1133
09:00	4,01	14,52	66,79	0,18	0,49	0,29	0,17	0,14	0,60	2,78	0,01	0,02	0,01	1137
09:30	7,56	24,93	66,03	0,19	0,44	0,29	0,32	0,08	1,07	2,82	0,01	0,02	0,01	1111
10:00	10,09	20,43	63,61	0,18	0,51	0,28	0,43	0,09	0,88	2,73	0,01	0,02	0,01	1107
10:30	10,52	21,34	70,61	0,18	0,46	0,28	0,45	0,11	0,91	3,02	0,01	0,02	0,01	1105
11:00	8,64	10,44	70,45	0,16	0,47	0,28	0,37	0,18	0,45	3,04	0,01	0,02	0,01	1109
11:30	7,60	8,93	68,50	0,16	0,48	0,28	0,33	0,24	0,39	3,00	0,01	0,02	0,01	1132
12:00	11,15	19,56	65,49	0,16	0,49	0,30	0,49	0,09	0,86	2,88	0,01	0,02	0,01	1127
12:30	9,86	23,03	64,33	0,15	0,50	0,29	0,44	0,12	1,03	2,86	0,01	0,02	0,01	1138
13:00	6,85	30,59	65,02	0,14	0,52	0,28	0,31	0,09	1,37	2,90	0,01	0,02	0,01	1142
13:30	9,06	36,51	67,85	0,14	0,52	0,27	0,41	0,09	1,65	3,06	0,01	0,02	0,01	1145
14:00	9,30	26,54	68,34	0,16	0,45	0,28	0,41	0,10	1,16	2,98	0,01	0,02	0,01	1141
14:30	8,37	36,59	60,49	0,15	0,50	0,27	0,38	0,08	1,66	2,74	0,01	0,02	0,01	1123
15:00	5,89	34,48	70,34	0,15	0,52	0,28	0,26	0,11	1,53	3,11	0,01	0,02	0,01	1134
15:30	4,75	30,38	67,21	0,14	0,49	0,27	0,21	0,12	1,37	3,02	0,01	0,02	0,01	1145
16:00	4,33	32,18	66,42	0,15	0,50	0,28	0,19	0,13	1,43	2,95	0,01	0,02	0,01	1135
16:30	4,85	29,09	63,74	0,17	0,53	0,29	0,20	0,13	1,23	2,69	0,01	0,02	0,01	1135
17:00	10,35	49,50	72,21	0,15	0,44	0,28	0,45	0,11	2,15	3,14	0,01	0,02	0,01	1101
17:30	8,85	26,83	65,33	0,14	0,20	0,24	0,39	0,10	1,18	2,88	0,01	0,01	0,01	1105
18:00	3,59	2,75	68,05	0,12	0,21	0,22	0,16	0,12	0,12	2,94	0,01	0,01	0,01	1138
18:30	3,26	28,31	67,58	0,14	0,24	0,22	0,14	0,10	1,26	3,00	0,01	0,01	0,01	1129
19:00	3,23	18,55	67,42	0,15	0,49	0,27	0,14	0,11	0,81	2,95	0,01	0,02	0,01	1120
19:30	3,37	29,18	65,50	0,15	0,54	0,28	0,15	0,14	1,26	2,84	0,01	0,02	0,01	1116
20:00	3,88	33,93	68,06	0,15	0,54	0,28	0,17	0,10	1,49	3,00	0,01	0,02	0,01	1118
20:30	3,83	32,21	69,74	0,16	0,55	0,28	0,17	0,11	1,42	3,06	0,01	0,02	0,01	1123
21:00	3,37	25,93	65,29	0,15	0,55	0,28	0,15	0,11	1,15	2,90	0,01	0,02	0,01	1133
21:30	3,79	31,87	65,28	0,15	0,48	0,28	0,17	0,13	1,40	2,87	0,01	0,02	0,01	1130
22:00	5,21	29,23	63,49	0,17	0,49	0,29	0,22	0,12	1,23	2,67	0,01	0,02	0,01	1108
22:30	8,58	56,13	68,82	0,16	0,54	0,28	0,37	0,14	2,41	2,95	0,01	0,02	0,01	1120
23:00	5,40	33,76	69,95	0,15	0,54	0,29	0,23	0,13	1,45	3,00	0,01	0,02	0,01	1106
23:30	6,01	45,40	67,63	0,16	0,55	0,29	0,26	0,14	1,94	2,89	0,01	0,02	0,01	1096
00:00	5,90	43,54	66,30	0,16	0,58	0,28	0,26	0,15	1,88	2,87	0,01	0,02	0,01	1108
min	1,89	2,75	60,04	0,12	0,20	0,22	0,08	0,04	0,12	2,61	0,01	0,01	0,01	1096
max	11,15	59,49	75,81	0,19	0,58	0,30	0,49	0,24	2,56	3,27	0,01	0,02	0,01	1145
moyenne	5,40	29,73	67,16	0,16	0,46	0,27								1123
Total							11,31	15,51	62,16	140,37	0,33	0,97	0,57	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.