

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.68	31.38	63.84	0.18	0.56	0.30	0.20	0.09	1.36	2.78	0.01	0.02	0.01	1105
01:00	6.18	29.17	68.48	0.16	0.57	0.30	0.27	0.09	1.27	2.98	0.01	0.02	0.01	1117
01:30	7.51	23.58	64.12	0.17	0.57	0.32	0.33	0.08	1.04	2.82	0.01	0.03	0.01	1110
02:00	9.16	20.39	68.48	0.15	0.54	0.27	0.41	0.08	0.91	3.04	0.01	0.02	0.01	1117
02:30	8.22	23.05	68.94	0.17	0.52	0.27	0.36	0.11	1.01	3.03	0.01	0.02	0.01	1108
03:00	7.34	23.17	66.77	0.16	0.53	0.27	0.32	0.10	1.02	2.93	0.01	0.02	0.01	1108
03:30	8.30	28.42	65.89	0.17	0.53	0.26	0.37	0.09	1.25	2.91	0.01	0.02	0.01	1113
04:00	8.42	19.69	66.53	0.15	0.53	0.26	0.37	0.10	0.87	2.93	0.01	0.02	0.01	1119
04:30	8.27	23.54	69.99	0.16	0.54	0.27	0.37	0.09	1.05	3.11	0.01	0.02	0.01	1130
05:00	7.66	17.82	65.34	0.13	0.44	0.26	0.34	0.10	0.80	2.93	0.01	0.02	0.01	1136
05:30	7.96	18.64	65.27	0.16	0.33	0.25	0.34	0.07	0.81	2.83	0.01	0.01	0.01	1131
06:00	8.64	18.47	63.41	0.14	0.33	0.25	0.38	0.07	0.81	2.79	0.01	0.01	0.01	1147
06:30	7.45	21.95	69.96	0.15	0.30	0.25	0.33	0.07	0.97	3.10	0.01	0.01	0.01	1143
07:00	7.87	23.94	66.04	0.15	0.47	0.27	0.35	0.11	1.06	2.92	0.01	0.02	0.01	1142
07:30	8.44	15.88	61.99	0.17	0.48	0.26	0.38	0.07	0.71	2.78	0.01	0.02	0.01	1156
08:00	8.29	19.10	68.85	0.15	0.42	0.25	0.37	0.08	0.86	3.10	0.01	0.02	0.01	1153
08:30	8.64	27.19	68.09	0.17	0.35	0.24	0.39	0.07	1.22	3.05	0.01	0.02	0.01	1141
09:00	7.88	13.13	63.56	0.15	0.30	0.25	0.35	0.10	0.58	2.82	0.01	0.01	0.01	1135
09:30	6.94	13.46	67.62	0.16	0.37	0.24	0.30	0.06	0.59	2.95	0.01	0.02	0.01	1124
10:00	7.89	9.42	65.31	0.14	0.35	0.21	0.35	0.08	0.41	2.87	0.01	0.02	0.01	1143
10:30	8.96	9.25	67.29	0.16	0.34	0.23	0.40	0.08	0.41	3.01	0.01	0.02	0.01	1136
11:00	8.29	14.88	65.93	0.14	0.32	0.23	0.37	0.09	0.66	2.94	0.01	0.01	0.01	1149
11:30	6.46	16.67	64.59	0.15	0.34	0.24	0.29	0.08	0.76	2.94	0.01	0.02	0.01	1150
12:00	7.52	15.82	69.41	0.15	0.33	0.23	0.33	0.08	0.69	3.03	0.01	0.01	0.01	1144
12:30	9.39	19.44	63.46	0.14	0.35	0.22	0.42	0.07	0.87	2.84	0.01	0.02	0.01	1163
13:00	5.59	50.33	80.26	0.15	0.49	0.29	0.24	0.07	2.18	3.47	0.01	0.02	0.01	1144
13:30	3.58	17.02	62.57	0.12	0.50	0.26	0.16	0.08	0.76	2.79	0.01	0.02	0.01	1144
14:00	3.88	18.92	71.01	0.14	0.51	0.26	0.17	0.10	0.85	3.19	0.01	0.02	0.01	1141
14:30	5.26	25.51	64.75	0.13	0.54	0.26	0.23	0.07	1.13	2.88	0.01	0.02	0.01	1142
15:00	6.57	18.94	67.33	0.14	0.52	0.26	0.29	0.07	0.84	3.00	0.01	0.02	0.01	1167
15:30	7.47	13.68	68.01	0.13	0.55	0.27	0.32	0.14	0.58	2.89	0.01	0.02	0.01	1146
16:00	8.52	10.54	69.89	0.14	0.57	0.26	0.37	0.15	0.46	3.05	0.01	0.02	0.01	1138
16:30	10.07	17.14	62.18	0.16	0.53	0.29	0.41	0.10	0.69	2.50	0.01	0.02	0.01	1096
17:00	9.55	8.11	66.83	0.16	0.41	0.27	0.40	0.07	0.34	2.77	0.01	0.02	0.01	1107
17:30	7.72	6.10	66.06	0.15	0.33	0.25	0.32	0.08	0.25	2.75	0.01	0.01	0.01	1121
18:00	7.84	10.12	65.06	0.17	0.32	0.25	0.32	0.09	0.41	2.64	0.01	0.01	0.01	1121
18:30	7.42	5.41	62.58	0.16	0.28	0.27	0.28	0.06	0.21	2.38	0.01	0.01	0.01	1104
19:00	8.15	8.31	66.96	0.20	0.56	0.29	0.30	0.06	0.31	2.50	0.01	0.02	0.01	1105
19:30	9.41	12.49	70.97	0.17	0.56	0.27	0.37	0.08	0.49	2.80	0.01	0.02	0.01	1109
20:00	6.67	7.88	65.01	0.19	0.58	0.29	0.25	0.09	0.30	2.47	0.01	0.02	0.01	1095
20:30	8.23	13.41	66.25	0.17	0.53	0.28	0.32	0.07	0.53	2.61	0.01	0.02	0.01	1102
21:00	8.73	10.86	67.88	0.17	0.60	0.27	0.35	0.07	0.43	2.72	0.01	0.02	0.01	1107
21:30	8.60	7.01	70.12	0.15	0.53	0.29	0.34	0.07	0.28	2.80	0.01	0.02	0.01	1115
22:00	7.86	6.18	63.34	0.17	0.55	0.34	0.33	0.09	0.26	2.63	0.01	0.02	0.01	1111
22:30	6.50	2.80	69.06	0.14	0.54	0.36	0.27	0.08	0.12	2.87	0.01	0.02	0.01	1122
23:00	8.69	7.31	68.47	0.16	0.53	0.31	0.38	0.09	0.32	2.96	0.01	0.02	0.01	1137
23:30	8.68	6.27	63.61	0.15	0.54	0.29	0.37	0.07	0.26	2.69	0.01	0.02	0.01	1129
00:00	8.90	6.97	72.03	0.18	0.53	0.28	0.37	0.07	0.29	3.02	0.01	0.02	0.01	1113
min	3,58	2,80	61,99	0,12	0,28	0,21	0,16	0,06	0,12	2,38	0,01	0,01	0,01	1095
max	10,07	50,33	80,26	0,20	0,60	0,36	0,42	0,15	2,18	3,47	0,01	0,03	0,01	1167
moyenne	7,71	16,43	66,86	0,16	0,46	0,27								1127
Total							15,86	12,19	34,28	137,76	0,32	0,95	0,55	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,92			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.