

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.21	10.02	70.94	0.17	0.54	0.38	0.30	0.08	0.41	2.93	0.01	0.02	0.02	1125
01:00	7.89	10.03	61.53	0.16	0.48	0.30	0.33	0.17	0.42	2.55	0.01	0.02	0.01	1131
01:30	8.18	17.21	64.89	0.17	0.50	0.27	0.35	0.07	0.73	2.75	0.01	0.02	0.01	1126
02:00	8.25	10.17	67.09	0.17	0.53	0.28	0.34	0.10	0.42	2.78	0.01	0.02	0.01	1120
02:30	8.12	12.89	70.13	0.17	0.48	0.27	0.35	0.08	0.56	3.04	0.01	0.02	0.01	1133
03:00	7.90	9.05	68.05	0.14	0.52	0.27	0.34	0.10	0.40	2.97	0.01	0.02	0.01	1136
03:30	8.50	16.56	64.26	0.17	0.53	0.27	0.37	0.09	0.73	2.82	0.01	0.02	0.01	1114
04:00	6.47	23.13	70.53	0.15	0.48	0.26	0.28	0.09	1.01	3.08	0.01	0.02	0.01	1127
04:30	6.33	49.08	66.00	0.17	0.54	0.26	0.28	0.07	2.15	2.89	0.01	0.02	0.01	1141
05:00	6.42	33.01	65.78	0.15	0.37	0.27	0.28	0.07	1.44	2.86	0.01	0.02	0.01	1140
05:30	7.90	39.80	62.81	0.19	0.27	0.27	0.33	0.06	1.67	2.64	0.01	0.01	0.01	1133
06:00	6.11	31.47	66.80	0.17	0.26	0.27	0.25	0.07	1.31	2.78	0.01	0.01	0.01	1136
06:30	8.49	30.89	68.16	0.20	0.23	0.27	0.35	0.07	1.28	2.82	0.01	0.01	0.01	1103
07:00	7.69	41.37	66.09	0.17	0.50	0.28	0.32	0.07	1.71	2.74	0.01	0.02	0.01	1089
07:30	6.33	35.20	69.70	0.18	0.49	0.27	0.27	0.10	1.49	2.95	0.01	0.02	0.01	1128
08:00	8.06	31.52	70.22	0.14	0.54	0.27	0.35	0.09	1.37	3.05	0.01	0.02	0.01	1120
08:30	8.28	24.60	66.18	0.16	0.55	0.27	0.36	0.10	1.07	2.87	0.01	0.02	0.01	1118
09:00	8.19	18.11	63.86	0.13	0.51	0.27	0.35	0.10	0.78	2.76	0.01	0.02	0.01	1105
09:30	8.27	11.15	69.39	0.14	0.53	0.27	0.36	0.11	0.48	3.02	0.01	0.02	0.01	1123
10:00	9.12	20.65	65.29	0.13	0.52	0.27	0.40	0.09	0.90	2.86	0.01	0.02	0.01	1098
10:30	7.78	17.23	53.95	0.16	0.51	0.26	0.35	0.29	0.77	2.40	0.01	0.02	0.01	1093
11:00	7.85	13.86	64.89	0.17	0.54	0.26	0.34	0.08	0.61	2.84	0.01	0.02	0.01	1119
11:30	8.53	17.54	62.67	0.15	0.51	0.25	0.38	0.08	0.78	2.79	0.01	0.02	0.01	1129
12:00	6.77	6.18	70.43	0.13	0.55	0.28	0.28	0.07	0.26	2.91	0.01	0.02	0.01	1133
12:30	9.86	13.65	67.06	0.12	0.51	0.26	0.44	0.10	0.61	3.00	0.01	0.02	0.01	1125
13:00	6.89	11.09	61.81	0.15	0.52	0.26	0.31	0.09	0.49	2.75	0.01	0.02	0.01	1099
13:30	9.66	17.63	70.18	0.12	0.49	0.26	0.43	0.07	0.78	3.11	0.01	0.02	0.01	1108
14:00	5.39	11.05	61.63	0.23	0.48	0.27	0.24	0.08	0.49	2.76	0.01	0.02	0.01	1122
14:30	8.91	32.95	67.73	0.17	0.59	0.27	0.39	0.07	1.42	2.93	0.01	0.03	0.01	1086
15:00	15.15	56.39	78.84	0.14	0.49	0.28	0.67	0.09	2.48	3.47	0.01	0.02	0.01	1129
15:30	3.98	15.89	69.03	0.15	0.54	0.27	0.18	0.06	0.71	3.06	0.01	0.02	0.01	1119
16:00	3.83	17.25	61.99	0.13	0.52	0.27	0.17	0.12	0.75	2.70	0.01	0.02	0.01	1130
16:30	4.92	44.20	69.38	0.18	0.50	0.25	0.23	0.09	2.04	3.20	0.01	0.02	0.01	1140
17:00	7.32	41.44	71.32	0.13	0.42	0.26	0.33	0.09	1.87	3.22	0.01	0.02	0.01	1136
17:30	5.18	37.36	65.57	0.18	0.42	0.26	0.23	0.10	1.66	2.92	0.01	0.02	0.01	1123
18:00	5.13	39.13	64.36	0.14	0.39	0.25	0.23	0.11	1.76	2.90	0.01	0.02	0.01	1119
18:30	6.14	23.50	67.35	0.20	0.39	0.27	0.26	0.13	1.00	2.86	0.01	0.02	0.01	1109
19:00	7.76	22.60	66.22	0.13	0.50	0.28	0.33	0.11	0.96	2.81	0.01	0.02	0.01	1103
19:30	10.63	28.13	67.06	0.21	0.56	0.29	0.42	0.17	1.11	2.65	0.01	0.02	0.01	1080
20:00	8.32	54.44	66.82	0.13	0.54	0.28	0.35	0.10	2.31	2.84	0.01	0.02	0.01	1115
20:30	5.49	45.36	68.59	0.16	0.47	0.31	0.24	0.09	2.02	3.05	0.01	0.02	0.01	1122
21:00	3.16	15.54	66.23	0.15	0.57	0.33	0.13	0.10	0.63	2.69	0.01	0.02	0.01	1087
21:30	3.53	16.03	64.54	0.13	0.52	0.29	0.15	0.08	0.67	2.68	0.01	0.02	0.01	1110
22:00	5.57	20.53	68.40	0.18	0.52	0.30	0.23	0.07	0.85	2.82	0.01	0.02	0.01	1118
22:30	10.07	35.93	66.21	0.13	0.54	0.28	0.42	0.07	1.51	2.79	0.01	0.02	0.01	1138
23:00	7.78	51.30	68.08	0.18	0.52	0.27	0.33	0.07	2.18	2.90	0.01	0.02	0.01	1129
23:30	5.64	51.96	63.08	0.13	0.54	0.27	0.24	0.07	2.22	2.69	0.01	0.02	0.01	1111
00:00	3.53	24.19	71.77	0.17	0.47	0.27	0.15	0.09	1.04	3.07	0.01	0.02	0.01	1115
min	3,16	6,18	53,95	0,12	0,23	0,25	0,13	0,06	0,26	2,40	0,01	0,01	0,01	1080
max	15,15	56,39	78,84	0,23	0,59	0,38	0,67	0,29	2,48	3,47	0,01	0,03	0,02	1141
moyenne	7,26	26,21	66,73	0,16	0,49	0,27								1118
Total							15,01	14,24	54,31	137,97	0,33	1,01	0,57	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,88			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.