

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3,32	23,05	67,69	0,12	0,50	0,28	0,14	0,09	1,00	2,95	0,01	0,02	0,01	1130
01:00	4,47	42,71	65,77	0,16	0,51	0,31	0,20	0,10	1,87	2,88	0,01	0,02	0,01	1150
01:30	3,87	27,13	65,85	0,13	0,50	0,33	0,16	0,08	1,11	2,71	0,01	0,02	0,01	1124
02:00	4,61	23,67	67,44	0,17	0,45	0,28	0,19	0,06	0,97	2,76	0,01	0,02	0,01	1131
02:30	7,22	29,17	68,20	0,13	0,51	0,27	0,30	0,08	1,21	2,83	0,01	0,02	0,01	1126
03:00	8,93	25,26	67,84	0,16	0,51	0,28	0,38	0,09	1,07	2,88	0,01	0,02	0,01	1130
03:30	9,26	17,90	67,39	0,12	0,51	0,27	0,40	0,08	0,77	2,89	0,01	0,02	0,01	1142
04:00	9,35	18,73	66,54	0,16	0,48	0,27	0,40	0,10	0,80	2,85	0,01	0,02	0,01	1139
04:30	7,35	20,96	68,72	0,12	0,46	0,27	0,31	0,08	0,90	2,94	0,01	0,02	0,01	1140
05:00	7,70	18,95	65,57	0,16	0,46	0,26	0,34	0,07	0,84	2,90	0,01	0,02	0,01	1150
05:30	8,17	15,04	65,88	0,13	0,43	0,26	0,37	0,06	0,68	2,98	0,01	0,02	0,01	1158
06:00	8,84	12,76	67,85	0,19	0,38	0,26	0,39	0,06	0,57	3,01	0,01	0,02	0,01	1134
06:30	7,27	8,87	67,07	0,14	0,44	0,26	0,33	0,08	0,40	3,01	0,01	0,02	0,01	1140
07:00	7,98	16,30	63,87	0,16	0,46	0,26	0,36	0,11	0,73	2,86	0,01	0,02	0,01	1156
07:30	8,43	19,46	66,84	0,13	0,46	0,27	0,37	0,09	0,85	2,93	0,01	0,02	0,01	1135
08:00	8,48	17,93	69,69	0,19	0,54	0,28	0,36	0,08	0,75	2,92	0,01	0,02	0,01	1121
08:30	8,78	16,53	64,56	0,13	0,50	0,28	0,37	0,06	0,70	2,73	0,01	0,02	0,01	1105
09:00	8,50	13,35	63,33	0,17	0,51	0,28	0,36	0,07	0,57	2,68	0,01	0,02	0,01	1110
09:30	8,92	14,12	69,69	0,13	0,53	0,30	0,38	0,07	0,61	3,00	0,01	0,02	0,01	1119
10:00	8,13	13,53	66,28	0,18	0,52	0,32	0,34	0,07	0,57	2,80	0,01	0,02	0,01	1109
10:30	7,88	11,04	67,26	0,13	0,49	0,31	0,33	0,06	0,47	2,85	0,01	0,02	0,01	1106
11:00	8,34	9,69	68,04	0,18	0,52	0,28	0,35	0,07	0,41	2,89	0,01	0,02	0,01	1137
11:30	8,26	9,37	66,13	0,13	0,47	0,28	0,36	0,09	0,40	2,84	0,01	0,02	0,01	1126
12:00	8,66	8,65	67,40	0,15	0,52	0,28	0,37	0,10	0,37	2,91	0,01	0,02	0,01	1129
12:30	7,37	9,19	69,46	0,12	0,51	0,28	0,31	0,07	0,39	2,96	0,01	0,02	0,01	1112
13:00	9,24	11,66	63,15	0,15	0,52	0,27	0,40	0,08	0,50	2,73	0,01	0,02	0,01	1126
13:30	8,44	10,69	69,75	0,12	0,50	0,27	0,37	0,07	0,46	3,02	0,01	0,02	0,01	1149
14:00	7,47	11,13	66,03	0,14	0,46	0,28	0,31	0,08	0,47	2,78	0,01	0,02	0,01	1121
14:30	9,29	14,23	68,93	0,16	0,52	0,28	0,40	0,09	0,61	2,96	0,01	0,02	0,01	1131
15:00	7,37	11,88	67,22	0,13	0,50	0,27	0,32	0,09	0,52	2,93	0,01	0,02	0,01	1124
15:30	8,27	12,96	65,59	0,16	0,50	0,27	0,36	0,08	0,57	2,88	0,01	0,02	0,01	1128
16:00	8,95	12,97	66,12	0,14	0,50	0,28	0,38	0,11	0,55	2,82	0,01	0,02	0,01	1122
16:30	7,81	9,79	67,39	0,16	0,47	0,28	0,34	0,08	0,42	2,93	0,01	0,02	0,01	1125
17:00	9,06	17,73	67,75	0,14	0,47	0,27	0,39	0,07	0,77	2,94	0,01	0,02	0,01	1121
17:30	6,66	23,45	66,18	0,18	0,44	0,27	0,29	0,05	1,02	2,88	0,01	0,02	0,01	1120
18:00	5,41	15,65	65,36	0,14	0,50	0,26	0,24	0,10	0,69	2,88	0,01	0,02	0,01	1124
18:30	8,89	20,71	67,22	0,18	0,49	0,25	0,40	0,06	0,94	3,05	0,01	0,02	0,01	1141
19:00	8,32	20,12	67,67	0,12	0,48	0,27	0,37	0,09	0,90	3,02	0,01	0,02	0,01	1130
19:30	7,88	22,83	66,18	0,15	0,48	0,26	0,36	0,07	1,04	3,00	0,01	0,02	0,01	1139
20:00	8,45	15,17	67,99	0,12	0,50	0,27	0,38	0,08	0,68	3,03	0,01	0,02	0,01	1141
20:30	8,53	17,39	66,04	0,15	0,50	0,27	0,38	0,06	0,78	2,97	0,01	0,02	0,01	1153
21:00	8,38	16,09	68,72	0,12	0,52	0,27	0,38	0,09	0,72	3,09	0,01	0,02	0,01	1139
21:30	8,81	14,37	65,57	0,14	0,50	0,27	0,39	0,06	0,64	2,94	0,01	0,02	0,01	1142
22:00	7,92	14,53	64,10	0,12	0,42	0,27	0,35	0,10	0,64	2,83	0,01	0,02	0,01	1137
22:30	9,17	22,17	69,34	0,14	0,46	0,26	0,42	0,08	1,01	3,17	0,01	0,02	0,01	1159
23:00	9,06	17,05	62,88	0,10	0,48	0,26	0,42	0,09	0,79	2,93	0,00	0,02	0,01	1167
23:30	8,38	17,85	64,24	0,14	0,47	0,27	0,38	0,10	0,80	2,89	0,01	0,02	0,01	1156
00:00	9,41	21,18	62,63	0,20	0,47	0,27	0,43	0,37	0,96	2,84	0,01	0,02	0,01	1180
min	3,32	8,65	62,63	0,10	0,38	0,25	0,14	0,05	0,37	2,68	0,00	0,02	0,01	1105
max	9,41	42,71	69,75	0,20	0,54	0,33	0,43	0,37	1,87	3,17	0,01	0,02	0,01	1180
moyenne	7,94	16,98	66,67	0,15	0,49	0,28								1133
Total							16,65	11,65	35,53	139,49	0,30	1,02	0,58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,58			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.