

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9,27	21,57	67,48	0,17	0,48	0,28	0,40	0,08	0,94	2,93	0,01	0,02	0,01	1132
01:00	8,75	11,82	65,96	0,12	0,46	0,27	0,40	0,11	0,53	2,96	0,01	0,02	0,01	1160
01:30	8,15	12,05	67,83	0,15	0,44	0,27	0,36	0,09	0,54	3,02	0,01	0,02	0,01	1139
02:00	7,11	15,25	65,35	0,11	0,50	0,27	0,33	0,11	0,70	2,99	0,01	0,02	0,01	1140
02:30	8,65	19,37	81,05	0,14	0,49	0,28	0,38	0,06	0,85	3,58	0,01	0,02	0,01	1153
03:00	8,87	9,29	64,78	0,14	0,46	0,27	0,38	0,08	0,40	2,77	0,01	0,02	0,01	1129
03:30	7,65	15,17	62,42	0,19	0,22	0,27	0,33	0,06	0,65	2,69	0,01	0,01	0,01	1131
04:00	8,59	11,77	65,51	0,16	0,24	0,27	0,36	0,08	0,50	2,78	0,01	0,01	0,01	1121
04:30	7,91	10,01	63,52	0,17	0,28	0,26	0,35	0,06	0,44	2,79	0,01	0,01	0,01	1151
05:00	7,50	10,27	67,14	0,14	0,21	0,26	0,33	0,08	0,45	2,94	0,01	0,01	0,01	1137
05:30	8,34	11,18	65,75	0,17	0,20	0,26	0,37	0,07	0,50	2,93	0,01	0,01	0,01	1152
06:00	7,13	15,29	68,25	0,14	0,24	0,26	0,31	0,10	0,67	2,98	0,01	0,01	0,01	1140
06:30	7,20	20,07	63,85	0,18	0,23	0,26	0,32	0,07	0,88	2,81	0,01	0,01	0,01	1170
07:00	6,93	13,43	66,50	0,12	0,39	0,26	0,31	0,09	0,60	2,98	0,01	0,02	0,01	1164
07:30	8,56	13,38	68,25	0,15	0,47	0,26	0,38	0,08	0,59	3,02	0,01	0,02	0,01	1165
08:00	8,55	9,68	63,92	0,16	0,37	0,26	0,38	0,07	0,43	2,81	0,01	0,02	0,01	1162
08:30	7,67	8,74	64,28	0,18	0,35	0,26	0,33	0,05	0,37	2,76	0,01	0,01	0,01	1151
09:00	7,62	8,31	67,84	0,17	0,37	0,26	0,32	0,06	0,35	2,83	0,01	0,02	0,01	1115
09:30	8,13	7,30	65,64	0,19	0,32	0,27	0,34	0,05	0,31	2,77	0,01	0,01	0,01	1127
10:00	8,68	12,80	66,62	0,18	0,35	0,27	0,36	0,07	0,53	2,75	0,01	0,01	0,01	1102
10:30	6,66	21,16	65,67	0,21	0,32	0,28	0,27	0,06	0,86	2,68	0,01	0,01	0,01	1090
11:00	6,34	26,28	68,92	0,18	0,35	0,27	0,26	0,08	1,09	2,85	0,01	0,01	0,01	1107
11:30	8,11	25,87	65,05	0,21	0,33	0,27	0,33	0,07	1,06	2,67	0,01	0,01	0,01	1088
12:00	7,68	28,22	66,49	0,17	0,28	0,28	0,31	0,07	1,13	2,67	0,01	0,01	0,01	1087
12:30	8,00	36,54	67,79	0,18	0,29	0,27	0,33	0,08	1,49	2,77	0,01	0,01	0,01	1090
13:00	6,42	41,71	63,42	0,21	0,35	0,27	0,27	0,07	1,78	2,70	0,01	0,02	0,01	1100
13:30	6,27	39,09	66,97	0,16	0,30	0,27	0,26	0,06	1,64	2,81	0,01	0,01	0,01	1099
14:00	4,60	25,79	67,39	0,17	0,30	0,27	0,19	0,06	1,09	2,84	0,01	0,01	0,01	1122
14:30	5,79	43,29	66,60	0,22	0,33	0,27	0,25	0,08	1,84	2,82	0,01	0,01	0,01	1100
15:00	6,72	53,11	61,17	0,16	0,27	0,25	0,30	0,07	2,40	2,76	0,01	0,01	0,01	1139
15:30	5,57	32,88	71,43	0,20	0,33	0,26	0,25	0,07	1,45	3,16	0,01	0,01	0,01	1125
16:00	5,57	30,95	64,97	0,15	0,26	0,26	0,25	0,07	1,39	2,93	0,01	0,01	0,01	1149
16:30	6,48	34,10	63,10	0,19	0,36	0,26	0,29	0,08	1,50	2,78	0,01	0,02	0,01	1129
17:00	6,02	45,34	70,62	0,15	0,30	0,26	0,26	0,08	1,99	3,11	0,01	0,01	0,01	1116
17:30	6,25	39,94	66,66	0,18	0,35	0,26	0,28	0,05	1,79	2,98	0,01	0,02	0,01	1122
18:00	7,64	37,76	67,05	0,16	0,31	0,26	0,33	0,06	1,62	2,88	0,01	0,01	0,01	1120
18:30	8,20	26,31	62,81	0,18	0,30	0,26	0,37	0,06	1,18	2,81	0,01	0,01	0,01	1141
19:00	8,38	33,37	70,37	0,13	0,47	0,27	0,37	0,07	1,46	3,07	0,01	0,02	0,01	1121
19:30	7,06	24,63	65,43	0,17	0,52	0,29	0,31	0,10	1,08	2,86	0,01	0,02	0,01	1124
20:00	8,83	30,19	66,31	0,14	0,54	0,28	0,38	0,07	1,29	2,84	0,01	0,02	0,01	1098
20:30	7,92	22,35	66,00	0,18	0,51	0,30	0,34	0,06	0,95	2,81	0,01	0,02	0,01	1099
21:00	8,37	20,72	68,25	0,13	0,47	0,28	0,36	0,07	0,90	2,96	0,01	0,02	0,01	1115
21:30	8,22	16,65	59,50	0,17	0,48	0,29	0,36	0,08	0,73	2,61	0,01	0,02	0,01	1113
22:00	8,66	17,80	54,90	0,12	0,44	0,26	0,39	0,06	0,79	2,45	0,01	0,02	0,01	1136
22:30	10,19	13,87	67,22	0,18	0,49	0,27	0,44	0,06	0,59	2,87	0,01	0,02	0,01	1108
23:00	9,34	11,84	69,06	0,13	0,50	0,27	0,40	0,07	0,50	2,93	0,01	0,02	0,01	1110
23:30	8,10	9,80	69,41	0,17	0,47	0,27	0,36	0,07	0,43	3,04	0,01	0,02	0,01	1125
00:00	9,44	15,56	67,20	0,12	0,49	0,27	0,41	0,08	0,68	2,95	0,01	0,02	0,01	1130
min	4,60	7,30	54,90	0,11	0,20	0,25	0,19	0,05	0,31	2,45	0,01	0,01	0,01	1087
max	10,19	53,11	81,05	0,22	0,54	0,30	0,44	0,11	2,40	3,58	0,01	0,02	0,01	1170
moyenne	7,67	22,12	66,29	0,16	0,37	0,27								1127
Total							15,94	10,77	45,95	137,74	0,34	0,77	0,56	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,17			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.