

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,76	12,57	66,16	0,16	0,49	0,27	0,38	0,06	0,55	2,88	0,01	0,02	0,01	1116
01:00	8,01	10,70	68,92	0,13	0,50	0,27	0,35	0,07	0,47	3,00	0,01	0,02	0,01	1114
01:30	7,83	9,47	64,82	0,16	0,48	0,27	0,35	0,06	0,42	2,86	0,01	0,02	0,01	1122
02:00	8,16	9,59	68,51	0,12	0,48	0,27	0,36	0,08	0,42	3,02	0,01	0,02	0,01	1110
02:30	7,80	8,35	66,77	0,18	0,48	0,27	0,34	0,06	0,37	2,93	0,01	0,02	0,01	1120
03:00	7,42	9,07	65,26	0,13	0,49	0,27	0,32	0,08	0,39	2,81	0,01	0,02	0,01	1114
03:30	7,78	9,36	68,06	0,18	0,48	0,26	0,34	0,08	0,41	2,96	0,01	0,02	0,01	1124
04:00	8,57	12,80	64,96	0,12	0,52	0,26	0,38	0,08	0,57	2,88	0,01	0,02	0,01	1129
04:30	7,67	8,56	67,84	0,19	0,48	0,26	0,33	0,08	0,37	2,93	0,01	0,02	0,01	1117
05:00	8,12	13,18	66,82	0,13	0,42	0,25	0,36	0,06	0,58	2,95	0,01	0,02	0,01	1126
05:30	7,88	12,91	63,05	0,21	0,45	0,25	0,35	0,07	0,57	2,78	0,01	0,02	0,01	1126
06:00	7,74	11,62	67,81	0,15	0,48	0,25	0,34	0,07	0,51	2,95	0,01	0,02	0,01	1127
06:30	7,14	9,95	68,97	0,23	0,48	0,25	0,31	0,05	0,43	2,97	0,01	0,02	0,01	1130
07:00	7,14	12,63	65,51	0,12	0,48	0,25	0,32	0,12	0,57	2,94	0,01	0,02	0,01	1170
07:30	9,20	15,28	69,43	0,20	0,51	0,25	0,40	0,10	0,66	3,02	0,01	0,02	0,01	1155
08:00	7,70	9,36	64,90	0,13	0,49	0,25	0,34	0,10	0,41	2,84	0,01	0,02	0,01	1144
08:30	7,87	9,05	61,13	0,23	0,56	0,26	0,34	0,10	0,39	2,65	0,01	0,02	0,01	1186
09:00	7,93	13,73	64,38	0,16	0,59	0,26	0,34	0,12	0,58	2,74	0,01	0,02	0,01	1110
09:30	8,16	9,60	70,67	0,26	0,56	0,26	0,33	0,13	0,39	2,87	0,01	0,02	0,01	1087
10:00	8,94	10,08	55,99	0,15	0,50	0,25	0,37	0,05	0,42	2,33	0,01	0,02	0,01	1114
10:30	7,27	5,75	62,29	0,21	0,54	0,24	0,30	0,05	0,24	2,57	0,01	0,02	0,01	1119
11:00	6,64	8,52	66,15	0,14	0,51	0,24	0,29	0,05	0,37	2,85	0,01	0,02	0,01	1118
11:30	7,46	6,90	71,89	0,20	0,46	0,25	0,32	0,06	0,30	3,11	0,01	0,02	0,01	1137
12:00	8,36	6,78	63,31	0,13	0,46	0,25	0,37	0,07	0,30	2,77	0,01	0,02	0,01	1143
12:30	7,34	6,01	64,89	0,14	0,52	0,25	0,33	0,09	0,27	2,89	0,01	0,02	0,01	1125
13:00	9,03	8,06	64,72	0,20	0,46	0,25	0,40	0,10	0,36	2,88	0,01	0,02	0,01	1135
13:30	6,55	31,87	70,09	0,13	0,49	0,25	0,29	0,10	1,39	3,07	0,01	0,02	0,01	1118
14:00	5,04	37,70	68,02	0,16	0,41	0,27	0,21	0,11	1,60	2,88	0,01	0,02	0,01	1129
14:30	4,74	57,16	62,79	0,23	0,49	0,27	0,20	0,14	2,42	2,66	0,01	0,02	0,01	1134
15:00	3,60	24,75	70,93	0,14	0,50	0,26	0,16	0,12	1,09	3,13	0,01	0,02	0,01	1115
15:30	3,07	20,32	64,81	0,21	0,54	0,26	0,13	0,09	0,88	2,82	0,01	0,02	0,01	1094
16:00	3,84	15,28	65,27	0,14	0,52	0,26	0,17	0,09	0,67	2,85	0,01	0,02	0,01	1097
16:30	8,07	28,25	63,19	0,21	0,55	0,26	0,34	0,08	1,21	2,70	0,01	0,02	0,01	1096
17:00	7,96	11,65	70,92	0,14	0,54	0,26	0,34	0,07	0,50	3,07	0,01	0,02	0,01	1110
17:30	10,14	14,64	66,93	0,21	0,53	0,25	0,45	0,08	0,65	2,96	0,01	0,02	0,01	1109
18:00	8,87	23,19	62,24	0,14	0,50	0,25	0,39	0,11	1,02	2,73	0,01	0,02	0,01	1103
18:30	6,05	17,45	66,49	0,20	0,54	0,25	0,26	0,11	0,76	2,91	0,01	0,02	0,01	1117
19:00	4,61	20,59	67,48	0,14	0,50	0,26	0,20	0,12	0,89	2,93	0,01	0,02	0,01	1117
19:30	9,02	29,38	66,50	0,21	0,48	0,26	0,39	0,09	1,28	2,90	0,01	0,02	0,01	1124
20:00	8,72	36,39	66,15	0,15	0,55	0,26	0,37	0,09	1,54	2,79	0,01	0,02	0,01	1104
20:30	7,12	23,06	53,73	0,31	0,54	0,28	0,28	0,22	0,89	2,08	0,01	0,02	0,01	1086
21:00	8,71	21,64	61,74	0,14	0,45	0,25	0,39	0,12	0,96	2,74	0,01	0,02	0,01	1140
21:30	10,26	17,64	64,72	0,23	0,49	0,29	0,46	0,12	0,80	2,92	0,01	0,02	0,01	1150
22:00	9,15	14,88	69,83	0,16	0,50	0,31	0,39	0,13	0,63	2,96	0,01	0,02	0,01	1116
22:30	8,37	14,67	61,67	0,25	0,49	0,28	0,36	0,11	0,64	2,67	0,01	0,02	0,01	1127
23:00	9,65	17,93	68,39	0,15	0,50	0,27	0,41	0,11	0,77	2,94	0,01	0,02	0,01	1134
23:30	9,30	19,00	65,48	0,27	0,56	0,28	0,40	0,13	0,83	2,84	0,01	0,02	0,01	1124
00:00	8,51	15,57	68,59	0,15	0,49	0,26	0,37	0,12	0,68	2,98	0,01	0,02	0,01	1129
min	3,07	5,75	53,73	0,12	0,41	0,24	0,13	0,05	0,24	2,08	0,01	0,02	0,01	1086
max	10,26	57,16	71,89	0,31	0,59	0,31	0,46	0,22	2,42	3,13	0,01	0,02	0,01	1186
moyenne	7,65	16,10	65,82	0,18	0,50	0,26								1122
Total							15,91	13,89	33,38	136,88	0,36	1,04	0,54	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,70			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.