

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,60	7,61	73,29	0,14	0,53	0,26	0,32	0,12	0,32	3,10	0,01	0,02	0,01	1110
01:00	7,98	6,77	66,41	0,26	0,53	0,26	0,34	0,13	0,29	2,81	0,01	0,02	0,01	1111
01:30	8,64	9,30	66,24	0,15	0,53	0,26	0,37	0,13	0,39	2,80	0,01	0,02	0,01	1103
02:00	7,63	5,28	66,77	0,24	0,51	0,26	0,32	0,14	0,22	2,83	0,01	0,02	0,01	1100
02:30	7,99	6,70	69,67	0,15	0,55	0,26	0,34	0,13	0,29	3,00	0,01	0,02	0,01	1107
03:00	9,24	9,21	64,05	0,28	0,54	0,26	0,39	0,12	0,39	2,73	0,01	0,02	0,01	1104
03:30	6,36	4,26	68,56	0,15	0,51	0,27	0,27	0,13	0,18	2,95	0,01	0,02	0,01	1114
04:00	8,86	10,26	65,58	0,29	0,52	0,27	0,39	0,13	0,45	2,87	0,01	0,02	0,01	1114
04:30	8,50	10,79	63,33	0,16	0,53	0,27	0,37	0,10	0,46	2,72	0,01	0,02	0,01	1123
05:00	7,83	8,07	69,72	0,27	0,50	0,26	0,34	0,10	0,35	2,99	0,01	0,02	0,01	1097
05:30	7,45	9,11	64,24	0,17	0,50	0,24	0,33	0,05	0,40	2,81	0,01	0,02	0,01	1121
06:00	8,06	6,94	66,16	0,28	0,50	0,23	0,35	0,09	0,30	2,87	0,01	0,02	0,01	1125
06:30	7,44	5,65	66,99	0,16	0,55	0,22	0,32	0,08	0,24	2,89	0,01	0,02	0,01	1137
07:00	8,46	6,73	62,35	0,31	0,50	0,26	0,34	0,11	0,27	2,54	0,01	0,02	0,01	1141
07:30	8,41	6,12	68,59	0,16	0,50	0,26	0,35	0,08	0,25	2,83	0,01	0,02	0,01	1133
08:00	7,75	4,99	68,21	0,27	0,50	0,27	0,32	0,11	0,20	2,79	0,01	0,02	0,01	1126
08:30	6,87	5,17	67,76	0,16	0,51	0,27	0,27	0,08	0,21	2,70	0,01	0,02	0,01	1113
09:00	7,28	4,56	66,16	0,28	0,53	0,27	0,28	0,09	0,18	2,56	0,01	0,02	0,01	1120
09:30	7,74	6,14	67,91	0,17	0,48	0,26	0,30	0,07	0,24	2,67	0,01	0,02	0,01	1127
10:00	8,43	6,47	69,39	0,31	0,48	0,26	0,34	0,08	0,26	2,82	0,01	0,02	0,01	1135
10:30	7,46	4,01	66,33	0,16	0,47	0,26	0,31	0,07	0,17	2,75	0,01	0,02	0,01	1130
11:00	8,77	8,22	66,73	0,30	0,52	0,26	0,35	0,10	0,33	2,70	0,01	0,02	0,01	1118
11:30	7,31	5,23	64,70	0,16	0,51	0,26	0,30	0,09	0,22	2,67	0,01	0,02	0,01	1131
12:00	8,77	7,75	67,36	0,16	0,53	0,26	0,36	0,06	0,32	2,77	0,01	0,02	0,01	1119
12:30	6,75	3,23	70,97	0,17	0,51	0,26	0,28	0,10	0,13	2,92	0,01	0,02	0,01	1128
13:00	8,74	9,55	64,05	0,29	0,51	0,26	0,36	0,07	0,39	2,64	0,01	0,02	0,01	1112
13:30	7,91	5,67	66,98	0,17	0,43	0,25	0,33	0,08	0,24	2,78	0,01	0,02	0,01	1138
14:00	7,60	7,54	68,29	0,20	0,44	0,26	0,32	0,09	0,31	2,85	0,01	0,02	0,01	1143
14:30	9,44	12,02	66,72	0,33	0,52	0,25	0,39	0,07	0,50	2,76	0,01	0,02	0,01	1130
15:00	6,52	5,76	64,07	0,21	0,51	0,25	0,28	0,08	0,25	2,75	0,01	0,02	0,01	1148
15:30	8,32	10,95	65,21	0,37	0,56	0,26	0,33	0,08	0,44	2,62	0,01	0,02	0,01	1092
16:00	8,52	9,81	68,56	0,28	0,51	0,27	0,32	0,07	0,37	2,60	0,01	0,02	0,01	1098
16:30	7,96	8,31	68,48	0,45	0,53	0,26	0,31	0,07	0,32	2,64	0,02	0,02	0,01	1111
17:00	8,78	11,43	64,46	0,36	0,41	0,24	0,35	0,05	0,46	2,60	0,01	0,02	0,01	1112
17:30	7,15	5,72	70,40	0,51	0,28	0,24	0,30	0,05	0,24	2,91	0,02	0,01	0,01	1121
18:00	7,07	7,65	65,94	0,25	0,32	0,23	0,31	0,06	0,34	2,90	0,01	0,01	0,01	1151
18:30	8,78	12,24	65,33	0,33	0,27	0,24	0,39	0,06	0,55	2,91	0,01	0,01	0,01	1147
19:00	7,60	9,33	63,22	0,21	0,54	0,27	0,30	0,07	0,36	2,46	0,01	0,02	0,01	1076
19:30	7,96	11,53	69,72	0,35	0,59	0,27	0,31	0,06	0,45	2,70	0,01	0,02	0,01	1091
20:00	8,23	9,06	67,05	0,20	0,53	0,26	0,33	0,07	0,36	2,66	0,01	0,02	0,01	1105
20:30	8,30	8,72	68,01	0,33	0,50	0,26	0,34	0,08	0,36	2,80	0,01	0,02	0,01	1121
21:00	8,04	7,30	67,25	0,19	0,51	0,26	0,33	0,08	0,30	2,77	0,01	0,02	0,01	1116
21:30	7,80	6,49	65,83	0,30	0,51	0,26	0,33	0,08	0,27	2,79	0,01	0,02	0,01	1125
22:00	8,44	8,63	62,67	0,18	0,51	0,26	0,36	0,06	0,37	2,67	0,01	0,02	0,01	1092
22:30	7,97	8,18	70,63	0,31	0,50	0,26	0,33	0,08	0,34	2,96	0,01	0,02	0,01	1103
23:00	8,09	8,84	67,59	0,17	0,50	0,25	0,35	0,11	0,38	2,90	0,01	0,02	0,01	1106
23:30	8,20	8,23	66,32	0,29	0,49	0,26	0,34	0,09	0,34	2,76	0,01	0,02	0,01	1099
00:00	7,77	10,14	62,80	0,17	0,48	0,26	0,32	0,06	0,42	2,62	0,01	0,02	0,01	1110
min	6,36	3,23	62,35	0,14	0,27	0,22	0,27	0,05	0,13	2,46	0,01	0,01	0,01	1076
max	9,44	12,24	73,29	0,51	0,59	0,27	0,39	0,14	0,55	3,10	0,02	0,02	0,01	1151
moyenne	7,97	7,74	66,81	0,25	0,50	0,26								1118
Total							15,89	12,45	15,43	133,11	0,49	0,99	0,51	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,22			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.