

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.75	6.82	63.60	0.36	0.53	0.26	0.31	0.07	0.27	2.51	0.01	0.02	0.01	1120
01:00	8.30	5.12	65.17	0.27	0.55	0.26	0.33	0.07	0.20	2.59	0.01	0.02	0.01	1110
01:30	8.21	7.24	69.09	0.40	0.49	0.26	0.32	0.05	0.29	2.72	0.02	0.02	0.01	1105
02:00	8.11	5.99	65.32	0.29	0.51	0.26	0.33	0.05	0.24	2.63	0.01	0.02	0.01	1105
02:30	8.16	8.31	66.87	0.57	0.51	0.25	0.33	0.04	0.33	2.70	0.02	0.02	0.01	1106
03:00	8.19	5.76	68.34	0.34	0.51	0.25	0.34	0.07	0.24	2.86	0.01	0.02	0.01	1124
03:30	7.74	6.89	66.20	0.37	0.50	0.25	0.33	0.05	0.30	2.86	0.02	0.02	0.01	1142
04:00	8.11	10.09	65.92	0.22	0.49	0.25	0.36	0.07	0.44	2.89	0.01	0.02	0.01	1117
04:30	8.21	7.59	64.58	0.34	0.49	0.25	0.35	0.08	0.33	2.79	0.01	0.02	0.01	1115
05:00	7.80	4.84	66.18	0.20	0.36	0.24	0.34	0.07	0.21	2.88	0.01	0.02	0.01	1127
05:30	7.53	6.14	65.10	0.33	0.16	0.22	0.33	0.07	0.27	2.88	0.01	0.01	0.01	1120
06:00	8.14	6.00	65.75	0.29	0.22	0.23	0.35	0.07	0.26	2.84	0.01	0.01	0.01	1110
06:30	8.03	8.16	67.31	0.44	0.21	0.24	0.35	0.06	0.27	2.94	0.02	0.01	0.01	1124
07:00	7.22	6.44	67.57	0.27	0.42	0.25	0.31	0.09	0.28	2.91	0.01	0.02	0.01	1119
07:30	9.25	9.01	66.03	0.34	0.53	0.25	0.40	0.08	0.39	2.88	0.01	0.02	0.01	1118
08:00	8.02	5.24	70.73	0.27	0.52	0.25	0.35	0.10	0.23	3.07	0.01	0.02	0.01	1112
08:30	6.93	6.31	64.53	0.47	0.52	0.25	0.30	0.09	0.28	2.82	0.02	0.02	0.01	1122
09:00	8.73	8.14	65.81	0.35	0.50	0.25	0.38	0.10	0.35	2.86	0.02	0.02	0.01	1120
09:30	7.60	7.00	66.13	0.46	0.53	0.25	0.33	0.08	0.30	2.87	0.02	0.02	0.01	1106
10:00	8.57	6.68	69.16	0.24	0.54	0.25	0.37	0.11	0.29	2.98	0.01	0.02	0.01	1121
10:30	7.82	8.30	63.61	0.42	0.53	0.25	0.34	0.10	0.36	2.76	0.02	0.02	0.01	1114
11:00	7.96	6.52	69.27	0.24	0.54	0.25	0.34	0.09	0.28	2.98	0.01	0.02	0.01	1108
11:30	8.24	9.35	66.87	0.36	0.55	0.25	0.36	0.07	0.41	2.90	0.02	0.02	0.01	1111
12:00	8.17	7.27	66.88	0.24	0.53	0.25	0.35	0.08	0.31	2.84	0.01	0.02	0.01	1103
12:30	7.32	7.43	64.83	0.23	0.51	0.25	0.32	0.10	0.32	2.81	0.01	0.02	0.01	1126
13:00	8.30	6.92	65.93	0.36	0.54	0.25	0.36	0.07	0.30	2.86	0.02	0.02	0.01	1133
13:30	7.92	5.88	73.35	0.20	0.54	0.25	0.34	0.07	0.25	3.18	0.01	0.02	0.01	1126
14:00	7.97	6.42	61.67	0.20	0.51	0.26	0.34	0.08	0.27	2.60	0.01	0.02	0.01	1121
14:30	8.86	7.39	68.27	0.29	0.52	0.25	0.38	0.10	0.32	2.94	0.01	0.02	0.01	1124
15:00	7.14	5.23	68.19	0.18	0.48	0.25	0.31	0.10	0.23	2.97	0.01	0.02	0.01	1134
15:30	7.31	6.35	63.07	0.33	0.51	0.26	0.31	0.09	0.27	2.64	0.01	0.02	0.01	1103
16:00	9.73	7.47	71.12	0.20	0.55	0.26	0.40	0.09	0.31	2.92	0.01	0.02	0.01	1102
16:30	7.62	4.46	69.12	0.32	0.52	0.26	0.32	0.08	0.19	2.93	0.01	0.02	0.01	1120
17:00	7.99	5.73	67.63	0.16	0.44	0.25	0.34	0.07	0.25	2.90	0.01	0.02	0.01	1121
17:30	7.41	5.53	63.99	0.32	0.37	0.25	0.32	0.08	0.24	2.76	0.01	0.02	0.01	1113
18:00	8.56	7.25	65.76	0.17	0.32	0.25	0.36	0.09	0.31	2.80	0.01	0.01	0.01	1104
18:30	7.69	5.66	67.49	0.41	0.36	0.25	0.33	0.07	0.24	2.91	0.02	0.02	0.01	1118
19:00	7.30	5.97	66.84	0.25	0.46	0.26	0.31	0.08	0.25	2.86	0.01	0.02	0.01	1123
19:30	8.18	10.45	67.92	0.35	0.51	0.26	0.35	0.08	0.45	2.93	0.02	0.02	0.01	1117
20:00	8.32	8.94	67.88	0.24	0.49	0.25	0.36	0.09	0.39	2.93	0.01	0.02	0.01	1118
20:30	7.28	7.15	65.81	0.45	0.49	0.25	0.32	0.09	0.31	2.86	0.02	0.02	0.01	1127
21:00	8.40	8.90	61.24	0.34	0.47	0.25	0.37	0.19	0.39	2.69	0.01	0.02	0.01	1162
21:30	8.14	11.19	67.54	0.48	0.44	0.25	0.36	0.09	0.50	2.99	0.02	0.02	0.01	1167
22:00	7.16	7.49	69.85	0.33	0.45	0.26	0.31	0.08	0.32	3.01	0.01	0.02	0.01	1145
22:30	8.25	8.84	60.20	0.40	0.43	0.25	0.36	0.07	0.38	2.60	0.02	0.02	0.01	1155
23:00	8.53	9.89	60.81	0.32	0.45	0.26	0.35	0.13	0.40	2.47	0.01	0.02	0.01	1128
23:30	7.91	6.62	67.04	0.48	0.40	0.26	0.33	0.06	0.28	2.78	0.02	0.02	0.01	1134
00:00	8.11	8.35	66.66	0.38	0.47	0.26	0.34	0.08	0.35	2.78	0.02	0.02	0.01	1149
min	6,93	4,46	60,20	0,16	0,16	0,22	0,30	0,04	0,19	2,47	0,01	0,01	0,01	1102
max	9,73	11,19	73,35	0,57	0,55	0,26	0,40	0,19	0,50	3,18	0,02	0,02	0,01	1167
moyenne	8,00	7,14	66,42	0,32	0,47	0,25								1121
Total							16,39	11,91	14,64	136,08	0,66	0,96	0,52	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,81			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.