

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.79	13.57	49.87	0.17	0.54	0.26	0.33	0.07	0.57	2.08	0.01	0.02	0.01	1093
01:00	7.77	14.07	53.21	0.21	0.49	0.25	0.32	0.03	0.59	2.22	0.01	0.02	0.01	1097
01:30	8.43	13.31	60.31	0.45	0.45	0.25	0.35	0.64	0.55	2.50	0.02	0.02	0.01	1100
02:00	7.09	16.27	75.19	0.42	0.46	0.25	0.30	0.05	0.69	3.18	0.02	0.02	0.01	1109
02:30	7.83	14.19	62.21	0.24	0.48	0.25	0.33	0.04	0.60	2.61	0.01	0.02	0.01	1121
03:00	9.80	13.22	68.52	0.20	0.46	0.25	0.40	0.03	0.54	2.79	0.01	0.02	0.01	1118
03:30	7.52	9.43	69.86	0.19	0.51	0.25	0.31	0.06	0.39	2.90	0.01	0.02	0.01	1130
04:00	8.23	10.15	63.42	0.17	0.48	0.25	0.35	0.41	0.43	2.70	0.01	0.02	0.01	1135
04:30	8.98	10.91	72.25	0.18	0.49	0.25	0.38	0.06	0.47	3.09	0.01	0.02	0.01	1136
05:00	6.80	7.88	64.84	0.17	0.49	0.21	0.30	0.08	0.34	2.82	0.01	0.02	0.01	1133
05:30	8.08	11.09	64.69	0.18	0.45	0.14	0.36	0.10	0.49	2.86	0.01	0.02	0.01	1120
06:00	7.95	4.97	66.95	0.17	0.43	0.13	0.35	0.09	0.22	2.93	0.01	0.02	0.01	1120
06:30	7.66	6.01	67.25	0.18	0.45	0.16	0.34	0.10	0.27	3.02	0.01	0.02	0.01	1135
07:00	7.80	7.32	67.49	0.16	0.44	0.24	0.35	0.10	0.32	2.99	0.01	0.02	0.01	1151
07:30	8.87	11.82	69.13	0.17	0.48	0.26	0.39	0.10	0.52	3.06	0.01	0.02	0.01	1140
08:00	7.67	9.82	59.74	0.16	0.46	0.26	0.33	0.08	0.43	2.59	0.01	0.02	0.01	1111
08:30	7.85	8.93	72.67	0.17	0.43	0.28	0.34	0.09	0.39	3.17	0.01	0.02	0.01	1143
09:00	8.41	9.82	67.50	0.16	0.46	0.26	0.37	0.10	0.43	2.97	0.01	0.02	0.01	1150
09:30	8.23	9.86	68.28	0.16	0.46	0.26	0.36	0.08	0.43	2.98	0.01	0.02	0.01	1136
10:00	7.85	7.96	68.98	0.16	0.48	0.34	0.34	0.12	0.34	2.97	0.01	0.02	0.01	1125
10:30	7.70	8.86	65.80	0.16	0.48	0.28	0.34	0.12	0.39	2.91	0.01	0.02	0.01	1126
11:00	8.39	10.08	66.77	0.16	0.46	0.26	0.36	0.12	0.44	2.89	0.01	0.02	0.01	1118
11:30	7.85	6.56	66.59	0.15	0.46	0.26	0.35	0.13	0.29	2.94	0.01	0.02	0.01	1130
12:00	7.52	10.89	65.95	0.15	0.51	0.26	0.33	0.11	0.48	2.89	0.01	0.02	0.01	1124
12:30	9.40	13.43	67.17	0.15	0.51	0.26	0.40	0.08	0.58	2.88	0.01	0.02	0.01	1127
13:00	6.96	10.96	61.68	0.15	0.51	0.26	0.30	0.08	0.47	2.66	0.01	0.02	0.01	1124
13:30	7.53	10.51	71.87	0.16	0.46	0.26	0.32	0.08	0.45	3.08	0.01	0.02	0.01	1136
14:00	7.79	10.06	62.66	0.18	0.49	0.27	0.33	0.05	0.42	2.64	0.01	0.02	0.01	1129
14:30	9.65	16.05	70.75	0.16	0.50	0.26	0.42	0.06	0.70	3.10	0.01	0.02	0.01	1134
15:00	7.53	12.32	64.84	0.17	0.47	0.26	0.32	0.07	0.53	2.79	0.01	0.02	0.01	1120
15:30	7.72	18.60	64.18	0.17	0.47	0.26	0.33	0.06	0.79	2.73	0.01	0.02	0.01	1111
16:00	7.30	17.44	59.59	0.15	0.50	0.25	0.31	0.04	0.74	2.52	0.01	0.02	0.01	1124
16:30	8.74	21.74	70.98	0.16	0.52	0.25	0.37	0.05	0.92	3.02	0.01	0.02	0.01	1128
17:00	8.55	19.54	63.66	0.17	0.41	0.20	0.36	0.07	0.83	2.69	0.01	0.02	0.01	1135
17:30	7.04	20.85	68.62	0.18	0.34	0.14	0.30	0.07	0.90	2.95	0.01	0.01	0.01	1140
18:00	6.59	25.03	70.16	0.16	0.38	0.15	0.28	0.06	1.08	3.03	0.01	0.02	0.01	1143
18:30	6.75	23.11	62.86	0.17	0.33	0.16	0.30	0.05	1.01	2.76	0.01	0.01	0.01	1145
19:00	8.58	31.20	68.47	0.16	0.47	0.23	0.37	0.04	1.34	2.94	0.01	0.02	0.01	1125
19:30	8.00	33.01	77.07	0.16	0.44	0.26	0.35	0.05	1.44	3.35	0.01	0.02	0.01	1148
20:00	6.53	30.52	57.63	0.14	0.49	0.26	0.28	0.05	1.33	2.51	0.01	0.02	0.01	1134
20:30	6.19	54.98	69.12	0.17	0.48	0.26	0.27	0.05	2.37	2.98	0.01	0.02	0.01	1133
21:00	5.62	27.88	69.03	0.15	0.46	0.29	0.24	0.04	1.19	2.95	0.01	0.02	0.01	1134
21:30	5.65	29.18	65.97	0.16	0.45	0.28	0.25	0.04	1.27	2.88	0.01	0.02	0.01	1139
22:00	5.86	21.83	69.25	0.15	0.45	0.35	0.26	0.04	0.95	3.03	0.01	0.02	0.02	1143
22:30	7.44	34.17	68.23	0.16	0.47	0.29	0.32	0.04	1.48	2.95	0.01	0.02	0.01	1131
23:00	7.00	27.37	67.00	0.14	0.46	0.26	0.31	0.07	1.20	2.94	0.01	0.02	0.01	1141
23:30	7.59	17.58	67.49	0.15	0.45	0.29	0.33	0.08	0.77	2.97	0.01	0.02	0.01	1144
00:00	8.68	16.53	60.81	0.14	0.48	0.26	0.38	0.08	0.73	2.69	0.01	0.02	0.01	1131
min	5,62	4,97	49,87	0,14	0,33	0,13	0,24	0,03	0,22	2,08	0,01	0,01	0,01	1093
max	9,80	54,98	77,07	0,45	0,54	0,35	0,42	0,64	2,37	3,35	0,02	0,02	0,02	1151
moyenne	7,72	16,48	66,18	0,18	0,46	0,25								1129
Total							15,99	12,17	34,10	137,09	0,37	0,96	0,51	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,86			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.