

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.87	9.19	65.63	0.21	0.42	0.16	0.34	0.07	0.39	2.80	0.01	0.02	0.01	1133
01:00	8.13	12.14	68.21	0.25	0.40	0.15	0.35	0.07	0.52	2.92	0.01	0.02	0.01	1139
01:30	7.61	10.90	65.57	0.22	0.41	0.15	0.34	0.08	0.48	2.91	0.01	0.02	0.01	1156
02:00	8.53	8.93	66.77	0.23	0.42	0.16	0.38	0.07	0.39	2.94	0.01	0.02	0.01	1146
02:30	7.66	8.19	67.05	0.24	0.36	0.17	0.33	0.11	0.36	2.91	0.01	0.02	0.01	1142
03:00	7.53	13.04	66.61	0.22	0.39	0.18	0.33	0.06	0.57	2.92	0.01	0.02	0.01	1136
03:30	8.04	14.94	69.55	0.27	0.44	0.23	0.34	0.06	0.64	2.97	0.01	0.02	0.01	1126
04:00	8.23	10.18	63.95	0.42	0.40	0.22	0.36	0.12	0.44	2.78	0.02	0.02	0.01	1144
04:30	8.08	10.51	69.15	0.38	0.39	0.21	0.35	0.06	0.45	2.97	0.02	0.02	0.01	1135
05:00	9.15	10.52	63.22	0.28	0.42	0.26	0.40	0.08	0.46	2.76	0.01	0.02	0.01	1120
05:30	7.19	11.53	62.46	0.24	0.45	0.29	0.32	0.04	0.51	2.75	0.01	0.02	0.01	1128
06:00	7.35	20.22	61.21	0.31	0.49	0.30	0.30	0.04	0.84	2.53	0.01	0.02	0.01	1107
06:30	7.34	13.35	61.75	0.22	0.45	0.31	0.32	0.04	0.58	2.69	0.01	0.02	0.01	1164
07:00	8.18	18.93	68.95	0.24	0.43	0.16	0.35	0.06	0.82	2.97	0.01	0.02	0.01	1154
07:30	7.78	14.78	67.49	0.28	0.41	0.15	0.34	0.06	0.64	2.94	0.01	0.02	0.01	1159
08:00	8.53	16.79	60.71	0.34	0.32	0.22	0.39	0.08	0.76	2.74	0.02	0.01	0.01	1147
08:30	8.45	15.25	63.94	0.36	0.31	0.32	0.37	0.10	0.67	2.82	0.02	0.01	0.01	1128
09:00	7.68	9.97	67.50	0.24	0.33	0.32	0.33	0.07	0.43	2.89	0.01	0.01	0.01	1121
09:30	8.43	7.68	66.03	1.68	0.33	0.31	0.36	0.07	0.33	2.80	0.07	0.01	0.01	1116
10:00	8.60	9.95	62.96	0.69	0.33	0.30	0.37	0.05	0.42	2.69	0.03	0.01	0.01	1123
10:30	6.92	3.87	73.38	0.88	0.30	0.31	0.29	0.06	0.16	3.12	0.04	0.01	0.01	1138
11:00	6.97	3.17	65.68	0.33	0.24	0.33	0.29	0.08	0.13	2.72	0.01	0.01	0.01	1138
11:30	10.27	8.90	59.24	1.47	0.34	0.28	0.45	0.06	0.39	2.59	0.06	0.01	0.01	1104
12:00	6.79	2.80	75.03	0.94	0.42	0.27	0.28	0.17	0.12	3.14	0.04	0.02	0.01	1087
12:30	7.97	6.50	70.02	0.21	0.30	0.26	0.34	0.12	0.27	2.96	0.01	0.01	0.01	1124
13:00	7.14	3.31	63.64	0.20	0.31	0.25	0.30	0.17	0.14	2.69	0.01	0.01	0.01	1133
13:30	8.01	4.43	62.94	0.20	0.27	0.26	0.34	0.14	0.19	2.65	0.01	0.01	0.01	1127
14:00	8.06	8.11	65.74	0.65	0.33	0.24	0.35	0.13	0.36	2.89	0.03	0.01	0.01	1118
14:30	8.35	2.99	70.02	0.69	0.35	0.25	0.36	0.25	0.13	3.05	0.03	0.02	0.01	1121
15:00	7.73	3.54	63.46	0.26	0.36	0.25	0.34	0.11	0.15	2.75	0.01	0.02	0.01	1153
15:30	7.78	6.42	68.89	0.26	0.26	0.24	0.34	0.10	0.28	3.00	0.01	0.01	0.01	1121
16:00	7.16	5.87	66.47	0.24	0.31	0.23	0.31	0.10	0.26	2.90	0.01	0.01	0.01	1109
16:30	7.55	7.06	66.93	0.24	0.30	0.24	0.33	0.13	0.30	2.88	0.01	0.01	0.01	1102
17:00	9.30	6.56	63.47	0.45	0.28	0.24	0.41	0.18	0.29	2.78	0.02	0.01	0.01	1118
17:30	7.12	4.05	65.24	0.26	0.32	0.25	0.31	0.23	0.18	2.82	0.01	0.01	0.01	1119
18:00	8.06	3.19	67.56	0.35	0.34	0.25	0.35	0.22	0.14	2.96	0.02	0.01	0.01	1115
18:30	8.04	3.74	67.22	0.19	0.34	0.25	0.35	0.20	0.16	2.93	0.01	0.01	0.01	1111
19:00	7.92	5.94	67.61	0.27	0.46	0.26	0.34	0.18	0.26	2.92	0.01	0.02	0.01	1102
19:30	8.16	11.58	68.62	0.06	0.49	0.26	0.35	0.18	0.50	2.98	0.00	0.02	0.01	1100
20:00	7.21	9.34	64.10	0.28	0.48	0.26	0.31	0.16	0.40	2.77	0.01	0.02	0.01	1102
20:30	9.10	9.52	66.27	0.07	0.51	0.26	0.39	0.14	0.41	2.82	0.00	0.02	0.01	1110
21:00	7.27	6.44	62.91	0.24	0.43	0.26	0.32	0.16	0.28	2.78	0.01	0.02	0.01	1160
21:30	8.93	9.33	69.43	0.06	0.41	0.26	0.39	0.13	0.40	3.01	0.00	0.02	0.01	1129
22:00	8.28	10.01	68.33	0.22	0.45	0.25	0.36	0.13	0.43	2.95	0.01	0.02	0.01	1123
22:30	6.74	6.88	69.15	0.06	0.36	0.27	0.28	0.12	0.29	2.90	0.00	0.01	0.01	1124
23:00	9.44	11.48	64.24	0.23	0.44	0.26	0.40	0.11	0.49	2.72	0.01	0.02	0.01	1104
23:30	7.39	5.10	71.07	0.06	0.45	0.26	0.31	0.12	0.22	3.00	0.00	0.02	0.01	1107
00:00	7.61	9.38	66.92	0.26	0.43	0.26	0.32	0.12	0.40	2.85	0.01	0.02	0.01	1107
min	6,74	2,80	59,24	0,06	0,24	0,15	0,28	0,04	0,12	2,53	0,00	0,01	0,01	1087
max	10,27	20,22	75,03	1,68	0,51	0,33	0,45	0,25	0,84	3,14	0,07	0,02	0,01	1164
moyenne	7,95	8,89	66,30	0,35	0,38	0,25								1126
Total							16,47	15,99	18,43	137,27	0,73	0,79	0,51	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.