

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.30	6.87	68.49	0.20	0.46	0.27	0.36	0.07	0.27	2.69	0.01	0.02	0.01	1110
01:00	8.56	7.72	68.84	0.12	0.48	0.27	0.34	0.09	0.31	2.76	0.00	0.02	0.01	1113
01:30	7.84	7.26	67.43	0.19	0.45	0.27	0.32	0.08	0.30	2.77	0.01	0.02	0.01	1114
02:00	7.34	6.98	66.42	0.10	0.46	0.27	0.31	0.15	0.29	2.78	0.00	0.02	0.01	1113
02:30	8.33	6.20	68.01	0.15	0.47	0.27	0.35	0.09	0.26	2.88	0.01	0.02	0.01	1123
03:00	7.51	4.96	64.39	0.12	0.43	0.28	0.30	0.10	0.20	2.60	0.00	0.02	0.01	1105
03:30	8.76	6.98	68.34	0.16	0.47	0.28	0.35	0.09	0.28	2.72	0.01	0.02	0.01	1081
04:00	7.36	4.08	65.42	0.11	0.46	0.29	0.29	0.10	0.16	2.55	0.00	0.02	0.01	1094
04:30	8.54	7.38	67.55	0.16	0.51	0.27	0.35	0.09	0.30	2.77	0.01	0.02	0.01	1103
05:00	7.34	3.17	64.49	0.15	0.46	0.27	0.30	0.10	0.13	2.67	0.01	0.02	0.01	1109
05:30	8.24	2.40	64.81	0.30	0.39	0.26	0.34	0.10	0.10	2.64	0.01	0.02	0.01	1086
06:00	7.64	1.13	68.28	0.21	0.39	0.25	0.31	0.09	0.05	2.77	0.01	0.02	0.01	1099
06:30	8.21	3.93	65.20	0.27	0.33	0.25	0.33	0.07	0.16	2.66	0.01	0.01	0.01	1099
07:00	7.22	4.36	66.74	0.13	0.49	0.27	0.29	0.09	0.18	2.69	0.01	0.02	0.01	1126
07:30	7.52	5.92	66.01	0.16	0.41	0.27	0.30	0.08	0.24	2.67	0.01	0.02	0.01	1122
08:00	8.21	3.96	60.85	0.10	0.49	0.27	0.33	0.11	0.16	2.47	0.00	0.02	0.01	1131
08:30	8.19	7.00	61.90	0.15	0.46	0.26	0.34	0.07	0.29	2.58	0.01	0.02	0.01	1150
09:00	7.43	8.61	67.28	0.10	0.44	0.27	0.30	0.09	0.34	2.67	0.00	0.02	0.01	1105
09:30	8.09	8.19	71.15	0.17	0.47	0.27	0.32	0.06	0.33	2.83	0.01	0.02	0.01	1118
10:00	8.35	5.70	66.02	0.14	0.46	0.27	0.34	0.07	0.23	2.66	0.01	0.02	0.01	1115
10:30	7.61	4.36	66.23	0.29	0.43	0.25	0.31	0.06	0.18	2.70	0.01	0.02	0.01	1111
11:00	7.30	2.85	67.03	0.23	0.45	0.25	0.30	0.07	0.12	2.78	0.01	0.02	0.01	1125
11:30	8.37	3.12	67.89	0.28	0.46	0.26	0.35	0.06	0.13	2.81	0.01	0.02	0.01	1118
12:00	8.01	3.96	65.47	0.14	0.43	0.25	0.34	0.07	0.17	2.79	0.01	0.02	0.01	1121
12:30	8.05	4.40	67.29	0.16	0.46	0.26	0.33	0.07	0.18	2.74	0.01	0.02	0.01	1102
13:00	6.69	0.98	61.07	0.34	0.49	0.28	0.25	0.05	0.04	2.31	0.01	0.02	0.01	1085
13:30	8.61	4.11	69.27	0.15	0.43	0.27	0.34	0.05	0.16	2.77	0.01	0.02	0.01	1111
14:00	8.07	5.21	67.77	0.15	0.44	0.26	0.34	0.04	0.22	2.84	0.01	0.02	0.01	1137
14:30	8.23	7.20	67.38	0.35	0.46	0.26	0.35	0.05	0.30	2.83	0.01	0.02	0.01	1118
15:00	6.73	4.09	66.05	0.12	0.42	0.25	0.29	0.05	0.18	2.88	0.01	0.02	0.01	1145
15:30	8.65	6.03	65.50	0.27	0.47	0.26	0.38	0.07	0.26	2.88	0.01	0.02	0.01	1158
16:00	8.35	4.97	64.95	0.13	0.45	0.26	0.36	0.09	0.21	2.80	0.01	0.02	0.01	1138
16:30	7.89	3.68	70.00	0.31	0.45	0.26	0.34	0.06	0.16	2.97	0.01	0.02	0.01	1128
17:00	7.64	1.72	65.81	0.15	0.44	0.28	0.31	0.07	0.07	2.63	0.01	0.02	0.01	1118
17:30	8.28	4.70	62.71	0.32	0.46	0.26	0.35	0.08	0.20	2.67	0.01	0.02	0.01	1138
18:00	8.05	3.68	69.95	0.13	0.46	0.26	0.34	0.07	0.15	2.94	0.01	0.02	0.01	1136
18:30	8.04	2.74	66.53	0.34	0.46	0.26	0.33	0.07	0.11	2.73	0.01	0.02	0.01	1134
19:00	7.37	4.75	66.50	0.03	0.53	0.28	0.31	0.08	0.20	2.78	0.00	0.02	0.01	1150
19:30	8.54	9.03	70.15	0.22	0.53	0.28	0.36	0.09	0.38	2.97	0.01	0.02	0.01	1139
20:00	8.94	8.92	65.15	0.02	0.51	0.27	0.38	0.07	0.38	2.78	0.00	0.02	0.01	1135
20:30	7.63	8.28	67.92	0.20	0.55	0.28	0.33	0.07	0.36	2.93	0.01	0.02	0.01	1132
21:00	8.04	7.92	67.50	0.01	0.51	0.28	0.35	0.08	0.34	2.92	0.00	0.02	0.01	1134
21:30	8.14	6.15	67.36	0.19	0.50	0.26	0.36	0.09	0.27	2.94	0.01	0.02	0.01	1141
22:00	8.36	7.39	68.26	0.01	0.53	0.26	0.37	0.11	0.32	3.00	0.00	0.02	0.01	1138
22:30	7.50	6.95	66.12	0.15	0.49	0.27	0.33	0.09	0.30	2.89	0.01	0.02	0.01	1132
23:00	8.08	6.20	67.40	0.01	0.54	0.29	0.35	0.11	0.27	2.94	0.00	0.02	0.01	1126
23:30	8.73	5.90	64.86	0.15	0.48	0.26	0.38	0.10	0.26	2.84	0.01	0.02	0.01	1143
00:00	8.45	5.44	68.99	0.01	0.54	0.26	0.37	0.10	0.24	3.04	0.00	0.02	0.01	1146
min	6,69	0,98	60,85	0,01	0,33	0,25	0,25	0,04	0,04	2,31	0,00	0,01	0,01	1081
max	9,30	9,03	71,15	0,35	0,55	0,29	0,38	0,15	0,38	3,04	0,01	0,02	0,01	1158
moyenne	8,01	5,37	66,64	0,17	0,47	0,27								1122
Total							15,98	11,97	10,75	132,97	0,33	0,93	0,53	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,00			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.