

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.55	4.27	64.86	0.17	0.55	0.26	0.28	0.10	0.19	2.82	0.01	0.02	0.01	1133
01:00	9.09	6.18	62.72	0.02	0.52	0.29	0.40	0.09	0.27	2.73	0.00	0.02	0.01	1152
01:30	7.99	7.35	72.09	0.20	0.49	0.27	0.35	0.09	0.32	3.14	0.01	0.02	0.01	1135
02:00	8.94	15.75	68.99	0.02	0.56	0.26	0.38	0.12	0.68	2.96	0.00	0.02	0.01	1118
02:30	5.09	6.43	67.72	0.17	0.52	0.27	0.22	0.11	0.27	2.90	0.01	0.02	0.01	1116
03:00	6.82	7.98	65.99	0.01	0.51	0.28	0.29	0.09	0.34	2.84	0.00	0.02	0.01	1127
03:30	8.72	7.39	65.46	0.16	0.59	0.30	0.38	0.09	0.32	2.83	0.01	0.03	0.01	1128
04:00	8.05	6.91	63.48	0.02	0.52	0.30	0.35	0.07	0.30	2.75	0.00	0.02	0.01	1125
04:30	8.44	9.48	70.58	0.20	0.53	0.28	0.36	0.09	0.40	3.00	0.01	0.02	0.01	1119
05:00	8.30	6.32	65.75	0.08	0.54	0.27	0.36	0.08	0.27	2.82	0.00	0.02	0.01	1117
05:30	7.79	4.08	66.80	0.33	0.46	0.26	0.34	0.09	0.18	2.88	0.01	0.02	0.01	1113
06:00	8.25	4.19	65.31	0.14	0.46	0.26	0.35	0.08	0.18	2.81	0.01	0.02	0.01	1113
06:30	8.20	6.63	66.55	0.21	0.54	0.27	0.35	0.08	0.28	2.85	0.01	0.02	0.01	1122
07:00	7.81	6.39	68.52	0.01	0.49	0.27	0.34	0.09	0.28	2.99	0.00	0.02	0.01	1139
07:30	7.76	7.93	62.79	0.22	0.49	0.26	0.34	0.08	0.35	2.74	0.01	0.02	0.01	1131
08:00	8.95	10.94	69.51	0.01	0.51	0.26	0.39	0.08	0.47	3.00	0.00	0.02	0.01	1127
08:30	7.58	7.14	67.38	0.20	0.51	0.26	0.32	0.07	0.30	2.87	0.01	0.02	0.01	1122
09:00	7.57	8.69	67.45	0.01	0.57	0.27	0.33	0.10	0.38	2.92	0.00	0.02	0.01	1131
09:30	8.43	7.94	66.98	0.18	0.51	0.29	0.36	0.09	0.34	2.86	0.01	0.02	0.01	1127
10:00	8.74	6.17	67.43	0.00	0.55	0.29	0.38	0.08	0.27	2.96	0.00	0.02	0.01	1131
10:30	7.97	6.02	67.95	0.00	0.59	0.30	0.35	0.11	0.26	2.94	0.00	0.03	0.01	1125
11:00	7.98	6.08	64.13	0.15	0.55	0.29	0.34	0.11	0.26	2.77	0.01	0.02	0.01	1122
11:30	9.35	9.00	49.86	0.20	0.50	0.28	0.40	0.05	0.39	2.15	0.01	0.02	0.01	1115
12:00	6.20	3.84	68.89	0.02	0.48	0.26	0.27	0.07	0.16	2.95	0.00	0.02	0.01	1146
12:30	7.99	10.80	65.10	0.01	0.55	0.26	0.35	0.14	0.48	2.88	0.00	0.02	0.01	1137
13:00	8.62	10.42	67.71	0.16	0.56	0.26	0.38	0.07	0.46	3.02	0.01	0.02	0.01	1146
13:30	8.34	7.72	65.39	0.01	0.57	0.26	0.36	0.08	0.33	2.81	0.00	0.02	0.01	1126
14:00	5.64	5.12	65.67	0.01	0.47	0.27	0.24	0.08	0.22	2.81	0.00	0.02	0.01	1140
14:30	9.54	15.27	69.26	0.18	0.54	0.25	0.42	0.09	0.68	3.08	0.01	0.02	0.01	1127
15:00	7.55	10.37	64.75	0.00	0.55	0.26	0.33	0.08	0.45	2.81	0.00	0.02	0.01	1119
15:30	7.88	9.44	64.54	0.18	0.54	0.26	0.34	0.06	0.41	2.79	0.01	0.02	0.01	1127
16:00	8.75	8.87	68.89	0.01	0.55	0.26	0.37	0.05	0.38	2.94	0.00	0.02	0.01	1118
16:30	7.92	9.81	64.68	0.15	0.52	0.26	0.34	0.06	0.42	2.77	0.01	0.02	0.01	1111
17:00	7.06	4.86	69.00	0.05	0.45	0.26	0.30	0.07	0.21	2.95	0.00	0.02	0.01	1112
17:30	8.18	5.67	67.58	0.29	0.33	0.25	0.35	0.07	0.24	2.90	0.01	0.01	0.01	1124
18:00	7.64	4.60	69.81	0.11	0.39	0.25	0.34	0.08	0.20	3.07	0.00	0.02	0.01	1127
18:30	8.57	6.20	63.14	0.28	0.34	0.25	0.37	0.07	0.27	2.75	0.01	0.01	0.01	1114
19:00	7.90	6.24	63.78	0.02	0.47	0.26	0.35	0.08	0.28	2.82	0.00	0.02	0.01	1133
19:30	7.91	6.45	72.66	0.15	0.52	0.26	0.35	0.09	0.28	3.17	0.01	0.02	0.01	1115
20:00	8.98	8.66	63.27	0.00	0.53	0.26	0.40	0.07	0.38	2.79	0.00	0.02	0.01	1103
20:30	7.41	6.05	66.84	0.16	0.53	0.26	0.33	0.11	0.27	2.94	0.01	0.02	0.01	1102
21:00	6.97	3.45	66.47	0.00	0.53	0.26	0.31	0.09	0.15	2.94	0.00	0.02	0.01	1124
21:30	8.39	8.50	66.73	0.17	0.52	0.26	0.36	0.05	0.37	2.90	0.01	0.02	0.01	1121
22:00	8.54	5.86	68.81	0.01	0.54	0.26	0.37	0.07	0.25	2.94	0.00	0.02	0.01	1125
22:30	9.17	10.48	63.42	0.19	0.53	0.26	0.40	0.06	0.46	2.76	0.01	0.02	0.01	1115
23:00	6.89	7.55	69.73	0.02	0.55	0.25	0.29	0.05	0.32	2.97	0.00	0.02	0.01	1118
23:30	8.35	8.71	62.59	0.16	0.51	0.25	0.36	0.05	0.37	2.69	0.01	0.02	0.01	1129
00:00	7.98	7.16	67.56	0.02	0.52	0.25	0.34	0.06	0.31	2.90	0.00	0.02	0.01	1136
min	5,09	3,45	49,86	0,00	0,33	0,25	0,22	0,05	0,15	2,15	0,00	0,01	0,01	1102
max	9,54	15,75	72,66	0,33	0,59	0,30	0,42	0,14	0,68	3,17	0,01	0,03	0,01	1152
moyenne	7,97	7,53	66,34	0,11	0,51	0,27								1124
Total							16,58	11,84	15,66	137,89	0,22	1,07	0,55	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,70			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.