

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.35	8.05	66.98	0.18	0.51	0.28	0.28	0.07	0.31	2.58	0.01	0.02	0.01	1085
01:00	8.56	9.74	63.72	0.04	0.47	0.27	0.33	0.08	0.38	2.49	0.00	0.02	0.01	1107
01:30	8.47	10.18	67.41	0.19	0.50	0.27	0.32	0.05	0.38	2.53	0.01	0.02	0.01	1094
02:00	8.45	9.64	66.75	0.05	0.48	0.26	0.32	0.04	0.36	2.52	0.00	0.02	0.01	1103
02:30	7.37	8.03	67.48	0.22	0.46	0.26	0.28	0.04	0.31	2.58	0.01	0.02	0.01	1117
03:00	7.83	7.33	69.66	0.04	0.48	0.26	0.31	0.08	0.29	2.74	0.00	0.02	0.01	1129
03:30	9.17	11.42	65.67	0.21	0.48	0.26	0.37	0.04	0.46	2.63	0.01	0.02	0.01	1127
04:00	7.53	9.35	68.71	0.03	0.48	0.26	0.30	0.07	0.38	2.76	0.00	0.02	0.01	1125
04:30	7.30	10.86	66.71	0.22	0.47	0.26	0.30	0.07	0.45	2.76	0.01	0.02	0.01	1125
05:00	7.95	8.07	68.14	0.15	0.46	0.26	0.34	0.06	0.34	2.88	0.01	0.02	0.01	1126
05:30	8.49	6.85	66.53	0.33	0.27	0.26	0.36	0.06	0.29	2.83	0.01	0.01	0.01	1104
06:00	8.08	4.79	65.16	0.15	0.32	0.26	0.35	0.07	0.21	2.81	0.01	0.01	0.01	1107
06:30	7.32	4.27	67.38	0.30	0.28	0.26	0.31	0.06	0.18	2.88	0.01	0.01	0.01	1094
07:00	8.07	9.16	66.17	0.04	0.44	0.25	0.35	0.08	0.39	2.85	0.00	0.02	0.01	1107
07:30	8.26	7.35	68.35	0.19	0.48	0.26	0.36	0.07	0.32	2.94	0.01	0.02	0.01	1108
08:00	8.26	6.85	65.88	0.06	0.52	0.26	0.36	0.08	0.30	2.87	0.00	0.02	0.01	1107
08:30	7.76	6.93	66.78	0.19	0.45	0.26	0.33	0.06	0.30	2.86	0.01	0.02	0.01	1099
09:00	8.04	5.91	68.37	0.07	0.46	0.26	0.34	0.08	0.25	2.91	0.00	0.02	0.01	1099
09:30	7.91	7.81	65.71	0.21	0.52	0.26	0.34	0.06	0.33	2.82	0.01	0.02	0.01	1099
10:00	8.28	6.64	69.99	0.08	0.49	0.26	0.35	0.07	0.28	2.97	0.00	0.02	0.01	1094
10:30	8.28	7.56	62.13	0.22	0.49	0.26	0.36	0.07	0.33	2.68	0.01	0.02	0.01	1094
11:00	7.63	5.50	70.63	0.07	0.50	0.25	0.33	0.06	0.24	3.04	0.00	0.02	0.01	1113
11:30	8.09	6.96	66.09	0.19	0.51	0.25	0.35	0.06	0.30	2.86	0.01	0.02	0.01	1109
12:00	8.48	7.81	66.62	0.06	0.47	0.26	0.36	0.05	0.34	2.86	0.00	0.02	0.01	1111
12:30	8.21	8.89	64.54	0.07	0.53	0.25	0.35	0.07	0.38	2.74	0.00	0.02	0.01	1105
13:00	7.59	6.99	67.85	0.18	0.49	0.25	0.32	0.06	0.30	2.90	0.01	0.02	0.01	1117
13:30	7.41	8.98	63.17	0.07	0.54	0.25	0.32	0.62	0.39	2.72	0.00	0.02	0.01	1124
14:00	7.97	11.93	64.38	0.03	0.40	0.26	0.34	0.07	0.51	2.73	0.00	0.02	0.01	1128
14:30	8.56	11.88	61.88	0.20	0.50	0.25	0.37	0.05	0.51	2.67	0.01	0.02	0.01	1131
15:00	8.15	13.92	71.39	0.02	0.54	0.25	0.34	0.05	0.59	3.01	0.00	0.02	0.01	1124
15:30	7.51	11.13	66.96	0.16	0.54	0.25	0.32	0.05	0.47	2.85	0.01	0.02	0.01	1119
16:00	7.94	11.01	66.65	0.02	0.52	0.26	0.34	0.07	0.47	2.86	0.00	0.02	0.01	1127
16:30	8.30	10.23	66.42	0.14	0.46	0.25	0.37	0.06	0.46	2.97	0.01	0.02	0.01	1134
17:00	7.93	9.71	68.10	0.12	0.45	0.25	0.34	0.06	0.42	2.93	0.01	0.02	0.01	1136
17:30	7.88	8.01	65.68	0.31	0.42	0.24	0.35	0.05	0.35	2.91	0.01	0.02	0.01	1138
18:00	7.77	7.03	67.46	0.24	0.45	0.25	0.34	0.04	0.30	2.91	0.01	0.02	0.01	1125
18:30	8.25	7.35	63.31	0.45	0.45	0.26	0.35	0.05	0.31	2.69	0.02	0.02	0.01	1107
19:00	7.85	9.53	65.76	0.22	0.52	0.26	0.33	0.09	0.40	2.73	0.01	0.02	0.01	1105
19:30	7.77	9.93	69.11	0.33	0.52	0.26	0.32	0.05	0.41	2.85	0.01	0.02	0.01	1108
20:00	7.96	10.15	69.83	0.19	0.50	0.26	0.33	0.06	0.42	2.90	0.01	0.02	0.01	1108
20:30	8.59	11.54	64.22	0.36	0.49	0.26	0.37	0.06	0.49	2.74	0.02	0.02	0.01	1114
21:00	7.24	8.38	69.21	0.26	0.52	0.25	0.31	0.07	0.36	2.99	0.01	0.02	0.01	1135
21:30	8.03	13.49	64.43	0.43	0.45	0.25	0.35	0.08	0.59	2.84	0.02	0.02	0.01	1125
22:00	7.80	7.26	69.42	0.31	0.47	0.26	0.34	0.10	0.32	3.02	0.01	0.02	0.01	1128
22:30	8.08	10.26	67.89	0.41	0.45	0.26	0.35	0.08	0.45	2.95	0.02	0.02	0.01	1109
23:00	8.54	9.98	63.01	0.35	0.46	0.26	0.37	0.08	0.43	2.71	0.02	0.02	0.01	1094
23:30	7.61	7.34	69.41	0.39	0.46	0.26	0.32	0.07	0.31	2.96	0.02	0.02	0.01	1104
00:00	7.57	5.24	69.93	0.17	0.43	0.26	0.33	0.09	0.23	3.03	0.01	0.02	0.01	1122
min	7,24	4,27	61,68	0,02	0,27	0,24	0,28	0,04	0,18	2,49	0,00	0,01	0,01	1085
max	9,17	13,92	71,39	0,45	0,54	0,28	0,37	0,62	0,59	3,04	0,02	0,02	0,01	1138
moyenne	7,99	8,69	66,81	0,19	0,47	0,26								1114
Total							16,17	10,43	17,57	135,25	0,38	0,95	0,52	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,13			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.