

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,25	8,12	67,12	0,35	0,45	0,26	0,36	0,07	0,35	2,93	0,02	0,02	0,01	1111
01:00	7,38	4,93	66,70	0,28	0,49	0,26	0,32	0,08	0,22	2,91	0,01	0,02	0,01	1116
01:30	8,14	8,92	65,52	0,47	0,45	0,26	0,35	0,10	0,39	2,84	0,02	0,02	0,01	1102
02:00	9,36	7,30	68,59	0,33	0,49	0,26	0,41	0,09	0,32	2,99	0,01	0,02	0,01	1102
02:30	5,87	5,76	62,49	0,42	0,48	0,26	0,25	0,08	0,25	2,70	0,02	0,02	0,01	1098
03:00	7,95	5,37	71,62	0,23	0,46	0,26	0,34	0,07	0,23	3,10	0,01	0,02	0,01	1127
03:30	8,23	7,70	65,53	0,35	0,41	0,25	0,37	0,09	0,35	2,94	0,02	0,02	0,01	1146
04:00	7,27	6,47	65,89	0,20	0,43	0,27	0,30	0,08	0,27	2,74	0,01	0,02	0,01	1107
04:30	8,27	9,56	66,74	0,40	0,42	0,27	0,32	0,06	0,37	2,59	0,02	0,02	0,01	1081
05:00	7,87	6,59	65,92	0,28	0,40	0,33	0,31	0,05	0,26	2,56	0,01	0,02	0,01	1105
05:30	7,49	5,92	64,48	0,32	0,40	0,35	0,32	0,03	0,25	2,72	0,01	0,02	0,01	1134
06:00	7,92	5,51	66,12	0,18	0,41	0,38	0,33	0,08	0,23	2,77	0,01	0,02	0,02	1129
06:30	8,03	5,73	68,20	0,30	0,37	0,33	0,33	0,07	0,24	2,84	0,01	0,02	0,01	1119
07:00	8,20	8,00	67,79	0,19	0,38	0,19	0,34	0,08	0,33	2,81	0,01	0,02	0,01	1127
07:30	7,87	7,98	67,65	0,37	0,38	0,21	0,33	0,06	0,34	2,85	0,02	0,02	0,01	1124
08:00	7,95	7,75	64,32	0,19	0,32	0,30	0,34	0,09	0,33	2,76	0,01	0,01	0,01	1114
08:30	7,70	4,24	68,88	0,35	0,24	0,39	0,33	0,05	0,18	2,99	0,02	0,01	0,02	1118
09:00	7,22	3,58	64,95	0,19	0,21	0,41	0,31	0,08	0,15	2,79	0,01	0,01	0,02	1108
09:30	8,76	4,71	68,32	0,31	0,20	0,46	0,38	0,08	0,20	2,96	0,01	0,01	0,02	1113
10:00	7,02	3,34	65,13	0,15	0,13	0,40	0,31	0,08	0,15	2,85	0,01	0,01	0,02	1127
10:30	8,34	3,68	67,82	0,26	0,24	0,40	0,37	0,08	0,16	2,98	0,01	0,01	0,02	1121
11:00	8,29	4,02	65,95	0,14	0,18	0,34	0,36	0,10	0,18	2,89	0,01	0,01	0,02	1118
11:30	8,57	5,97	68,49	0,24	0,16	0,28	0,38	0,09	0,26	3,00	0,01	0,01	0,01	1118
12:00	6,00	4,58	65,21	0,13	0,22	0,27	0,26	0,09	0,20	2,85	0,01	0,01	0,01	1105
12:30	8,28	6,64	62,90	0,15	0,20	0,27	0,35	0,08	0,28	2,68	0,01	0,01	0,01	1092
13:00	8,43	13,10	68,63	0,26	0,31	0,26	0,37	0,06	0,57	3,01	0,01	0,01	0,01	1100
13:30	4,75	8,70	63,24	0,13	0,19	0,25	0,21	0,06	0,39	2,80	0,01	0,01	0,01	1124
14:00	6,16	10,28	66,72	0,17	0,24	0,26	0,26	0,08	0,44	2,86	0,01	0,01	0,01	1108
14:30	9,54	13,76	66,24	0,26	0,18	0,25	0,42	0,06	0,60	2,91	0,01	0,01	0,01	1125
15:00	6,41	17,18	70,24	0,14	0,22	0,25	0,28	0,10	0,76	3,09	0,01	0,01	0,01	1124
15:30	7,71	12,31	62,61	0,30	0,24	0,26	0,33	0,08	0,52	2,65	0,01	0,01	0,01	1093
16:00	8,64	6,83	70,71	0,15	0,23	0,26	0,37	0,10	0,29	3,03	0,01	0,01	0,01	1107
16:30	7,93	9,46	66,17	0,25	0,23	0,26	0,34	0,08	0,41	2,87	0,01	0,01	0,01	1107
17:00	8,25	14,67	64,54	0,14	0,19	0,27	0,35	0,11	0,63	2,78	0,01	0,01	0,01	1090
17:30	8,28	23,13	63,08	0,26	0,20	0,26	0,36	0,10	0,99	2,71	0,01	0,01	0,01	1092
18:00	5,61	29,96	68,00	0,13	0,22	0,25	0,25	0,11	1,33	3,01	0,01	0,01	0,01	1119
18:30	5,05	30,33	69,40	0,24	0,24	0,26	0,22	0,09	1,31	2,99	0,01	0,01	0,01	1101
19:00	5,07	25,24	61,80	0,09	0,50	0,27	0,22	0,11	1,08	2,64	0,00	0,02	0,01	1099
19:30	6,43	27,85	69,06	0,10	0,50	0,28	0,27	0,09	1,15	2,85	0,00	0,02	0,01	1087
20:00	7,25	15,27	65,04	0,24	0,51	0,27	0,30	0,09	0,63	2,69	0,01	0,02	0,01	1113
20:30	9,17	11,92	69,15	0,10	0,50	0,27	0,38	0,08	0,49	2,83	0,00	0,02	0,01	1111
21:00	9,26	16,07	67,79	0,23	0,52	0,26	0,39	0,10	0,67	2,82	0,01	0,02	0,01	1118
21:30	6,39	9,84	66,04	0,09	0,46	0,26	0,27	0,07	0,41	2,78	0,00	0,02	0,01	1125
22:00	9,32	17,22	62,78	0,24	0,47	0,27	0,38	0,08	0,71	2,57	0,01	0,02	0,01	1105
22:30	8,04	9,53	71,61	0,10	0,52	0,26	0,33	0,07	0,39	2,93	0,00	0,02	0,01	1114
23:00	9,06	12,80	67,30	0,20	0,51	0,26	0,38	0,09	0,54	2,84	0,01	0,02	0,01	1119
23:30	9,70	13,81	58,30	0,10	0,46	0,26	0,41	0,05	0,59	2,49	0,00	0,02	0,01	1111
00:00	8,36	13,11	75,47	0,23	0,48	0,26	0,36	0,09	0,56	3,24	0,01	0,02	0,01	1120
min	4,75	3,34	58,30	0,09	0,13	0,19	0,21	0,03	0,15	2,49	0,00	0,01	0,01	1081
max	9,70	30,33	75,47	0,47	0,52	0,46	0,42	0,11	1,33	3,24	0,02	0,02	0,02	1146
moyenne	7,73	10,72	66,59	0,23	0,35	0,28								1112
Total							15,82	11,87	21,95	136,42	0,47	0,71	0,58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,79			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.