

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.09	4.34	67.94	0.18	0.56	0.26	0.33	0.08	0.18	2.81	0.01	0.02	0.01	1110
01:00	7.97	5.61	68.88	0.08	0.55	0.25	0.34	0.11	0.24	2.97	0.00	0.02	0.01	1136
01:30	7.61	4.55	65.52	0.16	0.51	0.25	0.33	0.08	0.19	2.80	0.01	0.02	0.01	1135
02:00	8.69	5.69	67.58	0.08	0.52	0.25	0.38	0.11	0.25	2.93	0.00	0.02	0.01	1135
02:30	7.15	3.65	63.99	0.17	0.52	0.25	0.31	0.09	0.16	2.76	0.01	0.02	0.01	1124
03:00	8.33	3.79	67.40	0.08	0.53	0.26	0.35	0.09	0.16	2.80	0.00	0.02	0.01	1136
03:30	8.26	7.84	69.64	0.17	0.54	0.25	0.36	0.06	0.34	3.00	0.01	0.02	0.01	1133
04:00	8.24	4.16	68.75	0.08	0.52	0.25	0.35	0.08	0.18	2.92	0.00	0.02	0.01	1129
04:30	7.80	4.85	67.92	0.17	0.52	0.25	0.34	0.06	0.21	2.95	0.01	0.02	0.01	1135
05:00	8.87	7.88	64.78	0.11	0.53	0.25	0.38	0.09	0.34	2.80	0.00	0.02	0.01	1119
05:30	6.17	2.79	67.72	0.22	0.45	0.25	0.27	0.07	0.12	2.93	0.01	0.02	0.01	1132
06:00	8.14	5.34	61.89	0.14	0.50	0.26	0.35	0.09	0.23	2.66	0.01	0.02	0.01	1133
06:30	9.17	7.95	67.97	0.23	0.45	0.25	0.39	0.05	0.34	2.90	0.01	0.02	0.01	1116
07:00	8.36	12.43	69.36	0.10	0.52	0.25	0.36	0.07	0.53	2.97	0.00	0.02	0.01	1123
07:30	6.41	6.62	67.97	0.17	0.54	0.25	0.28	0.08	0.29	2.93	0.01	0.02	0.01	1140
08:00	7.92	8.91	64.89	0.07	0.57	0.24	0.35	0.09	0.39	2.87	0.00	0.02	0.01	1148
08:30	8.69	5.99	65.88	0.16	0.56	0.25	0.38	0.08	0.26	2.90	0.01	0.02	0.01	1152
09:00	7.57	4.68	64.46	0.08	0.56	0.26	0.32	0.09	0.20	2.72	0.00	0.02	0.01	1123
09:30	8.17	4.76	70.42	0.17	0.48	0.25	0.34	0.07	0.20	2.96	0.01	0.02	0.01	1131
10:00	8.70	4.78	69.51	0.08	0.54	0.26	0.35	0.09	0.19	2.82	0.00	0.02	0.01	1130
10:30	7.95	5.67	62.02	0.16	0.55	0.25	0.34	0.07	0.25	2.68	0.01	0.02	0.01	1117
11:00	8.27	6.49	63.91	0.09	0.58	0.25	0.34	0.06	0.27	2.63	0.00	0.02	0.01	1104
11:30	8.65	7.62	69.42	0.18	0.59	0.25	0.35	0.04	0.31	2.84	0.01	0.02	0.01	1107
12:00	7.20	5.87	64.94	0.08	0.55	0.25	0.29	0.04	0.24	2.65	0.00	0.02	0.01	1112
12:30	9.34	10.92	61.35	0.09	0.58	0.24	0.37	0.04	0.44	2.46	0.00	0.02	0.01	1109
13:00	6.74	13.33	68.34	0.16	0.54	0.24	0.27	0.03	0.54	2.79	0.01	0.02	0.01	1132
13:30	5.09	15.47	68.39	0.07	0.60	0.24	0.21	0.03	0.64	2.85	0.00	0.02	0.01	1150
14:00	6.61	42.37	63.09	0.10	0.54	0.24	0.28	0.05	1.77	2.64	0.00	0.02	0.01	1152
14:30	5.19	42.32	69.68	0.16	0.53	0.23	0.22	0.04	1.81	2.98	0.01	0.02	0.01	1138
15:00	5.07	21.02	65.50	0.08	0.57	0.24	0.22	0.08	0.93	2.90	0.00	0.03	0.01	1153
15:30	5.26	13.74	74.90	0.19	0.53	0.24	0.23	0.06	0.61	3.30	0.01	0.02	0.01	1138
16:00	10.36	15.47	65.38	0.09	0.57	0.24	0.45	0.07	0.68	2.87	0.00	0.03	0.01	1109
16:30	7.62	16.56	66.04	0.17	0.58	0.25	0.33	0.06	0.72	2.88	0.01	0.03	0.01	1094
17:00	6.49	17.18	65.13	0.12	0.51	0.25	0.28	0.06	0.74	2.81	0.01	0.02	0.01	1091
17:30	8.03	38.99	63.67	0.22	0.51	0.24	0.35	0.06	1.69	2.75	0.01	0.02	0.01	1093
18:00	5.39	37.93	65.16	0.16	0.49	0.25	0.23	0.07	1.60	2.74	0.01	0.02	0.01	1088
18:30	6.04	54.64	67.13	0.26	0.47	0.25	0.25	0.05	2.23	2.74	0.01	0.02	0.01	1099
19:00	4.66	35.72	70.05	0.10	0.59	0.24	0.20	0.06	1.50	2.95	0.00	0.02	0.01	1112
19:30	4.12	31.64	67.01	0.18	0.56	0.25	0.18	0.06	1.35	2.86	0.01	0.02	0.01	1115
20:00	4.21	21.47	66.65	0.08	0.54	0.25	0.19	0.11	0.95	2.96	0.00	0.02	0.01	1134
20:30	5.52	17.50	70.02	0.17	0.57	0.25	0.25	0.09	0.78	3.13	0.01	0.03	0.01	1132
21:00	8.99	21.61	66.49	0.08	0.58	0.25	0.40	0.11	0.97	2.97	0.00	0.03	0.01	1138
21:30	10.58	37.98	62.78	0.18	0.56	0.25	0.47	0.08	1.67	2.77	0.01	0.02	0.01	1105
22:00	6.76	22.22	69.90	0.09	0.59	0.26	0.29	0.10	0.95	3.00	0.00	0.03	0.01	1109
22:30	9.82	24.18	68.64	0.19	0.54	0.26	0.42	0.06	1.04	2.97	0.01	0.02	0.01	1109
23:00	10.27	23.85	67.98	0.09	0.53	0.25	0.45	0.08	1.05	2.99	0.00	0.02	0.01	1109
23:30	8.62	25.81	62.13	0.19	0.54	0.26	0.37	0.05	1.12	2.69	0.01	0.02	0.01	1094
00:00	10.03	21.88	68.05	0.09	0.58	0.26	0.43	0.08	0.95	2.95	0.00	0.02	0.01	1100
min	4,12	2,79	61,35	0,07	0,45	0,23	0,18	0,03	0,12	2,46	0,00	0,02	0,01	1088
max	10,58	54,64	74,90	0,26	0,60	0,26	0,47	0,11	2,23	3,30	0,01	0,03	0,01	1153
moyenne	7,57	15,96	66,80	0,14	0,54	0,25								1122
Total							15,54	10,23	32,80	137,14	0,28	1,11	0,51	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.