

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.60	15.02	71.01	0.10	0.56	0.25	0.36	0.04	0.63	3.00	0.00	0.02	0.01	1128
01:00	7.81	20.59	63.87	0.14	0.58	0.25	0.33	0.06	0.88	2.72	0.01	0.02	0.01	1132
01:30	6.24	26.25	70.25	0.11	0.58	0.25	0.26	0.05	1.11	2.98	0.00	0.02	0.01	1121
02:00	7.63	32.09	65.07	0.15	0.59	0.25	0.32	0.07	1.35	2.73	0.01	0.02	0.01	1111
02:30	8.77	25.63	66.69	0.12	0.56	0.25	0.37	0.06	1.09	2.83	0.00	0.02	0.01	1113
03:00	7.91	25.47	64.63	0.14	0.58	0.25	0.34	0.05	1.08	2.74	0.01	0.02	0.01	1099
03:30	7.47	29.41	67.39	0.12	0.60	0.25	0.31	0.03	1.23	2.82	0.01	0.03	0.01	1100
04:00	8.66	25.95	67.78	0.17	0.58	0.25	0.36	0.06	1.08	2.83	0.01	0.02	0.01	1096
04:30	8.11	20.96	71.17	0.12	0.57	0.25	0.34	0.04	0.89	3.01	0.00	0.02	0.01	1117
05:00	8.22	18.67	66.90	0.16	0.46	0.25	0.36	0.06	0.81	2.90	0.01	0.02	0.01	1123
05:30	8.05	13.76	61.95	0.16	0.44	0.27	0.35	0.06	0.60	2.71	0.01	0.02	0.01	1121
06:00	7.95	14.57	61.91	0.20	0.43	0.27	0.36	0.18	0.65	2.77	0.01	0.02	0.01	1118
06:30	7.83	11.90	70.12	0.16	0.36	0.28	0.35	0.06	0.53	3.14	0.01	0.02	0.01	1104
07:00	8.04	10.42	67.90	0.17	0.51	0.27	0.35	0.08	0.45	2.94	0.01	0.02	0.01	1096
07:30	8.79	12.92	68.62	0.11	0.54	0.26	0.38	0.06	0.56	2.98	0.00	0.02	0.01	1088
08:00	6.54	9.10	66.22	0.15	0.56	0.26	0.28	0.09	0.39	2.83	0.01	0.02	0.01	1096
08:30	8.75	15.65	62.90	0.10	0.53	0.25	0.39	0.08	0.69	2.77	0.00	0.02	0.01	1102
09:00	8.02	11.66	72.75	0.15	0.47	0.26	0.34	0.10	0.50	3.11	0.01	0.02	0.01	1097
09:30	8.70	12.70	67.60	0.10	0.46	0.26	0.38	0.13	0.56	2.96	0.00	0.02	0.01	1120
10:00	6.72	9.41	66.10	0.13	0.51	0.26	0.30	0.11	0.42	2.92	0.01	0.02	0.01	1113
10:30	9.60	11.59	69.54	0.10	0.50	0.26	0.42	0.07	0.50	3.01	0.00	0.02	0.01	1102
11:00	6.59	5.08	65.42	0.14	0.45	0.26	0.29	0.10	0.22	2.85	0.01	0.02	0.01	1117
11:30	8.91	6.97	68.76	0.09	0.50	0.26	0.39	0.10	0.30	3.00	0.00	0.02	0.01	1110
12:00	7.02	4.72	68.53	0.07	0.49	0.26	0.31	0.09	0.21	2.99	0.00	0.02	0.01	1122
12:30	9.41	6.43	66.71	0.08	0.51	0.26	0.40	0.10	0.28	2.86	0.00	0.02	0.01	1104
13:00	7.79	6.73	63.00	0.15	0.53	0.26	0.34	0.08	0.29	2.73	0.01	0.02	0.01	1075
13:30	7.89	13.37	65.13	0.10	0.56	0.26	0.33	0.17	0.57	2.76	0.00	0.02	0.01	1085
14:00	6.60	7.95	68.00	0.10	0.54	0.26	0.28	0.07	0.33	2.83	0.00	0.02	0.01	1111
14:30	9.32	13.11	63.20	0.17	0.57	0.25	0.38	0.04	0.54	2.58	0.01	0.02	0.01	1113
15:00	7.78	7.10	63.21	0.08	0.52	0.25	0.31	0.04	0.29	2.56	0.00	0.02	0.01	1121
15:30	8.36	7.55	76.19	0.16	0.57	0.24	0.35	0.04	0.31	3.17	0.01	0.02	0.01	1146
16:00	8.50	13.69	63.79	0.08	0.54	0.25	0.35	0.06	0.57	2.64	0.00	0.02	0.01	1141
16:30	6.44	11.97	65.35	0.17	0.52	0.25	0.27	0.05	0.50	2.72	0.01	0.02	0.01	1122
17:00	7.87	12.73	70.49	0.12	0.42	0.25	0.33	0.07	0.54	2.98	0.01	0.02	0.01	1126
17:30	7.43	11.62	67.63	0.21	0.26	0.27	0.32	0.06	0.51	2.93	0.01	0.01	0.01	1140
18:00	8.31	12.59	67.58	0.15	0.32	0.29	0.36	0.07	0.54	2.92	0.01	0.01	0.01	1125
18:30	8.89	13.35	63.31	0.23	0.27	0.31	0.39	0.06	0.58	2.76	0.01	0.01	0.01	1121
19:00	9.31	15.14	66.46	0.11	0.45	0.26	0.40	0.07	0.65	2.85	0.00	0.02	0.01	1121
19:30	6.88	11.62	66.44	0.15	0.49	0.24	0.30	0.06	0.50	2.86	0.01	0.02	0.01	1130
20:00	7.45	22.79	68.37	0.10	0.53	0.25	0.32	0.06	0.97	2.91	0.00	0.02	0.01	1121
20:30	6.77	26.78	65.93	0.14	0.47	0.25	0.29	0.06	1.15	2.84	0.01	0.02	0.01	1127
21:00	6.24	37.52	68.87	0.11	0.47	0.25	0.27	0.08	1.63	3.00	0.00	0.02	0.01	1137
21:30	5.32	26.79	65.21	0.25	0.43	0.25	0.23	0.14	1.17	2.85	0.01	0.02	0.01	1169
22:00	5.31	15.77	69.07	0.10	0.49	0.25	0.23	0.08	0.68	2.98	0.00	0.02	0.01	1151
22:30	8.90	17.22	68.20	0.15	0.50	0.25	0.39	0.09	0.75	2.98	0.01	0.02	0.01	1134
23:00	9.32	12.27	64.27	0.08	0.48	0.25	0.40	0.08	0.53	2.78	0.00	0.02	0.01	1133
23:30	9.77	13.47	65.97	0.14	0.46	0.25	0.43	0.08	0.59	2.89	0.01	0.02	0.01	1132
00:00	9.10	13.22	69.27	0.08	0.47	0.25	0.40	0.10	0.58	3.03	0.00	0.02	0.01	1132
min	5,31	4,72	61,91	0,07	0,26	0,24	0,23	0,03	0,21	2,56	0,00	0,01	0,01	1075
max	9,77	37,52	76,19	0,25	0,60	0,31	0,43	0,18	1,63	3,17	0,01	0,03	0,01	1169
moyenne	7,91	15,45	66,97	0,13	0,50	0,26								1117
Total							16,30	10,31	31,78	137,94	0,27	1,02	0,53	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,99			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.