

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.16	13.42	69.83	0.15	0.45	0.25	0.36	0.08	0.59	3.05	0.01	0.02	0.01	1131
01:00	7.49	12.13	63.32	0.08	0.50	0.25	0.33	0.10	0.53	2.78	0.00	0.02	0.01	1130
01:30	8.57	18.70	68.71	0.16	0.52	0.25	0.37	0.07	0.82	3.00	0.01	0.02	0.01	1126
02:00	6.64	26.44	64.99	0.09	0.48	0.25	0.29	0.08	1.15	2.82	0.00	0.02	0.01	1119
02:30	5.82	23.55	67.66	0.15	0.51	0.25	0.25	0.06	1.02	2.94	0.01	0.02	0.01	1135
03:00	8.32	20.29	68.96	0.09	0.50	0.25	0.36	0.08	0.89	3.02	0.00	0.02	0.01	1139
03:30	9.21	15.41	66.88	0.14	0.46	0.25	0.41	0.07	0.68	2.97	0.01	0.02	0.01	1129
04:00	8.28	10.62	68.84	0.09	0.49	0.26	0.36	0.07	0.46	2.97	0.00	0.02	0.01	1124
04:30	7.49	15.88	63.38	0.16	0.49	0.25	0.32	0.08	0.69	2.75	0.01	0.02	0.01	1124
05:00	8.08	12.31	67.78	0.11	0.48	0.27	0.35	0.09	0.54	2.97	0.00	0.02	0.01	1133
05:30	8.40	14.48	66.12	0.21	0.46	0.27	0.37	0.07	0.64	2.91	0.01	0.02	0.01	1126
06:00	7.62	15.91	65.24	0.15	0.45	0.29	0.33	0.06	0.68	2.81	0.01	0.02	0.01	1127
06:30	7.79	14.42	65.72	0.21	0.51	0.26	0.34	0.06	0.63	2.88	0.01	0.02	0.01	1127
07:00	7.60	14.04	69.38	0.09	0.48	0.17	0.33	0.08	0.61	3.02	0.00	0.02	0.01	1139
07:30	8.74	19.37	68.54	0.16	0.45	0.16	0.38	0.06	0.84	2.98	0.01	0.02	0.01	1131
08:00	7.51	9.93	66.30	0.09	0.46	0.15	0.33	0.08	0.43	2.89	0.00	0.02	0.01	1135
08:30	7.44	14.36	65.06	0.16	0.47	0.16	0.33	0.07	0.64	2.91	0.01	0.02	0.01	1134
09:00	8.67	15.06	70.04	0.10	0.44	0.17	0.37	0.07	0.65	3.02	0.00	0.02	0.01	1127
09:30	8.18	14.84	62.04	0.16	0.48	0.14	0.35	0.06	0.64	2.67	0.01	0.02	0.01	1123
10:00	7.97	13.11	70.27	0.11	0.47	0.14	0.34	0.07	0.56	3.02	0.00	0.02	0.01	1131
10:30	8.77	19.15	66.04	0.17	0.47	0.14	0.38	0.04	0.82	2.84	0.01	0.02	0.01	1123
11:00	7.40	10.11	66.92	0.10	0.46	0.15	0.32	0.07	0.44	2.88	0.00	0.02	0.01	1130
11:30	7.31	9.76	67.64	0.15	0.48	0.24	0.32	0.07	0.43	2.97	0.01	0.02	0.01	1144
12:00	8.22	11.39	68.61	0.09	0.45	0.25	0.37	0.07	0.51	3.05	0.00	0.02	0.01	1150
12:30	8.92	10.56	64.77	0.09	0.49	0.25	0.39	0.09	0.46	2.83	0.00	0.02	0.01	1136
13:00	7.51	7.24	65.94	0.15	0.45	0.25	0.34	0.07	0.32	2.94	0.01	0.02	0.01	1161
13:30	8.32	12.64	67.50	0.10	0.42	0.25	0.37	0.09	0.56	2.96	0.00	0.02	0.01	1166
14:00	6.46	8.29	65.65	0.11	0.47	0.26	0.27	0.07	0.35	2.79	0.00	0.02	0.01	1141
14:30	9.59	16.16	69.16	0.16	0.51	0.25	0.42	0.05	0.70	3.00	0.01	0.02	0.01	1131
15:00	8.30	42.95	73.66	0.11	0.58	0.26	0.35	0.06	1.83	3.14	0.00	0.02	0.01	1129
15:30	4.80	37.57	70.08	0.17	0.53	0.25	0.20	0.05	1.60	2.98	0.01	0.02	0.01	1127
16:00	4.78	41.47	67.43	0.10	0.55	0.25	0.20	0.06	1.75	2.85	0.00	0.02	0.01	1145
16:30	4.63	46.86	66.43	0.17	0.52	0.25	0.20	0.04	1.99	2.83	0.01	0.02	0.01	1135
17:00	3.76	34.95	62.89	0.13	0.46	0.24	0.16	0.06	1.48	2.67	0.01	0.02	0.01	1131
17:30	4.20	33.62	62.03	0.23	0.45	0.24	0.18	0.03	1.43	2.64	0.01	0.02	0.01	1129
18:00	5.08	25.78	70.93	0.16	0.48	0.25	0.21	0.05	1.08	2.97	0.01	0.02	0.01	1143
18:30	7.24	29.14	63.48	0.22	0.41	0.25	0.31	0.04	1.23	2.67	0.01	0.02	0.01	1143
19:00	8.59	28.51	67.70	0.12	0.51	0.24	0.37	0.06	1.23	2.92	0.01	0.02	0.01	1144
19:30	7.70	15.58	75.27	0.18	0.53	0.22	0.34	0.07	0.68	3.28	0.01	0.02	0.01	1134
20:00	9.11	21.80	61.42	0.12	0.43	0.16	0.40	0.08	0.97	2.72	0.01	0.02	0.01	1123
20:30	8.02	17.40	72.77	0.17	0.49	0.15	0.35	0.06	0.76	3.18	0.01	0.02	0.01	1114
21:00	7.61	15.35	63.67	0.11	0.46	0.18	0.33	0.08	0.67	2.78	0.00	0.02	0.01	1114
21:30	8.60	15.11	68.87	0.19	0.47	0.18	0.37	0.07	0.65	2.94	0.01	0.02	0.01	1098
22:00	6.90	8.14	68.92	0.11	0.44	0.14	0.30	0.07	0.35	2.97	0.00	0.02	0.01	1130
22:30	8.51	15.53	63.41	0.19	0.50	0.14	0.37	0.06	0.67	2.73	0.01	0.02	0.01	1124
23:00	8.16	12.85	67.13	0.11	0.46	0.13	0.35	0.07	0.55	2.89	0.00	0.02	0.01	1125
23:30	8.37	14.28	66.85	0.18	0.50	0.13	0.36	0.06	0.61	2.84	0.01	0.02	0.01	1120
00:00	7.87	12.08	65.30	0.11	0.48	0.13	0.33	0.06	0.50	2.73	0.00	0.02	0.01	1121
min	3,76	7,24	61,42	0,08	0,41	0,13	0,16	0,03	0,32	2,64	0,00	0,02	0,01	1098
max	9,59	46,86	75,27	0,23	0,58	0,29	0,42	0,10	1,99	3,28	0,01	0,02	0,01	1166
moyenne	7,56	18,51	67,07	0,14	0,48	0,21								1131
Total							15,72	9,53	38,32	139,38	0,29	0,99	0,45	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,58			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.