

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.35	19.61	69.88	0.13	0.56	0.14	0.32	0.08	0.85	3.02	0.01	0.02	0.01	1117
01:00	7.97	20.85	66.77	0.19	0.50	0.13	0.35	0.11	0.90	2.89	0.01	0.02	0.01	1120
01:30	8.22	16.86	66.09	0.13	0.53	0.14	0.36	0.09	0.73	2.87	0.01	0.02	0.01	1131
02:00	8.69	16.55	66.01	0.18	0.52	0.14	0.39	0.13	0.73	2.93	0.01	0.02	0.01	1138
02:30	8.02	11.25	68.85	0.13	0.55	0.14	0.35	0.09	0.50	3.04	0.01	0.02	0.01	1133
03:00	7.84	11.62	66.54	0.19	0.49	0.14	0.34	0.14	0.51	2.92	0.01	0.02	0.01	1127
03:30	8.89	20.28	67.55	0.13	0.50	0.14	0.39	0.12	0.89	2.96	0.01	0.02	0.01	1119
04:00	5.10	21.80	67.52	0.19	0.52	0.14	0.23	0.13	0.97	2.99	0.01	0.02	0.01	1127
04:30	4.38	19.64	66.69	0.13	0.47	0.14	0.19	0.09	0.86	2.93	0.01	0.02	0.01	1126
05:00	7.01	20.99	63.23	0.21	0.44	0.23	0.31	0.10	0.92	2.78	0.01	0.02	0.01	1112
05:30	8.93	14.50	64.56	0.14	0.36	0.33	0.39	0.08	0.63	2.82	0.01	0.02	0.01	1115
06:00	8.70	14.94	68.43	0.20	0.49	0.16	0.38	0.10	0.66	3.02	0.01	0.02	0.01	1132
06:30	9.27	13.63	68.82	0.13	0.48	0.17	0.41	0.07	0.60	3.03	0.01	0.02	0.01	1117
07:00	5.93	5.50	69.00	0.18	0.50	0.16	0.26	0.13	0.24	2.98	0.01	0.02	0.01	1126
07:30	6.97	8.23	65.25	0.13	0.48	0.14	0.30	0.10	0.36	2.84	0.01	0.02	0.01	1121
08:00	9.33	9.10	66.63	0.19	0.46	0.14	0.40	0.11	0.39	2.85	0.01	0.02	0.01	1127
08:30	8.19	5.94	68.22	0.13	0.47	0.14	0.35	0.10	0.25	2.92	0.01	0.02	0.01	1136
09:00	7.22	5.75	62.26	0.19	0.48	0.14	0.31	0.14	0.24	2.63	0.01	0.02	0.01	1140
09:30	7.44	4.37	64.65	0.14	0.45	0.16	0.29	0.11	0.17	2.53	0.01	0.02	0.01	1117
10:00	8.72	4.01	68.89	0.19	0.47	0.16	0.37	0.14	0.17	2.92	0.01	0.02	0.01	1137
10:30	6.85	4.53	65.24	0.13	0.47	0.15	0.29	0.11	0.19	2.74	0.01	0.02	0.01	1122
11:00	8.57	7.24	70.98	0.19	0.42	0.14	0.37	0.15	0.31	3.06	0.01	0.02	0.01	1126
11:30	9.85	8.02	69.05	0.13	0.46	0.14	0.43	0.12	0.35	3.03	0.01	0.02	0.01	1129
12:00	6.96	10.30	70.37	0.12	0.49	0.14	0.31	0.10	0.46	3.11	0.01	0.02	0.01	1134
12:30	9.33	10.74	66.60	0.13	0.46	0.14	0.41	0.14	0.47	2.89	0.01	0.02	0.01	1142
13:00	5.71	15.18	64.97	0.18	0.44	0.14	0.25	0.08	0.67	2.85	0.01	0.02	0.01	1129
13:30	8.37	10.64	68.90	0.14	0.47	0.14	0.36	0.09	0.45	2.93	0.01	0.02	0.01	1123
14:00	9.49	14.84	59.98	0.16	0.48	0.14	0.39	0.09	0.62	2.49	0.01	0.02	0.01	1101
14:30	7.37	10.07	70.52	0.20	0.51	0.14	0.30	0.08	0.42	2.91	0.01	0.02	0.01	1128
15:00	6.43	13.13	67.89	0.13	0.52	0.13	0.28	0.11	0.57	2.93	0.01	0.02	0.01	1151
15:30	8.79	18.00	66.78	0.19	0.49	0.13	0.39	0.10	0.79	2.94	0.01	0.02	0.01	1158
16:00	8.34	15.28	68.93	0.14	0.51	0.14	0.36	0.10	0.66	2.97	0.01	0.02	0.01	1131
16:30	8.87	17.17	65.86	0.19	0.52	0.14	0.38	0.09	0.73	2.79	0.01	0.02	0.01	1124
17:00	7.75	11.49	65.10	0.14	0.43	0.23	0.33	0.08	0.48	2.73	0.01	0.02	0.01	1128
17:30	8.14	11.44	67.21	0.21	0.37	0.36	0.35	0.05	0.49	2.88	0.01	0.02	0.02	1137
18:00	9.44	14.74	67.73	0.15	0.43	0.34	0.41	0.08	0.64	2.94	0.01	0.02	0.01	1144
18:30	5.47	4.78	66.34	0.19	0.41	0.33	0.24	0.09	0.21	2.93	0.01	0.02	0.01	1146
19:00	9.35	20.34	67.74	0.13	0.54	0.16	0.41	0.09	0.90	2.99	0.01	0.02	0.01	1135
19:30	7.22	25.91	63.99	0.18	0.51	0.13	0.32	0.08	1.15	2.85	0.01	0.02	0.01	1130
20:00	6.60	28.76	65.25	0.13	0.53	0.14	0.29	0.09	1.27	2.87	0.01	0.02	0.01	1125
20:30	8.30	25.43	67.38	0.18	0.53	0.14	0.35	0.07	1.09	2.88	0.01	0.02	0.01	1120
21:00	8.58	12.15	69.85	0.12	0.49	0.14	0.37	0.09	0.52	3.02	0.01	0.02	0.01	1149
21:30	8.88	16.81	67.69	0.18	0.52	0.14	0.39	0.09	0.74	3.00	0.01	0.02	0.01	1142
22:00	7.99	18.95	63.98	0.13	0.51	0.14	0.35	0.08	0.84	2.84	0.01	0.02	0.01	1125
22:30	7.17	43.96	66.69	0.20	0.51	0.13	0.32	0.06	1.94	2.94	0.01	0.02	0.01	1116
23:00	4.17	23.45	66.86	0.14	0.56	0.13	0.18	0.07	1.00	2.84	0.01	0.02	0.01	1117
23:30	4.74	34.61	67.34	0.19	0.52	0.14	0.21	0.08	1.50	2.92	0.01	0.02	0.01	1144
00:00	4.98	38.70	69.16	0.14	0.47	0.13	0.22	0.08	1.69	3.01	0.01	0.02	0.01	1130
min	4,17	4,01	59,98	0,12	0,36	0,13	0,18	0,05	0,17	2,49	0,01	0,02	0,01	1101
max	9,85	43,96	70,98	0,21	0,56	0,36	0,43	0,15	1,94	3,11	0,01	0,02	0,02	1158
moyenne	7,66	15,67	66,96	0,16	0,49	0,16								1129
Total							15,92	13,79	32,72	139,17	0,33	1,01	0,34	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,64			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.