

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.28	39.50	61.86	0.19	0.48	0.13	0.32	0.09	1.75	2.74	0.01	0.02	0.01	1120
01:00	9.26	25.35	70.55	0.15	0.49	0.14	0.40	0.10	1.10	3.07	0.01	0.02	0.01	1118
01:30	9.41	19.16	69.62	0.20	0.45	0.14	0.41	0.08	0.84	3.05	0.01	0.02	0.01	1125
02:00	6.59	15.59	67.27	0.14	0.52	0.14	0.29	0.11	0.67	2.91	0.01	0.02	0.01	1116
02:30	6.04	15.00	66.89	0.18	0.46	0.14	0.27	0.13	0.66	2.96	0.01	0.02	0.01	1147
03:00	7.12	18.13	67.76	0.13	0.45	0.14	0.31	0.10	0.80	2.98	0.01	0.02	0.01	1132
03:30	10.04	22.93	64.95	0.18	0.48	0.14	0.44	0.11	1.00	2.84	0.01	0.02	0.01	1118
04:00	8.31	15.15	67.77	0.14	0.49	0.14	0.36	0.10	0.66	2.94	0.01	0.02	0.01	1100
04:30	5.24	16.70	61.99	0.19	0.48	0.15	0.23	0.08	0.72	2.69	0.01	0.02	0.01	1111
05:00	5.39	14.36	69.12	0.15	0.36	0.24	0.23	0.08	0.62	3.00	0.01	0.02	0.01	1119
05:30	11.18	22.46	64.83	0.21	0.20	0.35	0.49	0.08	0.99	2.85	0.01	0.01	0.02	1109
06:00	5.97	4.24	70.13	0.16	0.17	0.36	0.26	0.08	0.18	3.05	0.01	0.01	0.02	1127
06:30	8.44	16.36	66.42	0.20	0.18	0.36	0.38	0.08	0.73	2.97	0.01	0.01	0.02	1138
07:00	7.01	10.01	67.74	0.14	0.42	0.17	0.31	0.10	0.44	2.97	0.01	0.02	0.01	1134
07:30	9.42	16.78	66.14	0.19	0.47	0.13	0.42	0.11	0.74	2.92	0.01	0.02	0.01	1128
08:00	7.48	8.84	69.97	0.12	0.47	0.13	0.33	0.10	0.39	3.09	0.01	0.02	0.01	1132
08:30	7.97	7.50	66.97	0.17	0.49	0.14	0.35	0.11	0.33	2.92	0.01	0.02	0.01	1133
09:00	7.59	6.52	64.36	0.12	0.46	0.15	0.32	0.11	0.28	2.71	0.01	0.02	0.01	1132
09:30	7.83	6.96	63.19	0.22	0.49	0.16	0.31	0.13	0.27	2.48	0.01	0.02	0.01	1078
10:00	8.55	8.46	70.87	0.16	0.44	0.15	0.34	0.11	0.34	2.84	0.01	0.02	0.01	1108
10:30	8.74	9.33	67.36	0.19	0.49	0.14	0.38	0.13	0.40	2.91	0.01	0.02	0.01	1118
11:00	7.63	6.12	67.32	0.13	0.43	0.14	0.33	0.11	0.26	2.90	0.01	0.02	0.01	1127
11:30	10.86	8.96	67.87	0.18	0.46	0.14	0.47	0.11	0.39	2.93	0.01	0.02	0.01	1144
12:00	5.09	0.75	67.62	0.11	0.44	0.14	0.22	0.09	0.03	2.91	0.00	0.02	0.01	1133
12:30	7.37	5.90	67.69	0.12	0.45	0.14	0.32	0.11	0.26	2.94	0.01	0.02	0.01	1127
13:00	9.99	15.76	64.81	0.17	0.53	0.13	0.43	0.08	0.68	2.81	0.01	0.02	0.01	1118
13:30	6.87	9.49	71.75	0.12	0.54	0.13	0.30	0.08	0.41	3.10	0.01	0.02	0.01	1118
14:00	7.61	8.07	66.15	0.14	0.54	0.14	0.33	0.10	0.35	2.84	0.01	0.02	0.01	1128
14:30	20.93	33.72	84.28	0.21	0.56	0.14	0.91	0.07	1.47	3.67	0.01	0.02	0.01	1117
15:00	6.42	5.22	72.04	0.16	0.59	0.13	0.27	0.08	0.22	3.07	0.01	0.03	0.01	1111
15:30	6.54	20.21	66.24	0.17	0.59	0.13	0.28	0.06	0.87	2.86	0.01	0.03	0.01	1128
16:00	7.36	20.73	66.66	0.13	0.57	0.13	0.32	0.15	0.89	2.87	0.01	0.02	0.01	1117
16:30	6.69	26.05	60.35	0.18	0.57	0.13	0.30	1.12	1.18	2.72	0.01	0.03	0.01	1135
17:00	6.82	10.82	69.58	0.15	0.43	0.21	0.29	0.12	0.46	2.98	0.01	0.02	0.01	1116
17:30	5.96	6.18	58.09	0.19	0.52	0.18	0.24	0.12	0.25	2.33	0.01	0.02	0.01	1108
18:00	7.72	8.74	70.81	0.12	0.53	0.13	0.34	0.11	0.38	3.09	0.01	0.02	0.01	1139
18:30	7.89	14.98	68.10	0.18	0.56	0.14	0.34	0.09	0.65	2.95	0.01	0.02	0.01	1134
19:00	8.95	10.44	66.84	0.14	0.53	0.19	0.38	0.10	0.45	2.87	0.01	0.02	0.01	1116
19:30	5.15	8.10	52.67	0.19	0.51	0.17	0.22	0.05	0.35	2.27	0.01	0.02	0.01	1100
20:00	8.08	13.20	61.14	0.15	0.60	0.13	0.34	0.06	0.55	2.56	0.01	0.03	0.01	1098
20:30	8.12	13.21	68.61	0.19	0.60	0.13	0.35	0.07	0.56	2.93	0.01	0.03	0.01	1107
21:00	8.88	14.14	68.54	0.15	0.58	0.13	0.37	0.06	0.59	2.87	0.01	0.02	0.01	1106
21:30	7.65	12.22	65.23	0.18	0.59	0.14	0.33	0.06	0.52	2.78	0.01	0.03	0.01	1141
22:00	7.87	9.91	71.25	0.14	0.50	0.14	0.34	0.07	0.42	3.04	0.01	0.02	0.01	1140
22:30	7.57	9.33	66.98	0.19	0.55	0.14	0.33	0.09	0.41	2.92	0.01	0.02	0.01	1126
23:00	7.75	9.20	68.30	0.13	0.47	0.14	0.34	0.08	0.41	3.02	0.01	0.02	0.01	1134
23:30	8.59	6.09	69.24	0.19	0.50	0.14	0.38	0.09	0.27	3.03	0.01	0.02	0.01	1129
00:00	9.27	11.16	60.97	0.14	0.56	0.13	0.41	0.09	0.49	2.70	0.01	0.02	0.01	1112
min	5,09	0,75	52,67	0,11	0,17	0,13	0,22	0,05	0,03	2,27	0,00	0,01	0,01	1078
max	20,93	39,50	84,28	0,22	0,60	0,36	0,91	1,12	1,75	3,67	0,01	0,03	0,02	1147
moyenne	8,01	13,29	66,98	0,16	0,48	0,16								1123
Total							16,61	14,53	27,70	138,85	0,34	1,00	0,33	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.