

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.69	11.53	63.34	0.19	0.55	0.13	0.41	0.06	0.49	2.69	0.01	0.02	0.01	1103
01:00	8.51	8.15	69.52	0.14	0.51	0.14	0.35	0.05	0.34	2.86	0.01	0.02	0.01	1121
01:30	6.04	9.18	63.78	0.22	0.52	0.14	0.25	0.05	0.38	2.66	0.01	0.02	0.01	1136
02:00	8.48	11.19	70.13	0.15	0.53	0.14	0.34	0.09	0.45	2.80	0.01	0.02	0.01	1118
02:30	5.40	9.38	64.12	0.19	0.53	0.14	0.23	0.08	0.40	2.72	0.01	0.02	0.01	1138
03:00	6.12	2.94	69.61	0.14	0.48	0.14	0.25	0.11	0.12	2.86	0.01	0.02	0.01	1139
03:30	8.61	13.11	64.12	0.19	0.49	0.14	0.38	0.07	0.57	2.81	0.01	0.02	0.01	1131
04:00	9.58	10.10	67.63	0.14	0.53	0.13	0.42	0.08	0.44	2.94	0.01	0.02	0.01	1126
04:30	6.99	6.26	64.25	0.89	0.58	0.14	0.30	0.06	0.27	2.73	0.04	0.02	0.01	1111
05:00	8.73	8.33	62.73	0.15	0.57	0.24	0.37	0.05	0.35	2.65	0.01	0.02	0.01	1123
05:30	7.88	3.53	66.14	0.15	0.46	0.35	0.34	0.06	0.15	2.85	0.01	0.02	0.01	1131
06:00	7.73	4.92	62.81	0.16	0.46	0.33	0.33	0.05	0.21	2.70	0.01	0.02	0.01	1108
06:30	8.18	4.02	69.32	0.16	0.47	0.32	0.35	0.06	0.17	3.01	0.01	0.02	0.01	1111
07:00	7.67	4.54	71.55	0.14	0.55	0.16	0.33	0.06	0.20	3.10	0.01	0.02	0.01	1124
07:30	8.94	4.95	68.92	0.12	0.56	0.13	0.39	0.08	0.22	3.04	0.01	0.02	0.01	1125
08:00	6.33	3.62	65.58	0.13	0.55	0.14	0.28	0.09	0.16	2.88	0.01	0.02	0.01	1115
08:30	8.60	7.54	66.57	0.13	0.51	0.14	0.38	0.09	0.33	2.92	0.01	0.02	0.01	1117
09:00	8.61	5.40	64.89	0.78	0.59	0.14	0.37	0.10	0.23	2.82	0.03	0.03	0.01	1129
09:30	8.71	5.51	66.61	0.20	0.57	0.14	0.38	0.08	0.24	2.92	0.01	0.02	0.01	1107
10:00	9.01	7.59	61.98	0.14	0.53	0.13	0.39	0.06	0.33	2.70	0.01	0.02	0.01	1103
10:30	7.27	4.22	69.13	0.21	0.58	0.13	0.31	0.23	0.18	2.97	0.01	0.02	0.01	1120
11:00	9.43	7.96	64.36	0.13	0.54	0.14	0.41	0.09	0.35	2.79	0.01	0.02	0.01	1102
11:30	8.48	4.63	61.65	0.18	0.55	0.20	0.37	0.13	0.20	2.67	0.01	0.02	0.01	1104
12:00	6.42	3.49	76.49	0.12	0.57	0.16	0.28	0.07	0.15	3.28	0.01	0.02	0.01	1115
12:30	8.29	6.73	67.16	0.11	0.55	0.13	0.37	0.09	0.30	2.96	0.01	0.02	0.01	1121
13:00	8.23	4.78	65.71	0.16	0.56	0.13	0.36	0.08	0.21	2.90	0.01	0.02	0.01	1124
13:30	7.79	3.55	69.80	0.11	0.58	0.14	0.34	0.08	0.15	3.01	0.00	0.03	0.01	1122
14:00	9.02	11.13	58.41	0.14	0.57	0.14	0.39	0.09	0.48	2.50	0.01	0.02	0.01	1119
14:30	9.17	11.90	69.11	0.19	0.58	0.13	0.40	0.05	0.51	2.98	0.01	0.02	0.01	1091
15:00	8.55	10.06	68.20	0.13	0.60	0.13	0.37	0.06	0.43	2.94	0.01	0.03	0.01	1098
15:30	7.25	6.99	63.07	0.17	0.60	0.13	0.31	0.06	0.30	2.70	0.01	0.03	0.01	1099
16:00	5.39	1.61	72.32	0.12	0.58	0.14	0.23	0.11	0.07	3.11	0.01	0.02	0.01	1120
16:30	8.69	10.53	65.55	0.19	0.58	0.13	0.38	0.09	0.46	2.86	0.01	0.03	0.01	1101
17:00	10.41	8.52	61.77	0.14	0.41	0.20	0.45	0.09	0.37	2.65	0.01	0.02	0.01	1084
17:30	7.85	2.29	73.09	0.20	0.28	0.26	0.34	0.10	0.10	3.17	0.01	0.01	0.01	1106
18:00	6.58	1.23	68.51	0.14	0.28	0.26	0.29	0.10	0.05	2.99	0.01	0.01	0.01	1122
18:30	7.66	4.04	65.04	0.18	0.26	0.26	0.34	0.10	0.18	2.87	0.01	0.01	0.01	1122
19:00	9.20	8.95	65.56	0.12	0.52	0.25	0.41	0.07	0.39	2.89	0.01	0.02	0.01	1110
19:30	6.87	5.52	67.74	0.18	0.55	0.24	0.30	0.09	0.24	2.98	0.01	0.02	0.01	1121
20:00	7.79	8.76	66.58	0.12	0.61	0.20	0.34	0.09	0.38	2.90	0.01	0.03	0.01	1117
20:30	8.34	11.82	63.15	0.17	0.59	0.15	0.37	0.07	0.52	2.80	0.01	0.03	0.01	1114
21:00	7.08	11.71	73.21	0.12	0.57	0.14	0.31	0.08	0.51	3.21	0.01	0.02	0.01	1126
21:30	9.07	12.64	65.73	0.17	0.57	0.14	0.40	0.07	0.56	2.89	0.01	0.03	0.01	1140
22:00	6.00	10.13	64.65	0.12	0.57	0.13	0.26	0.09	0.45	2.85	0.01	0.03	0.01	1139
22:30	7.54	18.13	66.78	0.17	0.55	0.13	0.34	0.08	0.81	2.97	0.01	0.02	0.01	1140
23:00	8.21	14.06	68.53	0.13	0.56	0.15	0.36	0.09	0.61	2.98	0.01	0.02	0.01	1141
23:30	6.90	18.22	66.48	0.17	0.55	0.14	0.31	0.09	0.81	2.95	0.01	0.02	0.01	1146
00:00	8.42	18.80	66.22	0.12	0.56	0.13	0.37	0.08	0.83	2.91	0.01	0.02	0.01	1142
min	5,39	1,23	58,41	0,11	0,26	0,13	0,23	0,05	0,05	2,50	0,00	0,01	0,01	1084
max	10,41	18,80	76,49	0,89	0,61	0,35	0,45	0,23	0,83	3,28	0,04	0,03	0,01	1146
moyenne	7,95	8,00	66,62	0,18	0,53	0,17								1119
Total							16,52	11,80	16,65	138,35	0,38	1,10	0,35	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,66			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.