

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,23	7,57	53,48	0,20	0,58	0,13	0,31	0,05	0,33	2,32	0,01	0,03	0,01	1128
01:00	8,17	9,35	56,47	0,13	0,59	0,13	0,35	0,04	0,40	2,42	0,01	0,03	0,01	1125
01:30	5,55	0,52	60,83	0,18	0,53	0,13	0,24	0,04	0,02	2,66	0,01	0,02	0,01	1155
02:00	4,01	2,34	51,44	0,11	0,58	0,13	0,18	0,05	0,10	2,26	0,01	0,03	0,01	1133
02:30	6,99	11,57	56,93	0,18	0,57	0,13	0,31	0,05	0,51	2,49	0,01	0,03	0,01	1131
03:00	6,23	6,50	53,71	0,13	0,57	0,13	0,27	0,04	0,28	2,29	0,01	0,02	0,01	1128
03:30	5,95	4,83	60,90	0,18	0,52	0,19	0,25	0,05	0,20	2,58	0,01	0,02	0,01	1142
04:00	6,04	4,32	56,81	0,12	0,50	0,20	0,26	0,06	0,19	2,49	0,01	0,02	0,01	1150
04:30	7,37	5,74	53,47	0,19	0,52	0,20	0,33	0,05	0,26	2,39	0,01	0,02	0,01	1157
05:00	5,78	5,98	60,99	0,14	0,41	0,22	0,26	0,07	0,26	2,70	0,01	0,02	0,01	1130
05:30	8,08	5,08	53,51	0,22	0,28	0,27	0,36	0,05	0,23	2,38	0,01	0,01	0,01	1151
06:00	5,12	3,64	50,11	0,16	0,31	0,27	0,23	0,15	0,16	2,21	0,01	0,01	0,01	1145
06:30	7,00	7,35	63,37	0,23	0,26	0,27	0,30	0,05	0,32	2,76	0,01	0,01	0,01	1136
07:00	8,58	13,33	52,01	0,13	0,50	0,14	0,39	0,07	0,61	2,37	0,01	0,02	0,01	1192
07:30	5,47	3,98	59,70	0,17	0,54	0,13	0,24	0,07	0,18	2,66	0,01	0,02	0,01	1171
08:00	7,65	9,25	57,12	0,13	0,55	0,13	0,34	0,09	0,41	2,51	0,01	0,02	0,01	1147
08:30	5,81	6,83	54,35	0,20	0,56	0,13	0,26	0,05	0,30	2,40	0,01	0,02	0,01	1159
09:00	8,52	9,60	58,28	0,14	0,52	0,13	0,37	0,09	0,42	2,53	0,01	0,02	0,01	1145
09:30	6,10	9,27	57,26	0,19	0,54	0,14	0,26	0,09	0,40	2,48	0,01	0,02	0,01	1147
10:00	7,93	3,45	50,11	0,26	0,33	0,34	0,30	2,11	0,13	1,90	0,01	0,01	0,01	1052
10:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
11:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
11:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
12:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
12:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
13:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
13:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
14:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
14:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
15:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
15:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
16:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
16:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
17:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
17:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
18:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
18:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
19:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
19:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
20:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
20:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
21:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
min	2,02	0,07	50,11	0,11	0,26	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1052
max	8,58	13,33	144,25	6,83	0,59	0,34	0,39	2,11	0,61	2,76	0,01	0,03	0,01	1192
moyenne	6,68	6,52	56,04	0,17	0,49	0,18								1139
Total							5,81	10,29	5,70	48,80	0,15	0,43	0,15	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			98,62	4,58			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,84			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
10h30 : Arrêt technique non programmé suite à la rupture de 2 barreaux de grille.