

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,78	4,32	67,39	0,18	0,53	0,41	0,30	0,04	0,19	3,01	0,01	0,02	0,02	1162
01:00	9,57	10,33	61,19	0,12	0,56	0,40	0,43	0,04	0,46	2,75	0,01	0,03	0,02	1149
01:30	8,71	8,35	71,87	0,18	0,60	0,40	0,38	0,05	0,37	3,16	0,01	0,03	0,02	1138
02:00	7,16	6,02	68,75	0,13	0,57	0,41	0,31	0,06	0,26	3,01	0,01	0,03	0,02	1134
02:30	6,43	9,52	65,51	0,17	0,57	0,40	0,29	0,05	0,42	2,91	0,01	0,03	0,02	1138
03:00	7,92	13,50	67,25	0,18	0,57	0,40	0,35	0,07	0,60	3,00	0,01	0,03	0,02	1145
03:30	7,79	14,96	66,60	0,13	0,56	0,39	0,35	0,04	0,66	2,95	0,01	0,02	0,02	1128
04:00	6,78	8,60	70,64	0,19	0,61	0,35	0,30	0,07	0,38	3,10	0,01	0,03	0,02	1139
04:30	7,55	21,92	63,33	0,12	0,57	0,31	0,34	0,05	0,98	2,84	0,01	0,03	0,01	1149
05:00	7,13	19,61	64,57	0,21	0,48	0,55	0,31	0,07	0,85	2,80	0,01	0,02	0,02	1136
05:30	8,51	21,38	72,98	0,15	0,47	0,78	0,37	0,04	0,93	3,17	0,01	0,02	0,03	1132
06:00	8,78	17,01	62,73	0,15	0,44	0,78	0,39	0,06	0,75	2,77	0,01	0,02	0,03	1137
06:30	8,39	19,56	62,90	0,27	0,47	0,77	0,37	0,10	0,86	2,78	0,01	0,02	0,03	1129
07:00	9,05	18,87	62,79	0,14	0,60	0,33	0,39	0,05	0,82	2,71	0,01	0,03	0,01	1120
07:30	7,69	13,78	70,13	0,21	0,54	0,27	0,32	0,07	0,58	2,94	0,01	0,02	0,01	1129
08:00	8,06	10,16	65,94	0,13	0,46	0,50	0,36	0,04	0,45	2,91	0,01	0,02	0,02	1145
08:30	8,41	9,23	64,60	0,22	0,47	0,76	0,36	0,07	0,40	2,78	0,01	0,02	0,03	1124
09:00	7,75	10,15	64,42	0,16	0,44	0,77	0,33	0,14	0,43	2,75	0,01	0,02	0,03	1119
09:30	8,22	15,35	67,87	0,22	0,44	0,75	0,36	0,06	0,66	2,93	0,01	0,02	0,03	1129
10:00	5,80	18,04	62,51	0,15	0,47	0,74	0,25	0,06	0,77	2,66	0,01	0,02	0,03	1115
10:30	11,81	22,31	64,37	0,21	0,38	0,74	0,51	0,10	0,96	2,78	0,01	0,02	0,03	1125
11:00	7,12	20,21	68,97	0,15	0,39	0,76	0,31	0,07	0,89	3,03	0,01	0,02	0,03	1125
11:30	6,47	25,19	55,49	0,22	0,45	0,76	0,27	0,16	1,07	2,36	0,01	0,02	0,03	1088
12:00	7,17	8,90	60,34	0,16	0,43	0,76	0,31	0,07	0,39	2,62	0,01	0,02	0,03	1099
12:30	11,43	17,61	51,94	0,22	0,46	0,71	0,49	0,81	0,76	2,24	0,01	0,02	0,03	1115
13:00	6,41	7,56	71,11	0,20	0,45	0,73	0,28	0,06	0,33	3,08	0,01	0,02	0,03	1127
13:30	4,59	10,00	61,09	0,14	0,39	0,74	0,20	0,07	0,45	2,72	0,01	0,02	0,03	1116
14:00	5,15	14,68	68,61	0,15	0,41	0,78	0,23	0,07	0,64	3,00	0,01	0,02	0,03	1118
14:30	8,07	89,03	66,36	1,21	0,45	0,69	0,36	0,10	3,98	2,97	0,05	0,02	0,03	1110
15:00	4,28	16,54	65,80	0,15	0,38	0,69	0,19	0,09	0,75	2,98	0,01	0,02	0,03	1107
15:30	3,63	22,00	66,67	0,17	0,37	0,71	0,16	0,08	0,97	2,94	0,01	0,02	0,03	1100
16:00	5,83	29,03	66,10	0,32	0,41	0,70	0,26	0,08	1,28	2,92	0,01	0,02	0,03	1099
16:30	9,34	45,51	66,39	0,23	0,43	0,74	0,41	0,07	2,01	2,93	0,01	0,02	0,03	1095
17:00	7,75	22,30	65,22	0,14	0,43	0,75	0,34	0,08	0,99	2,90	0,01	0,02	0,03	1110
17:30	7,27	19,03	68,56	0,20	0,47	0,79	0,32	0,08	0,84	3,03	0,01	0,02	0,03	1110
18:00	7,19	15,83	63,94	0,14	0,43	0,81	0,32	0,08	0,71	2,85	0,01	0,02	0,04	1112
18:30	10,33	14,67	62,89	0,14	0,42	0,81	0,46	0,10	0,66	2,82	0,01	0,02	0,04	1104
19:00	8,11	7,66	69,14	0,16	0,58	0,36	0,35	0,10	0,33	2,95	0,01	0,02	0,02	1106
19:30	8,79	9,85	68,60	0,20	0,59	0,29	0,39	0,08	0,43	3,01	0,01	0,03	0,01	1107
20:00	7,53	4,35	66,91	0,13	0,58	0,29	0,33	0,08	0,19	2,91	0,01	0,03	0,01	1119
20:30	8,11	5,17	69,12	0,15	0,57	0,28	0,34	0,09	0,22	2,93	0,01	0,02	0,01	1103
21:00	8,43	8,46	63,91	0,19	0,59	0,26	0,38	0,08	0,38	2,85	0,01	0,03	0,01	1108
21:30	8,49	7,66	69,46	0,13	0,57	0,27	0,38	0,08	0,34	3,09	0,01	0,03	0,01	1120
22:00	8,28	7,57	61,21	0,22	0,60	0,28	0,35	0,08	0,32	2,55	0,01	0,03	0,01	1086
22:30	9,64	10,74	73,87	0,13	0,58	0,26	0,44	0,06	0,49	3,34	0,01	0,03	0,01	1130
23:00	9,59	13,68	65,74	0,15	0,52	0,27	0,42	0,06	0,60	2,87	0,01	0,02	0,01	1101
23:30	6,96	7,54	66,45	0,14	0,55	0,26	0,30	0,06	0,33	2,90	0,01	0,02	0,01	1120
00:00	9,94	20,73	67,71	0,21	0,55	0,26	0,44	0,07	0,92	3,01	0,01	0,02	0,01	1114
min	3,63	4,32	51,94	0,12	0,37	0,26	0,16	0,04	0,19	2,24	0,01	0,02	0,01	1086
max	11,81	89,03	73,87	1,21	0,61	0,81	0,51	0,81	3,98	3,34	0,05	0,03	0,04	1162
moyenne	7,80	16,14	65,83	0,20	0,50	0,55								1121
Total							16,40	11,24	34,04	138,52	0,41	1,05	1,15	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,35			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.