

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	2,20	24,22	65,73	0,21	0,72	0,25	0,09	0,10	1,02	2,76	0,01	0,03	0,01	1117
01:00	1,91	9,13	63,76	0,15	0,68	0,25	0,08	0,10	0,38	2,67	0,01	0,03	0,01	1123
01:30	2,30	23,14	69,62	0,22	0,68	0,25	0,10	0,07	0,99	2,98	0,01	0,03	0,01	1118
02:00	4,61	32,11	65,02	0,15	0,68	0,25	0,20	0,07	1,37	2,78	0,01	0,03	0,01	1120
02:30	4,47	29,14	68,31	0,22	0,71	0,25	0,19	0,08	1,25	2,92	0,01	0,03	0,01	1113
03:00	11,44	46,60	66,19	0,16	0,71	0,25	0,49	0,06	2,01	2,85	0,01	0,03	0,01	1111
03:30	9,85	42,68	67,00	0,22	0,75	0,25	0,42	0,05	1,81	2,84	0,01	0,03	0,01	1122
04:00	7,10	36,70	68,61	0,17	0,72	0,25	0,30	0,06	1,56	2,91	0,01	0,03	0,01	1120
04:30	4,62	40,47	65,06	0,25	0,69	0,25	0,20	0,09	1,71	2,75	0,01	0,03	0,01	1120
05:00	3,73	20,28	64,08	0,18	0,60	0,48	0,16	0,10	0,89	2,81	0,01	0,03	0,02	1125
05:30	7,17	30,01	66,19	0,24	0,35	0,75	0,32	0,09	1,32	2,91	0,01	0,02	0,03	1122
06:00	8,95	32,22	70,35	0,19	0,37	0,76	0,39	0,08	1,39	3,03	0,01	0,02	0,03	1111
06:30	9,85	28,36	67,15	0,23	0,36	0,76	0,43	0,11	1,23	2,91	0,01	0,02	0,03	1107
07:00	8,80	33,14	66,79	0,17	0,71	0,31	0,38	0,11	1,43	2,87	0,01	0,03	0,01	1109
07:30	9,02	26,09	70,31	0,22	0,67	0,25	0,40	0,10	1,14	3,08	0,01	0,03	0,01	1133
08:00	8,88	24,40	60,17	0,15	0,72	0,25	0,39	0,17	1,06	2,62	0,01	0,03	0,01	1103
08:30	9,28	24,76	71,63	0,21	0,70	0,25	0,41	0,10	1,08	3,13	0,01	0,03	0,01	1100
09:00	8,97	23,63	56,46	0,16	0,68	0,25	0,38	0,11	1,01	2,41	0,01	0,03	0,01	1084
09:30	6,67	24,67	61,99	0,23	0,71	0,25	0,28	0,09	1,02	2,57	0,01	0,03	0,01	1100
10:00	7,60	29,64	58,05	0,15	0,68	0,24	0,32	0,13	1,25	2,44	0,01	0,03	0,01	1115
10:30	8,56	17,32	72,44	0,21	0,69	0,24	0,36	0,04	0,72	3,01	0,01	0,03	0,01	1144
11:00	8,75	24,32	62,93	0,14	0,69	0,24	0,38	0,32	1,05	2,72	0,01	0,03	0,01	1124
11:30	10,25	25,49	72,51	0,21	0,66	0,25	0,44	0,07	1,10	3,13	0,01	0,03	0,01	1095
12:00	7,66	33,81	62,94	0,15	0,65	0,25	0,33	0,08	1,45	2,69	0,01	0,03	0,01	1096
12:30	6,04	21,68	67,30	0,15	0,65	0,25	0,26	0,07	0,92	2,86	0,01	0,03	0,01	1102
13:00	6,90	17,41	72,84	0,19	0,64	0,25	0,31	0,11	0,77	3,23	0,01	0,03	0,01	1149
13:30	7,89	36,62	54,33	0,16	0,69	0,25	0,34	0,64	1,59	2,36	0,01	0,03	0,01	1107
14:00	8,39	20,24	73,23	0,22	0,65	0,26	0,36	0,07	0,86	3,11	0,01	0,03	0,01	1106
14:30	6,99	31,48	52,07	0,21	0,68	0,25	0,30	0,31	1,34	2,22	0,01	0,03	0,01	1097
15:00	10,86	31,05	58,34	0,15	0,69	0,25	0,46	0,21	1,32	2,48	0,01	0,03	0,01	1098
15:30	8,59	16,91	70,73	0,20	0,65	0,26	0,36	0,09	0,72	3,00	0,01	0,03	0,01	1115
16:00	8,54	22,30	66,41	0,15	0,70	0,26	0,36	0,09	0,95	2,82	0,01	0,03	0,01	1104
16:30	7,66	23,35	65,98	0,20	0,63	0,26	0,33	0,09	1,00	2,84	0,01	0,03	0,01	1090
17:00	5,82	15,39	72,44	0,14	0,48	0,45	0,25	0,11	0,67	3,14	0,01	0,02	0,02	1103
17:30	5,31	12,76	67,41	0,20	0,35	0,68	0,23	0,19	0,56	2,95	0,01	0,02	0,03	1101
18:00	8,64	13,36	65,52	0,15	0,38	0,73	0,38	0,23	0,58	2,86	0,01	0,02	0,03	1086
18:30	9,38	10,09	63,32	0,20	0,42	0,75	0,42	0,21	0,45	2,81	0,01	0,02	0,03	1112
19:00	8,78	15,31	60,58	0,14	0,64	0,31	0,39	0,13	0,67	2,66	0,01	0,03	0,01	1093
19:30	8,92	14,50	59,61	0,20	0,62	0,25	0,39	0,27	0,64	2,64	0,01	0,03	0,01	1088
20:00	11,27	19,90	75,20	0,15	0,68	0,26	0,48	0,06	0,84	3,18	0,01	0,03	0,01	1083
20:30	7,63	18,20	66,10	0,22	0,68	0,26	0,32	0,09	0,77	2,78	0,01	0,03	0,01	1088
21:00	5,06	17,91	59,56	0,15	0,66	0,25	0,22	0,46	0,78	2,59	0,01	0,03	0,01	1097
21:30	5,64	35,73	68,40	0,20	0,63	0,25	0,25	0,09	1,56	2,98	0,01	0,03	0,01	1089
22:00	6,72	37,05	67,63	0,15	0,64	0,25	0,29	0,07	1,58	2,88	0,01	0,03	0,01	1105
22:30	8,48	49,45	63,57	0,20	0,65	0,24	0,37	0,09	2,15	2,76	0,01	0,03	0,01	1108
23:00	10,50	43,58	68,07	0,15	0,68	0,23	0,45	0,08	1,87	2,92	0,01	0,03	0,01	1095
23:30	9,69	39,32	70,59	0,22	0,66	0,20	0,41	0,08	1,66	2,98	0,01	0,03	0,01	1100
00:00	7,29	39,07	67,76	0,16	0,64	0,18	0,31	0,09	1,67	2,89	0,01	0,03	0,01	1098
min	1,91	9,13	52,07	0,14	0,35	0,18	0,08	0,04	0,38	2,22	0,01	0,02	0,01	1083
max	11,44	49,45	75,20	0,25	0,75	0,76	0,49	0,64	2,15	3,23	0,01	0,03	0,03	1149
moyenne	7,57	26,77	65,84	0,18	0,63	0,32								1106
Total							15,62	16,97	55,13	135,71	0,38	1,30	0,66	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,22			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.