

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,78	28,44	66,02	0,19	0,65	0,13	0,25	0,06	1,23	2,85	0,01	0,03	0,01	1112
01:00	3,87	25,44	64,06	0,16	0,65	0,13	0,16	0,07	1,07	2,70	0,01	0,03	0,01	1128
01:30	3,76	29,19	74,94	0,22	0,64	0,13	0,16	0,06	1,24	3,17	0,01	0,03	0,01	1136
02:00	5,02	35,25	65,38	0,16	0,67	0,13	0,22	0,06	1,53	2,84	0,01	0,03	0,01	1126
02:30	6,34	30,72	70,41	0,22	0,64	0,13	0,28	0,07	1,35	3,09	0,01	0,03	0,01	1133
03:00	8,45	28,61	65,90	0,17	0,67	0,14	0,37	0,09	1,25	2,88	0,01	0,03	0,01	1121
03:30	10,77	38,23	66,04	0,21	0,65	0,14	0,48	0,09	1,72	2,97	0,01	0,03	0,01	1116
04:00	7,14	24,57	66,50	0,16	0,66	0,14	0,31	0,07	1,08	2,92	0,01	0,03	0,01	1121
04:30	8,07	37,55	61,01	0,21	0,64	0,14	0,35	0,05	1,62	2,64	0,01	0,03	0,01	1123
05:00	8,49	13,88	62,78	0,15	0,47	0,45	0,37	0,05	0,60	2,71	0,01	0,02	0,02	1143
05:30	8,71	17,30	63,76	0,19	0,30	0,72	0,39	0,07	0,78	2,87	0,01	0,01	0,03	1142
06:00	7,75	7,70	72,17	0,14	0,33	0,76	0,34	0,07	0,34	3,17	0,01	0,01	0,03	1152
06:30	9,38	17,00	70,08	0,18	0,26	0,75	0,41	0,07	0,75	3,09	0,01	0,01	0,03	1123
07:00	9,22	44,86	61,31	0,17	0,66	0,20	0,40	0,15	1,94	2,65	0,01	0,03	0,01	1082
07:30	3,61	34,31	67,81	0,21	0,68	0,14	0,16	0,10	1,49	2,95	0,01	0,03	0,01	1091
08:00	3,11	39,19	70,87	0,16	0,68	0,14	0,14	0,10	1,72	3,11	0,01	0,03	0,01	1118
08:30	2,71	22,20	64,01	0,20	0,68	0,13	0,12	0,09	0,99	2,85	0,01	0,03	0,01	1110
09:00	2,76	16,31	72,05	0,15	0,61	0,13	0,12	0,09	0,73	3,21	0,01	0,03	0,01	1127
09:30	4,96	18,68	65,00	0,19	0,65	0,14	0,22	0,11	0,82	2,86	0,01	0,03	0,01	1124
10:00	8,08	23,85	65,39	0,13	0,63	0,14	0,36	0,10	1,08	2,95	0,01	0,03	0,01	1149
10:30	9,60	17,57	67,29	0,17	0,63	0,14	0,42	0,08	0,77	2,97	0,01	0,03	0,01	1143
11:00	9,80	15,86	67,34	0,14	0,62	0,14	0,43	0,10	0,70	2,96	0,01	0,03	0,01	1110
11:30	8,38	9,41	66,60	0,18	0,64	0,14	0,36	0,09	0,41	2,90	0,01	0,03	0,01	1109
12:00	7,40	6,87	69,36	0,13	0,58	0,15	0,32	0,09	0,30	3,04	0,01	0,03	0,01	1128
12:30	7,03	7,00	65,26	0,13	0,67	0,14	0,31	0,11	0,31	2,88	0,01	0,03	0,01	1133
13:00	8,94	11,34	60,02	0,18	0,69	0,14	0,39	0,11	0,50	2,65	0,01	0,03	0,01	1111
13:30	10,59	14,40	74,71	0,14	0,66	0,14	0,46	0,07	0,63	3,26	0,01	0,03	0,01	1109
14:00	7,47	9,28	67,17	0,17	0,63	0,14	0,32	0,07	0,40	2,86	0,01	0,03	0,01	1112
14:30	10,11	15,70	63,91	0,19	0,66	0,14	0,44	0,05	0,68	2,76	0,01	0,03	0,01	1118
15:00	7,12	10,37	70,62	0,14	0,70	0,14	0,31	0,07	0,44	3,03	0,01	0,03	0,01	1124
15:30	7,49	14,80	68,83	0,20	0,64	0,14	0,32	0,06	0,64	2,98	0,01	0,03	0,01	1126
16:00	8,62	18,23	62,13	0,15	0,67	0,14	0,38	0,06	0,80	2,74	0,01	0,03	0,01	1113
16:30	9,09	17,47	68,47	0,20	0,68	0,14	0,39	0,07	0,76	2,97	0,01	0,03	0,01	1114
17:00	8,45	13,09	64,68	0,15	0,57	0,42	0,37	0,06	0,57	2,83	0,01	0,02	0,02	1112
17:30	6,48	4,00	72,29	0,19	0,44	0,75	0,28	0,07	0,17	3,15	0,01	0,02	0,03	1122
18:00	7,46	8,01	64,47	0,14	0,44	0,79	0,33	0,10	0,35	2,84	0,01	0,02	0,03	1116
18:30	9,22	14,47	63,97	0,19	0,44	0,78	0,41	0,06	0,65	2,86	0,01	0,02	0,03	1126
19:00	9,40	16,99	63,65	0,17	0,65	0,20	0,41	0,07	0,73	2,75	0,01	0,03	0,01	1120
19:30	9,52	15,90	72,97	0,19	0,67	0,14	0,42	0,09	0,70	3,19	0,01	0,03	0,01	1134
20:00	7,17	6,81	63,86	0,14	0,68	0,14	0,31	0,09	0,29	2,77	0,01	0,03	0,01	1136
20:30	9,14	13,41	67,84	0,18	0,65	0,14	0,40	0,09	0,59	3,00	0,01	0,03	0,01	1136
21:00	10,31	19,39	68,54	0,14	0,64	0,14	0,46	0,07	0,86	3,03	0,01	0,03	0,01	1129
21:30	9,84	11,74	65,74	0,19	0,69	0,15	0,44	0,07	0,52	2,91	0,01	0,03	0,01	1138
22:00	8,34	8,09	67,72	0,14	0,66	0,18	0,37	0,08	0,36	2,97	0,01	0,03	0,01	1142
22:30	8,41	10,73	66,46	0,20	0,67	0,20	0,37	0,08	0,48	2,95	0,01	0,03	0,01	1130
23:00	7,61	10,72	67,63	0,15	0,70	0,21	0,33	0,07	0,47	2,97	0,01	0,03	0,01	1133
23:30	7,34	6,06	68,95	0,19	0,63	0,16	0,33	0,09	0,27	3,08	0,01	0,03	0,01	1147
00:00	8,05	12,65	63,43	0,14	0,71	0,14	0,36	0,08	0,57	2,84	0,01	0,03	0,01	1119
min	2,71	4,00	60,02	0,13	0,26	0,13	0,12	0,05	0,17	2,64	0,01	0,01	0,01	1082
max	10,77	44,86	74,94	0,22	0,71	0,79	0,48	0,15	1,94	3,26	0,01	0,03	0,03	1152
moyenne	7,63	18,20	66,86	0,17	0,62	0,23								1125
Total							16,07	12,40	38,23	140,59	0,36	1,29	0,50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,88			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.