

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.36	33.01	65.36	0.19	0.72	0.14	0.19	0.08	1.41	2.79	0.01	0.03	0.01	1109
01:00	4.22	38.39	65.95	0.24	0.69	0.14	0.18	0.10	1.62	2.77	0.01	0.03	0.01	1109
01:30	4.25	37.29	71.07	0.19	0.70	0.13	0.18	0.06	1.54	2.94	0.01	0.03	0.01	1116
02:00	4.54	39.12	64.31	0.23	0.67	0.13	0.19	0.11	1.64	2.70	0.01	0.03	0.01	1122
02:30	3.52	26.26	66.65	0.18	0.70	0.13	0.15	0.07	1.13	2.86	0.01	0.03	0.01	1108
03:00	2.81	25.62	67.16	0.24	0.66	0.13	0.12	0.08	1.09	2.84	0.01	0.03	0.01	1117
03:30	2.90	42.15	64.95	0.19	0.69	0.13	0.12	0.07	1.80	2.77	0.01	0.03	0.01	1120
04:00	3.18	41.67	70.92	0.24	0.73	0.14	0.14	0.08	1.79	3.04	0.01	0.03	0.01	1119
04:30	2.99	31.91	68.15	0.18	0.69	0.14	0.13	0.07	1.37	2.93	0.01	0.03	0.01	1134
05:00	3.19	31.92	59.54	0.22	0.54	0.41	0.14	0.10	1.39	2.60	0.01	0.02	0.02	1125
05:30	3.10	19.62	72.95	0.17	0.46	0.71	0.14	0.06	0.86	3.19	0.01	0.02	0.03	1134
06:00	3.06	22.76	62.26	0.22	0.42	0.72	0.14	0.09	1.01	2.76	0.01	0.02	0.03	1133
06:30	3.50	23.37	67.46	0.17	0.45	0.72	0.16	0.10	1.06	3.05	0.01	0.02	0.03	1148
07:00	3.10	24.75	69.21	0.22	0.64	0.25	0.14	0.12	1.10	3.08	0.01	0.03	0.01	1142
07:30	4.60	42.68	62.18	0.17	0.66	0.18	0.20	0.09	1.89	2.76	0.01	0.03	0.01	1134
08:00	6.72	34.19	71.15	0.21	0.66	0.14	0.30	0.10	1.51	3.14	0.01	0.03	0.01	1135
08:30	9.12	47.74	60.88	0.17	0.69	0.14	0.39	0.07	2.06	2.63	0.01	0.03	0.01	1108
09:00	6.51	19.25	76.69	0.17	0.65	0.14	0.28	0.08	0.82	3.25	0.01	0.03	0.01	1126
09:30	8.68	30.33	60.35	0.21	0.68	0.14	0.38	0.12	1.33	2.64	0.01	0.03	0.01	1127
10:00	6.76	12.60	75.04	0.20	0.65	0.20	0.29	0.11	0.55	3.25	0.01	0.03	0.01	1130
10:30	9.89	19.44	65.38	0.14	0.67	0.14	0.44	0.09	0.87	2.93	0.01	0.03	0.01	1129
11:00	8.76	10.35	67.38	0.18	0.65	0.14	0.39	0.11	0.46	3.00	0.01	0.03	0.01	1131
11:30	9.38	13.53	65.63	0.14	0.68	0.18	0.42	0.08	0.60	2.91	0.01	0.03	0.01	1114
12:00	9.82	26.29	59.44	0.15	0.70	0.26	0.43	0.08	1.15	2.60	0.01	0.03	0.01	1090
12:30	11.26	17.15	69.32	0.14	0.72	0.26	0.47	0.06	0.72	2.92	0.01	0.03	0.01	1120
13:00	4.63	2.78	71.84	0.19	0.73	0.21	0.19	0.08	0.12	3.02	0.01	0.03	0.01	1140
13:30	5.67	13.63	68.92	0.15	0.71	0.15	0.24	0.09	0.58	2.93	0.01	0.03	0.01	1127
14:00	7.12	14.88	66.08	0.17	0.68	0.14	0.31	0.10	0.64	2.84	0.01	0.03	0.01	1135
14:30	9.81	21.37	66.95	0.19	0.70	0.14	0.43	0.10	0.93	2.93	0.01	0.03	0.01	1110
15:00	8.83	18.38	57.90	0.15	0.68	0.14	0.39	0.29	0.82	2.57	0.01	0.03	0.01	1113
15:30	10.44	16.54	63.47	0.19	0.68	0.14	0.45	0.10	0.72	2.76	0.01	0.03	0.01	1099
16:00	10.28	17.27	71.12	0.16	0.69	0.14	0.44	0.07	0.75	3.07	0.01	0.03	0.01	1107
16:30	10.80	17.74	63.71	0.20	0.68	0.14	0.47	0.07	0.77	2.77	0.01	0.03	0.01	1099
17:00	8.06	18.52	66.93	0.16	0.53	0.46	0.34	0.09	0.79	2.85	0.01	0.02	0.02	1095
17:30	4.99	11.15	58.51	0.19	0.37	0.74	0.22	0.09	0.49	2.58	0.01	0.02	0.03	1095
18:00	7.52	11.67	67.77	0.16	0.41	0.71	0.33	0.08	0.51	2.94	0.01	0.02	0.03	1099
18:30	13.45	18.66	63.74	0.19	0.43	0.71	0.59	0.07	0.82	2.80	0.01	0.02	0.03	1111
19:00	9.60	21.44	50.96	0.20	0.67	0.19	0.42	1.70	0.93	2.21	0.01	0.03	0.01	1096
19:30	8.80	23.43	48.99	0.20	0.65	0.13	0.37	0.16	0.99	2.08	0.01	0.03	0.01	1103
20:00	9.51	24.38	62.75	0.16	0.64	0.13	0.40	0.09	1.03	2.65	0.01	0.03	0.01	1099
20:30	10.26	22.56	60.62	0.19	0.65	0.13	0.44	0.06	0.96	2.58	0.01	0.03	0.01	1103
21:00	8.68	14.71	65.35	0.16	0.66	0.13	0.37	0.08	0.63	2.78	0.01	0.03	0.01	1088
21:30	10.00	34.19	66.49	0.21	0.60	0.14	0.42	0.13	1.45	2.82	0.01	0.03	0.01	1084
22:00	6.46	22.64	68.71	0.21	0.61	0.15	0.28	0.46	0.97	2.94	0.01	0.03	0.01	1077
22:30	4.27	26.18	74.44	0.24	0.61	0.14	0.18	0.08	1.13	3.21	0.01	0.03	0.01	1073
23:00	7.31	27.11	64.37	0.17	0.62	0.14	0.32	0.10	1.17	2.78	0.01	0.03	0.01	1085
23:30	9.98	32.11	71.61	0.22	0.65	0.14	0.43	0.11	1.39	3.10	0.01	0.03	0.01	1085
00:00	10.28	22.63	63.96	0.17	0.60	0.14	0.44	0.09	0.97	2.76	0.01	0.03	0.01	1088
min	2,81	2,78	48,99	0,14	0,37	0,13	0,12	0,06	0,12	2,08	0,01	0,02	0,01	1073
max	13,45	47,74	76,69	0,24	0,73	0,74	0,59	1,70	2,06	3,25	0,01	0,03	0,03	1148
moyenne	7,02	24,28	65,72	0,19	0,63	0,24								1112
Total							14,57	17,17	50,31	136,31	0,39	1,31	0,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,27			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.