

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.89	17.33	67.57	0.22	0.86	0.14	0.21	0.16	0.76	2.95	0.01	0.04	0.01	1111
01:00	3.74	15.56	66.04	0.18	0.90	0.14	0.16	0.12	0.67	2.84	0.01	0.04	0.01	1120
01:30	8.47	23.82	61.89	0.22	0.81	0.14	0.37	0.10	1.04	2.70	0.01	0.04	0.01	1124
02:00	10.40	18.07	66.45	0.17	0.82	0.14	0.46	0.07	0.80	2.95	0.01	0.04	0.01	1125
02:30	8.28	11.20	73.17	0.22	0.91	0.14	0.37	0.09	0.50	3.24	0.01	0.04	0.01	1138
03:00	8.92	10.83	61.35	0.17	0.84	0.14	0.40	0.09	0.49	2.75	0.01	0.04	0.01	1123
03:30	6.74	8.25	71.08	0.21	0.85	0.14	0.30	0.07	0.36	3.12	0.01	0.04	0.01	1129
04:00	9.25	14.97	61.18	0.24	0.88	0.14	0.41	0.64	0.66	2.72	0.01	0.04	0.01	1128
04:30	6.71	10.60	71.18	0.23	0.82	0.14	0.29	0.05	0.46	3.06	0.01	0.04	0.01	1116
05:00	9.52	11.37	59.79	0.17	0.68	0.46	0.41	0.05	0.49	2.60	0.01	0.03	0.02	1130
05:30	9.30	9.95	63.65	0.23	0.56	0.78	0.39	0.04	0.42	2.70	0.01	0.02	0.03	1125
06:00	7.74	5.56	71.99	0.17	0.53	0.78	0.34	0.05	0.24	3.12	0.01	0.02	0.03	1136
06:30	6.77	4.34	68.07	0.22	0.51	0.78	0.30	0.07	0.19	3.02	0.01	0.02	0.03	1141
07:00	7.63	9.70	67.35	0.15	0.78	0.19	0.34	0.09	0.43	3.00	0.01	0.03	0.01	1134
07:30	7.92	11.17	66.05	0.20	0.79	0.14	0.35	0.12	0.50	2.94	0.01	0.04	0.01	1127
08:00	8.07	7.36	70.28	0.15	0.79	0.15	0.35	0.09	0.32	3.05	0.01	0.03	0.01	1132
08:30	8.14	9.64	65.32	0.19	0.89	0.15	0.35	0.10	0.42	2.85	0.01	0.04	0.01	1126
09:00	9.49	13.83	64.00	0.16	0.86	0.14	0.41	0.10	0.60	2.80	0.01	0.04	0.01	1102
09:30	7.01	5.48	67.52	0.20	0.83	0.14	0.31	0.08	0.24	2.97	0.01	0.04	0.01	1114
10:00	6.29	6.37	64.21	0.16	0.85	0.14	0.28	0.07	0.28	2.83	0.01	0.04	0.01	1124
10:30	6.75	5.33	67.96	0.19	0.87	0.14	0.30	0.12	0.24	3.00	0.01	0.04	0.01	1156
11:00	10.27	12.54	64.54	0.14	0.84	0.14	0.46	0.09	0.57	2.91	0.01	0.04	0.01	1157
11:30	9.20	7.55	69.64	0.19	0.86	0.14	0.41	0.11	0.33	3.09	0.01	0.04	0.01	1134
12:00	8.40	7.65	70.02	0.15	0.87	0.15	0.36	0.08	0.33	3.04	0.01	0.04	0.01	1127
12:30	10.33	11.00	66.37	0.16	0.88	0.14	0.45	0.09	0.48	2.90	0.01	0.04	0.01	1116
13:00	6.03	13.50	66.58	0.21	0.92	0.15	0.26	0.10	0.57	2.83	0.01	0.04	0.01	1104
13:30	4.37	16.87	66.92	0.15	0.93	0.14	0.19	0.09	0.73	2.90	0.01	0.04	0.01	1123
14:00	4.43	24.18	62.15	0.17	0.90	0.15	0.19	0.08	1.05	2.70	0.01	0.04	0.01	1118
14:30	6.41	8.91	70.34	0.19	0.92	0.15	0.28	0.10	0.39	3.07	0.01	0.04	0.01	1124
15:00	8.42	17.00	64.65	0.14	0.99	0.14	0.37	0.11	0.74	2.82	0.01	0.04	0.01	1134
15:30	10.57	16.82	67.44	0.18	0.95	0.14	0.47	0.09	0.74	2.99	0.01	0.04	0.01	1131
16:00	8.30	10.28	71.68	0.15	0.93	0.14	0.36	0.16	0.45	3.11	0.01	0.04	0.01	1131
16:30	6.70	7.55	64.39	0.18	0.98	0.14	0.30	0.14	0.33	2.83	0.01	0.04	0.01	1150
17:00	9.59	9.22	66.18	0.14	0.88	0.47	0.42	0.13	0.41	2.91	0.01	0.04	0.02	1136
17:30	11.35	12.14	65.70	0.19	0.79	0.80	0.50	0.07	0.53	2.87	0.01	0.03	0.03	1111
18:00	7.70	4.73	68.35	0.16	0.81	0.79	0.34	0.09	0.21	2.98	0.01	0.04	0.03	1113
18:30	6.98	9.61	67.39	0.19	0.78	0.75	0.31	0.10	0.42	2.97	0.01	0.03	0.03	1141
19:00	5.87	12.65	62.86	0.13	0.97	0.18	0.26	0.12	0.56	2.78	0.01	0.04	0.01	1133
19:30	7.65	18.38	72.80	0.17	1.02	0.14	0.34	0.12	0.83	3.28	0.01	0.05	0.01	1144
20:00	8.24	12.81	58.66	0.14	1.00	0.15	0.35	0.11	0.54	2.49	0.01	0.04	0.01	1128
20:30	9.09	11.15	65.86	0.20	1.03	0.15	0.38	0.11	0.46	2.74	0.01	0.04	0.01	1126
21:00	7.92	11.99	71.69	0.17	1.07	0.15	0.32	0.09	0.49	2.93	0.01	0.04	0.01	1105
21:30	7.39	5.92	58.69	0.22	0.89	0.14	0.30	0.09	0.24	2.39	0.01	0.04	0.01	1141
22:00	8.14	16.51	67.29	0.15	0.92	0.14	0.34	0.08	0.70	2.85	0.01	0.04	0.01	1139
22:30	8.80	57.48	86.87	0.24	0.97	0.15	0.35	0.09	2.31	3.49	0.01	0.04	0.01	1103
23:00	4.50	25.12	78.88	0.18	0.87	0.14	0.18	0.11	1.03	3.24	0.01	0.04	0.01	1117
23:30	2.90	10.12	63.87	0.19	0.89	0.13	0.13	0.10	0.45	2.85	0.01	0.04	0.01	1163
00:00	2.59	16.63	66.99	0.15	0.87	0.13	0.12	0.19	0.75	3.02	0.01	0.04	0.01	1163
min	2,59	4,34	58,66	0,13	0,51	0,13	0,12	0,04	0,19	2,39	0,01	0,02	0,01	1102
max	11,35	57,48	86,87	0,24	1,07	0,80	0,50	0,64	2,31	3,49	0,01	0,05	0,03	1163
moyenne	7,59	12,90	67,14	0,18	0,86	0,24								1128
Total							15,85	15,61	26,76	140,16	0,38	1,80	0,50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,49			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.