

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	2.53	19.81	64.26	0.20	0.87	0.14	0.11	0.07	0.85	2.77	0.01	0.04	0.01	1105
01:00	2.19	31.86	69.14	0.18	0.89	0.14	0.09	0.07	1.35	2.93	0.01	0.04	0.01	1101
01:30	2.41	46.09	66.23	0.21	0.85	0.14	0.10	0.07	1.94	2.79	0.01	0.04	0.01	1107
02:00	2.54	44.56	63.17	0.17	0.85	0.14	0.11	0.07	1.86	2.63	0.01	0.04	0.01	1113
02:30	2.01	12.05	78.40	0.19	0.86	0.14	0.09	0.08	0.51	3.35	0.01	0.04	0.01	1135
03:00	1.93	17.21	62.11	0.15	0.79	0.14	0.09	0.09	0.78	2.81	0.01	0.04	0.01	1139
03:30	2.94	31.62	66.26	0.20	0.84	0.14	0.13	0.06	1.41	2.96	0.01	0.04	0.01	1118
04:00	4.78	44.25	70.00	0.17	0.86	0.14	0.21	0.07	1.93	3.06	0.01	0.04	0.01	1108
04:30	4.66	39.26	66.06	0.19	0.89	0.14	0.21	0.06	1.77	2.98	0.01	0.04	0.01	1122
05:00	6.62	25.34	63.29	0.16	0.75	0.45	0.30	0.09	1.13	2.83	0.01	0.03	0.02	1124
05:30	8.47	22.25	67.68	0.22	0.65	0.75	0.37	0.08	0.97	2.96	0.01	0.03	0.03	1107
06:00	9.77	25.77	69.27	0.17	0.66	0.73	0.42	0.08	1.12	3.00	0.01	0.03	0.03	1102
06:30	9.33	29.70	62.82	0.21	0.66	0.68	0.41	0.08	1.30	2.75	0.01	0.03	0.03	1111
07:00	8.41	16.68	70.00	0.14	0.91	0.19	0.37	0.08	0.74	3.09	0.01	0.04	0.01	1131
07:30	9.15	20.97	63.61	0.17	0.95	0.13	0.41	0.10	0.95	2.87	0.01	0.04	0.01	1143
08:00	9.38	19.56	69.43	0.13	0.97	0.14	0.42	0.09	0.87	3.09	0.01	0.04	0.01	1129
08:30	9.47	16.85	66.91	0.16	0.97	0.15	0.43	0.12	0.76	3.02	0.01	0.04	0.01	1123
09:00	10.03	18.74	65.72	0.13	0.98	0.14	0.45	0.15	0.84	2.95	0.01	0.04	0.01	1139
09:30	7.92	11.78	70.89	0.16	1.01	0.14	0.36	0.12	0.53	3.21	0.01	0.05	0.01	1151
10:00	10.13	12.90	67.88	0.12	0.98	0.14	0.45	0.17	0.58	3.04	0.01	0.04	0.01	1147
10:30	9.21	19.55	58.51	0.33	1.02	0.14	0.41	0.82	0.88	2.62	0.01	0.05	0.01	1163
11:00	6.71	33.74	74.95	0.13	0.99	0.14	0.30	0.13	1.50	3.33	0.01	0.04	0.01	1136
11:30	4.93	20.25	65.37	0.17	1.02	0.14	0.22	0.10	0.90	2.90	0.01	0.05	0.01	1140
12:00	4.98	15.08	68.05	0.16	1.04	0.14	0.22	0.11	0.67	3.02	0.01	0.05	0.01	1132
12:30	10.50	19.84	65.70	0.12	1.07	0.14	0.47	0.11	0.89	2.96	0.01	0.05	0.01	1161
13:00	9.35	60.24	66.86	0.17	1.07	0.14	0.43	0.07	2.74	3.05	0.01	0.05	0.01	1128
13:30	5.45	87.35	122.01	0.17	1.00	0.15	0.24	0.10	3.79	5.30	0.01	0.04	0.01	1132
14:00	3.64	14.93	68.24	0.18	1.03	0.15	0.16	0.09	0.66	3.04	0.01	0.05	0.01	1127
14:30	1.85	0.82	65.05	0.14	0.96	0.18	0.08	0.10	0.04	2.83	0.01	0.04	0.01	1148
15:00	1.37	11.94	69.18	0.16	0.96	0.17	0.06	0.09	0.54	3.13	0.01	0.04	0.01	1151
15:30	2.90	27.14	67.40	0.15	1.03	0.16	0.12	0.11	1.16	2.89	0.01	0.04	0.01	1143
16:00	3.95	28.13	65.86	0.18	0.99	0.14	0.18	0.12	1.27	2.96	0.01	0.04	0.01	1158
16:30	7.04	81.24	99.71	0.17	0.98	0.15	0.30	0.07	3.49	4.28	0.01	0.04	0.01	1128
17:00	5.79	13.01	74.85	0.22	0.87	0.49	0.25	0.07	0.56	3.21	0.01	0.04	0.02	1095
17:30	10.99	72.68	69.15	0.19	0.62	0.79	0.48	0.09	3.16	3.01	0.01	0.03	0.03	1086
18:00	6.31	18.37	65.83	0.22	0.58	0.74	0.27	0.07	0.80	2.87	0.01	0.03	0.03	1117
18:30	9.02	26.35	59.02	0.17	0.58	0.70	0.40	0.10	1.16	2.60	0.01	0.03	0.03	1127
19:00	5.10	20.59	64.58	0.20	0.90	0.18	0.22	0.18	0.91	2.84	0.01	0.04	0.01	1118
19:30	7.51	16.86	60.12	0.16	0.96	0.15	0.33	0.19	0.73	2.61	0.01	0.04	0.01	1129
20:00	10.58	19.12	53.80	0.19	1.02	0.15	0.46	0.12	0.84	2.36	0.01	0.04	0.01	1126
20:30	9.01	16.85	65.16	0.15	1.00	0.15	0.39	0.08	0.74	2.85	0.01	0.04	0.01	1129
21:00	9.05	17.85	62.86	0.17	1.04	0.15	0.40	0.11	0.78	2.76	0.01	0.05	0.01	1121
21:30	10.54	22.89	64.68	0.16	1.10	0.15	0.46	0.13	0.99	2.80	0.01	0.05	0.01	1115
22:00	10.10	15.00	69.21	0.20	1.08	0.15	0.43	0.18	0.65	2.98	0.01	0.05	0.01	1119
22:30	9.30	16.85	61.82	0.15	1.11	0.15	0.41	0.16	0.74	2.70	0.01	0.05	0.01	1119
23:00	9.80	21.36	72.10	0.19	1.11	0.15	0.43	0.13	0.94	3.18	0.01	0.05	0.01	1113
23:30	9.50	14.29	69.72	0.15	1.08	0.15	0.42	0.16	0.64	3.10	0.01	0.05	0.01	1122
00:00	9.93	20.55	68.49	0.21	1.11	0.15	0.43	0.17	0.89	2.97	0.01	0.05	0.01	1117
min	1,37	0,82	53,80	0,12	0,58	0,13	0,06	0,06	0,04	2,36	0,01	0,03	0,01	1086
max	10,99	87,35	122,01	0,33	1,11	0,79	0,48	0,92	3,79	5,30	0,01	0,05	0,03	1163
moyenne	6,86	26,25	68,36	0,17	0,93	0,23								1127
Total							14,50	16,61	55,25	144,23	0,37	1,96	0,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,86			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.