

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussi- lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.92	13.58	73.21	0.18	0.98	0.14	0.40	0.09	0.61	3.27	0.01	0.04	0.01	1151
01:00	7.94	12.11	65.69	0.38	1.01	0.14	0.35	0.14	0.53	2.88	0.02	0.04	0.01	1148
01:30	10.21	12.19	66.14	0.19	1.03	0.14	0.44	0.09	0.53	2.86	0.01	0.04	0.01	1129
02:00	6.77	11.56	69.44	0.14	1.01	0.14	0.29	0.06	0.50	2.99	0.01	0.04	0.01	1126
02:30	8.67	8.63	63.63	0.17	1.01	0.13	0.38	0.11	0.38	2.78	0.01	0.04	0.01	1142
03:00	7.17	7.39	66.85	0.14	1.05	0.12	0.31	0.11	0.32	2.91	0.01	0.05	0.01	1151
03:30	9.04	8.86	68.18	0.17	1.02	0.14	0.39	0.08	0.38	2.96	0.01	0.04	0.01	1136
04:00	6.76	9.14	65.51	0.13	1.03	0.14	0.30	0.10	0.40	2.88	0.01	0.05	0.01	1144
04:30	8.58	13.42	69.25	0.17	1.10	0.13	0.38	0.07	0.59	3.04	0.01	0.05	0.01	1145
05:00	6.85	7.59	64.77	0.14	1.01	0.47	0.30	0.05	0.33	2.82	0.01	0.04	0.02	1140
05:30	5.92	7.50	65.55	0.19	0.96	0.78	0.26	0.06	0.33	2.85	0.01	0.04	0.03	1144
06:00	6.11	9.13	62.43	0.16	0.87	0.76	0.26	0.08	0.39	2.66	0.01	0.04	0.03	1144
06:30	8.11	12.13	70.17	0.19	0.88	0.72	0.35	0.04	0.53	3.05	0.01	0.04	0.03	1146
07:00	9.08	23.50	62.76	0.15	1.06	0.18	0.39	0.06	1.02	2.72	0.01	0.05	0.01	1120
07:30	8.89	17.10	72.39	0.19	1.05	0.14	0.38	0.06	0.73	3.11	0.01	0.04	0.01	1139
08:00	8.36	19.71	63.32	0.15	1.00	0.14	0.36	0.06	0.85	2.74	0.01	0.04	0.01	1124
08:30	7.84	23.96	68.44	0.19	1.04	0.14	0.34	0.07	1.05	3.01	0.01	0.05	0.01	1125
09:00	9.80	22.21	70.90	0.16	1.03	0.14	0.42	0.06	0.96	3.07	0.01	0.04	0.01	1132
09:30	6.78	15.55	66.33	0.18	1.02	0.14	0.30	0.09	0.68	2.91	0.01	0.04	0.01	1126
10:00	6.40	12.23	67.38	0.14	1.09	0.14	0.28	0.08	0.54	2.96	0.01	0.05	0.01	1133
10:30	7.91	19.83	65.65	0.18	1.05	0.14	0.35	0.13	0.87	2.89	0.01	0.05	0.01	1137
11:00	7.57	12.48	65.84	0.15	1.15	0.14	0.33	0.10	0.54	2.87	0.01	0.05	0.01	1137
11:30	11.16	16.39	66.12	0.18	1.14	0.14	0.49	0.09	0.73	2.93	0.01	0.05	0.01	1153
12:00	6.02	4.56	67.53	0.14	1.14	0.14	0.27	0.12	0.20	3.00	0.01	0.05	0.01	1151
12:30	7.05	9.66	65.76	0.15	1.17	0.14	0.31	0.09	0.42	2.86	0.01	0.05	0.01	1137
13:00	7.69	15.78	68.83	0.18	1.13	0.14	0.34	0.07	0.70	3.06	0.01	0.05	0.01	1144
13:30	8.55	11.79	66.70	0.14	1.12	0.14	0.37	0.09	0.51	2.90	0.01	0.05	0.01	1137
14:00	7.31	4.91	66.34	0.16	1.20	0.15	0.31	0.08	0.21	2.81	0.01	0.05	0.01	1136
14:30	9.21	28.96	62.58	0.20	1.22	0.14	0.40	0.24	1.27	2.75	0.01	0.05	0.01	1139
15:00	8.10	8.73	66.26	0.14	1.22	0.13	0.36	0.11	0.39	2.92	0.01	0.05	0.01	1124
15:30	6.13	11.18	70.04	0.18	1.11	0.14	0.27	0.10	0.49	3.07	0.01	0.05	0.01	1145
16:00	7.72	13.95	64.82	0.14	1.13	0.14	0.34	0.06	0.61	2.84	0.01	0.05	0.01	1129
16:30	8.75	13.16	69.25	0.17	1.08	0.15	0.39	0.07	0.58	3.07	0.01	0.05	0.01	1144
17:00	8.74	11.19	64.79	0.14	0.95	0.41	0.39	0.08	0.50	2.87	0.01	0.04	0.02	1124
17:30	8.15	9.68	66.16	0.19	0.74	0.65	0.37	0.07	0.43	2.97	0.01	0.03	0.03	1130
18:00	6.72	8.67	62.52	0.17	0.73	0.64	0.31	0.10	0.40	2.85	0.01	0.03	0.03	1140
18:30	8.31	9.92	71.31	0.20	0.80	0.68	0.37	0.06	0.44	3.16	0.01	0.04	0.03	1133
19:00	8.11	12.01	69.01	0.14	1.00	0.18	0.36	0.08	0.53	3.06	0.01	0.04	0.01	1149
19:30	7.96	13.00	65.53	0.18	1.03	0.14	0.35	0.10	0.57	2.89	0.01	0.05	0.01	1137
20:00	7.78	14.24	63.71	0.14	1.07	0.14	0.34	0.09	0.63	2.82	0.01	0.05	0.01	1124
20:30	8.60	17.83	63.41	0.19	1.05	0.14	0.37	0.08	0.77	2.75	0.01	0.05	0.01	1119
21:00	6.87	10.08	67.95	0.14	1.01	0.14	0.31	0.11	0.45	3.02	0.01	0.04	0.01	1166
21:30	7.92	11.37	69.57	0.18	0.96	0.14	0.35	0.10	0.50	3.04	0.01	0.04	0.01	1146
22:00	7.80	13.49	67.36	0.14	0.99	0.13	0.34	0.09	0.59	2.97	0.01	0.04	0.01	1145
22:30	9.89	15.96	69.79	0.20	1.05	0.12	0.42	0.08	0.67	2.93	0.01	0.04	0.00	1105
23:00	8.47	15.28	63.13	0.16	1.06	0.12	0.36	0.06	0.65	2.68	0.01	0.04	0.01	1097
23:30	8.14	14.51	69.28	0.21	1.12	0.14	0.35	0.08	0.62	2.95	0.01	0.05	0.01	1102
00:00	6.89	12.10	65.45	0.17	1.12	0.14	0.29	0.08	0.52	2.80	0.01	0.05	0.01	1097
min	5,92	4,56	62,43	0,13	0,73	0,12	0,26	0,04	0,20	2,66	0,01	0,03	0,00	1097
max	11,16	28,96	73,21	0,38	1,22	0,78	0,49	0,24	1,27	3,27	0,02	0,05	0,03	1166
moyenne	7,95	13,09	66,81	0,17	1,04	0,22								1135
Total							16,69	13,23	27,46	140,23	0,36	2,18	0,47	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,29			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.