

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.67	13.68	63.52	0.19	1.11	0.14	0.29	0.07	0.60	2.80	0.01	0.05	0.01	1106
01:00	8.79	14.52	64.16	0.17	1.08	0.14	0.38	0.06	0.63	2.76	0.01	0.05	0.01	1093
01:30	9.20	16.50	71.15	0.21	1.08	0.13	0.40	0.06	0.71	3.07	0.01	0.05	0.01	1096
02:00	7.56	9.40	70.54	0.16	1.06	0.10	0.33	0.07	0.41	3.07	0.01	0.05	0.00	1112
02:30	6.51	7.97	67.42	0.18	1.00	0.10	0.29	0.08	0.36	3.03	0.01	0.04	0.00	1139
03:00	7.81	12.09	64.34	0.16	0.99	0.12	0.34	0.08	0.53	2.82	0.01	0.04	0.01	1125
03:30	8.12	10.90	69.60	0.21	1.06	0.14	0.35	0.08	0.47	3.02	0.01	0.05	0.01	1128
04:00	7.94	9.17	65.70	0.15	1.04	0.13	0.34	0.07	0.39	2.81	0.01	0.04	0.01	1127
04:30	8.01	13.12	66.15	0.17	1.07	0.07	0.35	0.10	0.58	2.93	0.01	0.05	0.00	1153
05:00	8.31	11.13	66.08	0.15	0.95	0.45	0.36	0.06	0.49	2.88	0.01	0.04	0.02	1137
05:30	8.34	9.96	66.85	0.21	0.86	0.73	0.36	0.05	0.43	2.91	0.01	0.04	0.03	1140
06:00	8.00	10.78	64.38	0.16	0.91	0.75	0.35	0.06	0.47	2.81	0.01	0.04	0.03	1160
06:30	5.86	5.22	66.08	0.22	0.88	0.77	0.24	0.05	0.22	2.72	0.01	0.04	0.03	1122
07:00	8.04	19.80	66.53	0.18	0.96	0.17	0.32	0.05	0.80	2.68	0.01	0.04	0.01	1108
07:30	9.04	19.93	67.41	0.21	1.03	0.15	0.38	0.07	0.83	2.81	0.01	0.04	0.01	1130
08:00	8.73	13.71	66.57	0.17	0.92	0.47	0.37	0.03	0.58	2.81	0.01	0.04	0.02	1124
08:30	6.99	9.05	66.97	0.21	0.74	0.74	0.31	0.06	0.40	2.94	0.01	0.03	0.03	1147
09:00	8.69	13.64	65.29	0.17	0.84	0.73	0.38	0.04	0.60	2.89	0.01	0.04	0.03	1146
09:30	7.96	9.75	70.46	0.20	0.80	0.69	0.35	0.08	0.42	3.07	0.01	0.03	0.03	1137
10:00	8.10	4.76	57.88	0.16	0.87	0.70	0.34	0.06	0.20	2.43	0.01	0.04	0.03	1134
10:30	8.16	7.45	68.85	0.19	0.89	0.70	0.35	0.07	0.32	2.97	0.01	0.04	0.03	1151
11:00	8.42	7.04	70.99	0.15	0.81	0.75	0.37	0.06	0.31	3.10	0.01	0.04	0.03	1149
11:30	7.14	4.53	64.44	0.17	0.81	0.76	0.31	0.06	0.20	2.79	0.01	0.04	0.03	1146
12:00	9.60	9.10	68.28	0.15	0.77	0.76	0.42	0.07	0.39	2.96	0.01	0.03	0.03	1133
12:30	7.72	5.53	61.35	0.15	0.75	0.73	0.34	0.12	0.24	2.71	0.01	0.03	0.03	1144
13:00	6.49	5.25	70.55	0.17	0.78	0.76	0.29	0.10	0.23	3.13	0.01	0.03	0.03	1138
13:30	10.16	10.35	71.82	0.16	0.73	0.78	0.44	0.07	0.45	3.14	0.01	0.03	0.03	1145
14:00	12.24	7.67	61.37	0.18	0.84	0.81	0.52	0.10	0.33	2.61	0.01	0.04	0.03	1129
14:30	6.24	2.76	63.68	0.18	0.69	0.76	0.27	0.07	0.12	2.75	0.01	0.03	0.03	1128
15:00	5.57	2.96	70.55	0.15	0.80	0.71	0.24	0.09	0.13	3.08	0.01	0.04	0.03	1139
15:30	6.10	5.63	64.51	0.18	0.80	0.69	0.27	0.07	0.25	2.83	0.01	0.03	0.03	1136
16:00	9.00	8.10	66.16	0.15	0.73	0.67	0.40	0.09	0.36	2.92	0.01	0.03	0.03	1121
16:30	5.59	2.56	69.24	0.19	0.79	0.67	0.24	0.10	0.11	3.02	0.01	0.03	0.03	1136
17:00	7.16	5.80	64.73	0.17	0.76	0.66	0.31	0.09	0.25	2.83	0.01	0.03	0.03	1131
17:30	8.64	7.76	65.46	0.24	0.75	0.65	0.38	0.08	0.35	2.92	0.01	0.03	0.03	1141
18:00	9.32	5.75	65.82	0.15	0.77	0.66	0.41	0.13	0.26	2.93	0.01	0.03	0.03	1141
18:30	8.41	5.87	68.66	0.18	0.73	0.68	0.37	0.07	0.26	3.02	0.01	0.03	0.03	1146
19:00	7.19	5.55	60.26	0.13	1.01	0.18	0.31	0.09	0.24	2.61	0.01	0.04	0.01	1153
19:30	7.21	10.10	72.74	0.16	1.03	0.14	0.31	0.07	0.44	3.16	0.01	0.04	0.01	1134
20:00	10.18	11.25	66.52	0.14	0.99	0.13	0.44	0.09	0.48	2.86	0.01	0.04	0.01	1133
20:30	6.48	3.86	63.31	0.16	1.03	0.11	0.28	0.10	0.17	2.78	0.01	0.05	0.00	1133
21:00	11.30	14.63	72.31	0.14	0.99	0.07	0.50	0.07	0.65	3.19	0.01	0.04	0.00	1137
21:30	9.17	3.77	63.17	0.17	1.02	0.06	0.40	0.08	0.16	2.73	0.01	0.04	0.00	1126
22:00	11.24	16.04	63.61	0.15	1.00	0.06	0.48	0.09	0.69	2.73	0.01	0.04	0.00	1122
22:30	11.54	4.47	93.45	0.18	1.05	0.04	0.51	0.05	0.20	4.10	0.01	0.05	0.00	1103
23:00	4.15	5.40	53.71	0.21	1.09	0.03	0.14	0.05	0.19	1.85	0.01	0.04	0.00	1058
23:30	2.93	1.43	64.65	0.21	0.91	0.03	0.10	0.03	0.05	2.16	0.01	0.03	0.00	1133
00:00	2.15	1.63	72.63	0.17	0.86	0.05	0.08	0.05	0.06	2.62	0.01	0.03	0.00	1134
min	2,15	1,43	53,71	0,13	0,69	0,03	0,08	0,03	0,05	1,85	0,01	0,03	0,00	1058
max	12,24	19,93	93,45	0,24	1,11	0,81	0,52	0,13	0,83	4,10	0,01	0,05	0,03	1160
moyenne	7,88	8,69	66,87	0,17	0,90	0,43								1130
Total							16,33	11,43	17,99	137,75	0,36	1,86	0,89	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,53			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.