

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.34	42.11	62.24	0.16	1.78	0.02	0.23	0.08	1.83	2.70	0.01	0.08	0.00	1121
01:00	7.78	43.34	72.42	0.20	1.74	0.02	0.33	0.08	1.86	3.11	0.01	0.07	0.00	1143
01:30	4.70	25.74	63.27	0.17	1.93	0.02	0.20	0.07	1.07	2.63	0.01	0.08	0.00	1126
02:00	5.68	23.81	66.41	0.21	1.89	0.02	0.24	0.11	1.02	2.85	0.01	0.08	0.00	1125
02:30	6.02	22.93	71.12	0.18	1.95	0.04	0.26	0.11	0.97	3.02	0.01	0.08	0.00	1121
03:00	7.78	27.46	65.24	0.22	1.96	0.02	0.33	0.10	1.18	2.80	0.01	0.08	0.00	1124
03:30	7.52	24.60	68.61	0.18	1.90	0.01	0.33	0.09	1.07	3.00	0.01	0.08	0.00	1121
04:00	8.45	20.45	65.06	0.23	2.13	0.01	0.36	0.10	0.87	2.76	0.01	0.09	0.00	1125
04:30	7.55	21.07	63.70	0.19	2.14	0.01	0.32	0.09	0.90	2.71	0.01	0.09	0.00	1132
05:00	7.81	24.19	61.85	0.24	1.82	0.44	0.32	0.08	1.00	2.56	0.01	0.08	0.02	1110
05:30	10.97	22.75	71.16	0.21	1.50	0.79	0.46	0.06	0.96	2.99	0.01	0.06	0.03	1121
06:00	9.44	14.16	65.92	0.26	1.49	0.81	0.39	0.10	0.59	2.75	0.01	0.06	0.03	1125
06:30	9.22	15.76	62.99	0.20	1.44	0.78	0.41	0.07	0.70	2.79	0.01	0.06	0.03	1129
07:00	9.55	17.88	76.70	0.24	1.65	0.07	0.41	0.11	0.76	3.26	0.01	0.07	0.00	1116
07:30	9.15	21.00	68.34	0.22	1.86	0.01	0.39	0.17	0.89	2.91	0.01	0.08	0.00	1106
08:00	9.17	22.24	65.40	0.25	2.09	0.01	0.39	0.16	0.95	2.79	0.01	0.09	0.00	1097
08:30	9.45	18.25	62.90	0.22	2.37	0.01	0.40	0.14	0.78	2.69	0.01	0.10	0.00	1105
09:00	8.88	8.24	62.96	0.23	2.53	0.01	0.38	0.12	0.36	2.71	0.01	0.11	0.00	1129
09:30	9.28	13.49	69.86	0.24	2.07	0.03	0.40	0.09	0.58	3.01	0.01	0.09	0.00	1116
10:00	8.09	13.13	67.14	0.27	1.92	0.02	0.35	0.11	0.57	2.91	0.01	0.08	0.00	1107
10:30	9.98	10.46	65.21	0.23	1.91	0.03	0.44	0.10	0.46	2.84	0.01	0.08	0.00	1130
11:00	7.53	9.96	62.16	0.27	1.96	0.04	0.32	0.09	0.43	2.67	0.01	0.08	0.00	1098
11:30	11.08	33.40	70.86	0.24	1.71	0.05	0.48	0.05	1.45	3.08	0.01	0.07	0.00	1106
12:00	6.48	17.04	74.17	0.22	1.62	0.06	0.28	0.19	0.73	3.17	0.01	0.07	0.00	1100
12:30	2.80	8.12	68.44	0.18	1.70	0.06	0.12	0.12	0.34	2.91	0.01	0.07	0.00	1115
13:00	5.20	19.13	66.08	0.24	1.90	0.05	0.22	0.15	0.82	2.84	0.01	0.08	0.00	1138
13:30	8.48	20.50	65.81	0.20	1.99	0.11	0.37	0.12	0.90	2.89	0.01	0.09	0.00	1138
14:00	7.69	23.27	67.55	1.37	1.97	0.15	0.33	0.12	1.01	2.93	0.06	0.09	0.01	1131
14:30	6.32	24.72	69.55	0.20	1.95	0.14	0.27	0.15	1.05	2.96	0.01	0.08	0.01	1084
15:00	8.39	27.57	70.32	0.16	1.90	0.14	0.36	0.12	1.19	3.04	0.01	0.08	0.01	1113
15:30	9.46	20.61	66.50	0.17	1.94	0.12	0.41	0.09	0.90	2.91	0.01	0.09	0.01	1132
16:00	6.56	16.65	66.53	0.16	2.15	0.12	0.28	0.15	0.71	2.86	0.01	0.09	0.01	1118
16:30	7.29	24.86	68.00	0.17	2.32	0.11	0.32	0.14	1.10	3.00	0.01	0.10	0.00	1127
17:00	9.38	22.16	59.68	0.17	2.24	0.40	0.41	0.12	0.96	2.59	0.01	0.10	0.02	1107
17:30	8.05	7.78	69.49	0.19	1.88	0.64	0.35	0.10	0.33	2.98	0.01	0.08	0.03	1111
18:00	8.46	12.28	68.01	0.16	1.64	0.64	0.37	0.09	0.53	2.95	0.01	0.07	0.03	1137
18:30	6.23	20.33	64.52	0.18	1.60	0.64	0.28	0.07	0.91	2.89	0.01	0.07	0.03	1152
19:00	4.17	40.65	68.66	0.16	2.14	0.06	0.19	0.12	1.81	3.07	0.01	0.10	0.00	1143
19:30	2.92	21.49	82.84	0.16	2.07	0.02	0.13	0.10	0.97	3.74	0.01	0.09	0.00	1135
20:00	2.05	9.35	63.68	0.14	1.97	0.09	0.09	0.12	0.42	2.83	0.01	0.09	0.00	1130
20:30	3.59	16.64	68.91	0.16	1.75	0.08	0.16	0.13	0.74	3.05	0.01	0.08	0.00	1135
21:00	7.86	22.30	70.64	0.16	1.71	0.02	0.34	0.12	0.97	3.06	0.01	0.07	0.00	1109
21:30	9.84	17.24	60.86	0.17	1.69	0.01	0.43	0.10	0.75	2.64	0.01	0.07	0.00	1125
22:00	10.28	16.17	64.96	0.15	1.61	0.01	0.44	0.13	0.70	2.79	0.01	0.07	0.00	1129
22:30	8.49	11.71	74.18	0.17	1.52	0.01	0.37	0.14	0.51	3.26	0.01	0.07	0.00	1144
23:00	8.41	12.84	63.77	0.17	1.59	0.02	0.37	0.14	0.57	2.82	0.01	0.07	0.00	1134
23:30	8.27	12.27	69.28	0.23	1.66	0.01	0.37	0.12	0.54	3.06	0.01	0.07	0.00	1151
00:00	9.48	12.88	66.53	0.21	1.73	0.04	0.42	0.12	0.57	2.95	0.01	0.08	0.00	1133
min	2,05	7,78	59,68	0,14	1,44	0,01	0,09	0,05	0,33	2,56	0,01	0,06	0,00	1084
max	11,08	43,34	82,84	1,37	2,53	0,81	0,48	0,19	1,86	3,74	0,06	0,11	0,03	1152
moyenne	7,64	19,90	67,30	0,22	1,87	0,15								1123
Total							15,83	16,97	41,28	139,74	0,46	3,89	0,30	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,19			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.