

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	11.62	28.87	64.76	0.22	0.62	0.14	0.50	0.12	1.24	2.79	0.01	0.03	0.01	1076
01:00	8.02	15.99	68.08	0.19	0.69	0.14	0.34	0.08	0.67	2.86	0.01	0.03	0.01	1073
01:30	5.82	24.93	65.26	0.22	0.72	0.14	0.25	0.06	1.08	2.83	0.01	0.03	0.01	1105
02:00	6.26	29.19	67.79	0.19	0.77	0.14	0.27	0.07	1.24	2.88	0.01	0.03	0.01	1096
02:30	7.13	30.99	67.77	0.24	0.73	0.14	0.30	0.06	1.32	2.89	0.01	0.03	0.01	1104
03:00	7.67	22.94	69.49	0.19	0.74	0.14	0.33	0.09	0.98	2.97	0.01	0.03	0.01	1114
03:30	10.40	25.71	66.21	0.25	0.81	0.14	0.46	0.14	1.13	2.92	0.01	0.04	0.01	1139
04:00	8.71	22.60	64.92	0.20	0.83	0.14	0.37	0.06	0.95	2.73	0.01	0.04	0.01	1099
04:30	7.33	19.10	67.48	0.23	0.81	0.14	0.31	0.08	0.82	2.88	0.01	0.03	0.01	1108
05:00	9.64	15.56	63.94	0.19	0.68	0.46	0.41	0.08	0.67	2.74	0.01	0.03	0.02	1108
05:30	9.49	12.53	64.70	0.23	0.55	0.77	0.42	0.10	0.55	2.83	0.01	0.02	0.03	1095
06:00	7.52	5.78	70.02	0.19	0.55	0.79	0.33	0.10	0.25	3.05	0.01	0.02	0.03	1100
06:30	7.61	6.88	66.04	0.22	0.55	0.78	0.33	0.08	0.30	2.89	0.01	0.02	0.03	1096
07:00	6.99	13.64	59.72	0.18	0.75	0.21	0.30	0.07	0.58	2.56	0.01	0.03	0.01	1103
07:30	8.52	11.78	71.84	0.22	0.76	0.14	0.36	0.06	0.50	3.02	0.01	0.03	0.01	1106
08:00	7.82	13.82	63.83	0.17	0.76	0.14	0.34	0.12	0.60	2.77	0.01	0.03	0.01	1122
08:30	7.97	13.99	70.57	0.22	0.75	0.14	0.34	0.07	0.59	2.99	0.01	0.03	0.01	1104
09:00	5.97	9.66	63.25	0.17	0.76	0.14	0.26	0.10	0.41	2.71	0.01	0.03	0.01	1104
09:30	8.12	16.68	69.17	0.21	0.76	0.14	0.35	0.13	0.72	3.00	0.01	0.03	0.01	1123
10:00	8.47	10.49	64.80	0.15	0.74	0.15	0.37	0.08	0.46	2.84	0.01	0.03	0.01	1136
10:30	8.39	12.50	71.46	0.21	0.78	0.17	0.37	0.10	0.55	3.12	0.01	0.03	0.01	1104
11:00	12.43	21.61	54.41	0.16	0.81	0.16	0.53	0.06	0.92	2.32	0.01	0.03	0.01	1088
11:30	7.92	17.42	73.67	0.52	0.75	0.14	0.34	0.08	0.75	3.15	0.02	0.03	0.01	1125
12:00	5.15	7.72	70.72	0.20	0.83	0.14	0.22	0.06	0.33	3.00	0.01	0.04	0.01	1135
12:30	8.63	18.23	61.25	0.17	0.78	0.13	0.37	0.06	0.78	2.63	0.01	0.03	0.01	1128
13:00	8.04	12.07	70.17	0.19	0.78	0.14	0.34	0.05	0.51	2.95	0.01	0.03	0.01	1123
13:30	7.29	8.44	67.07	0.14	0.76	0.13	0.31	0.06	0.35	2.81	0.01	0.03	0.01	1131
14:00	5.91	8.33	66.93	0.17	0.75	0.14	0.25	0.07	0.35	2.80	0.01	0.03	0.01	1135
14:30	6.85	16.93	51.66	0.18	0.80	0.13	0.30	0.07	0.74	2.26	0.01	0.03	0.01	1125
15:00	9.30	13.79	62.81	0.15	0.74	0.14	0.40	0.06	0.60	2.71	0.01	0.03	0.01	1125
15:30	9.70	14.37	69.95	0.20	0.77	0.14	0.42	0.07	0.62	3.00	0.01	0.03	0.01	1121
16:00	9.31	13.65	68.21	0.15	0.78	0.14	0.40	0.06	0.59	2.93	0.01	0.03	0.01	1110
16:30	7.50	13.29	64.19	0.18	0.74	0.14	0.33	0.06	0.58	2.81	0.01	0.03	0.01	1113
17:00	6.74	8.69	64.98	0.14	0.65	0.40	0.30	0.09	0.38	2.88	0.01	0.03	0.02	1112
17:30	6.51	6.11	63.66	0.18	0.55	0.65	0.29	0.05	0.27	2.86	0.01	0.02	0.03	1120
18:00	7.10	6.91	64.56	0.13	0.60	0.64	0.33	0.06	0.32	2.97	0.01	0.03	0.03	1139
18:30	8.84	10.66	64.68	0.19	0.57	0.65	0.40	0.05	0.48	2.90	0.01	0.03	0.03	1123
19:00	9.70	14.06	70.76	0.15	0.73	0.17	0.41	0.09	0.60	3.02	0.01	0.03	0.01	1116
19:30	6.69	7.39	64.09	0.17	0.75	0.13	0.30	0.08	0.33	2.85	0.01	0.03	0.01	1118
20:00	7.43	11.83	60.72	0.14	0.72	0.13	0.33	0.12	0.53	2.73	0.01	0.03	0.01	1113
20:30	7.86	7.19	76.13	0.19	0.73	0.14	0.34	0.06	0.31	3.29	0.01	0.03	0.01	1127
21:00	9.04	9.89	60.76	0.14	0.76	0.13	0.39	0.05	0.43	2.63	0.01	0.03	0.01	1122
21:30	7.69	7.04	64.52	0.17	0.70	0.13	0.34	0.06	0.32	2.89	0.01	0.03	0.01	1146
22:00	8.36	6.68	71.64	0.14	0.71	0.14	0.36	0.10	0.29	3.09	0.01	0.03	0.01	1138
22:30	7.65	7.04	66.18	0.16	0.72	0.13	0.34	0.10	0.32	2.96	0.01	0.03	0.01	1144
23:00	8.43	8.15	65.12	0.13	0.75	0.13	0.38	0.10	0.36	2.92	0.01	0.03	0.01	1130
23:30	7.48	6.56	71.11	0.16	0.72	0.14	0.33	0.08	0.29	3.12	0.01	0.03	0.01	1113
00:00	8.91	15.61	65.22	0.13	0.75	0.14	0.39	0.09	0.68	2.86	0.01	0.03	0.01	1119
min	5,15	5,78	51,66	0,13	0,55	0,13	0,22	0,05	0,25	2,26	0,01	0,02	0,01	1073
max	12,43	30,99	76,13	0,52	0,83	0,79	0,53	0,14	1,32	3,29	0,02	0,04	0,03	1146
moyenne	8,04	13,82	66,17	0,19	0,73	0,22								1115
Total							16,72	13,50	28,64	137,60	0,39	1,51	0,47	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,45			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.