

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,71	7,53	57,62	0,18	0,77	0,13	0,30	0,08	0,34	2,60	0,01	0,03	0,01	1128
01:00	8,67	13,64	67,59	0,14	0,72	0,14	0,38	0,07	0,60	2,97	0,01	0,03	0,01	1125
01:30	7,62	7,82	68,16	0,18	0,75	0,14	0,33	0,08	0,34	2,99	0,01	0,03	0,01	1120
02:00	7,70	9,87	66,74	0,14	0,75	0,14	0,33	0,09	0,43	2,89	0,01	0,03	0,01	1119
02:30	8,59	9,17	65,60	0,18	0,77	0,14	0,37	0,07	0,40	2,85	0,01	0,03	0,01	1106
03:00	7,58	11,94	67,15	1,12	0,79	0,14	0,33	0,09	0,52	2,95	0,05	0,03	0,01	1112
03:30	8,95	10,95	64,42	0,17	0,73	0,14	0,39	0,10	0,48	2,84	0,01	0,03	0,01	1109
04:00	8,17	8,51	69,70	0,14	0,72	0,15	0,36	0,11	0,37	3,05	0,01	0,03	0,01	1115
04:30	7,39	8,85	67,00	0,18	0,75	0,14	0,33	0,07	0,39	2,98	0,01	0,03	0,01	1126
05:00	8,05	9,70	66,61	0,14	0,70	0,45	0,35	0,11	0,43	2,92	0,01	0,03	0,02	1117
05:30	8,10	11,86	63,47	0,20	0,68	0,44	0,36	0,06	0,52	2,79	0,01	0,03	0,02	1109
06:00	7,54	9,31	69,18	0,14	0,75	0,14	0,33	0,07	0,41	3,01	0,01	0,03	0,01	1128
06:30	7,98	12,95	65,08	0,18	0,78	0,14	0,35	0,07	0,57	2,88	0,01	0,03	0,01	1123
07:00	8,32	12,11	66,56	0,14	0,79	0,14	0,36	0,07	0,52	2,88	0,01	0,03	0,01	1121
07:30	7,80	10,33	67,98	0,20	0,69	0,14	0,34	0,06	0,45	2,96	0,01	0,03	0,01	1125
08:00	8,48	10,82	69,92	0,14	0,74	0,14	0,37	0,06	0,48	3,07	0,01	0,03	0,01	1131
08:30	7,82	11,26	64,74	0,19	0,79	0,14	0,35	0,07	0,50	2,89	0,01	0,04	0,01	1125
09:00	7,63	10,36	68,99	0,13	0,78	0,15	0,34	0,08	0,46	3,09	0,01	0,03	0,01	1137
09:30	7,92	9,47	66,15	0,18	0,77	0,24	0,35	0,09	0,42	2,93	0,01	0,03	0,01	1123
10:00	7,70	8,39	67,37	0,12	0,76	0,18	0,34	0,10	0,37	2,99	0,01	0,03	0,01	1135
10:30	7,84	10,57	69,55	0,17	0,79	0,14	0,35	0,10	0,47	3,08	0,01	0,04	0,01	1121
11:00	8,50	10,08	66,48	0,13	0,79	0,14	0,37	0,10	0,44	2,91	0,01	0,03	0,01	1119
11:30	8,09	10,11	64,16	0,18	0,82	0,14	0,35	0,09	0,44	2,78	0,01	0,04	0,01	1110
12:00	8,36	10,76	68,09	0,14	0,84	0,14	0,36	0,09	0,47	2,95	0,01	0,04	0,01	1113
12:30	8,44	10,46	67,94	0,14	0,82	0,14	0,37	0,09	0,46	2,99	0,01	0,04	0,01	1114
13:00	5,97	8,43	62,86	0,19	0,83	0,14	0,26	0,07	0,37	2,76	0,01	0,04	0,01	1118
13:30	6,54	7,65	67,85	0,15	0,85	0,14	0,28	0,06	0,33	2,91	0,01	0,04	0,01	1116
14:00	3,86	3,32	59,89	0,17	0,77	0,14	0,16	0,07	0,14	2,50	0,01	0,03	0,01	1120
14:30	3,59	7,77	70,74	0,19	0,77	0,14	0,16	0,05	0,34	3,07	0,01	0,03	0,01	1134
15:00	3,65	9,70	64,89	0,15	0,77	0,14	0,15	0,05	0,41	2,75	0,01	0,03	0,01	1123
15:30	4,53	14,85	68,43	0,21	0,77	0,14	0,19	0,05	0,63	2,92	0,01	0,03	0,01	1125
16:00	7,65	22,18	63,28	0,20	0,75	0,14	0,33	0,05	0,95	2,71	0,01	0,03	0,01	1124
16:30	8,29	24,72	66,49	0,21	0,75	0,14	0,36	0,20	1,07	2,87	0,01	0,03	0,01	1133
17:00	7,85	12,05	61,57	0,15	0,76	0,40	0,34	0,06	0,53	2,69	0,01	0,03	0,02	1135
17:30	9,16	15,15	63,77	0,21	0,65	0,67	0,41	0,07	0,67	2,84	0,01	0,03	0,03	1131
18:00	10,23	17,82	60,76	0,16	0,64	0,70	0,45	0,05	0,78	2,67	0,01	0,03	0,03	1123
18:30	8,41	11,71	71,86	0,21	0,67	0,77	0,36	0,04	0,51	3,10	0,01	0,03	0,03	1130
19:00	6,75	11,03	70,04	0,15	0,75	0,18	0,29	0,06	0,48	3,04	0,01	0,03	0,01	1138
19:30	7,16	13,20	67,22	0,21	0,72	0,14	0,31	0,07	0,58	2,94	0,01	0,03	0,01	1141
20:00	9,11	20,85	61,42	0,16	0,69	0,14	0,40	0,05	0,92	2,70	0,01	0,03	0,01	1132
20:30	8,40	14,25	71,34	0,20	0,69	0,14	0,37	0,05	0,62	3,11	0,01	0,03	0,01	1125
21:00	6,99	11,08	67,05	0,16	0,68	0,14	0,30	0,06	0,48	2,88	0,01	0,03	0,01	1127
21:30	7,71	12,34	66,00	0,20	0,68	0,15	0,33	0,07	0,53	2,86	0,01	0,03	0,01	1133
22:00	7,70	11,44	65,08	0,15	0,66	0,15	0,34	0,06	0,51	2,89	0,01	0,03	0,01	1136
22:30	8,09	13,04	68,22	0,21	0,68	0,15	0,36	0,06	0,58	3,03	0,01	0,03	0,01	1135
23:00	9,18	13,13	68,08	0,15	0,65	0,15	0,41	0,06	0,58	3,01	0,01	0,03	0,01	1132
23:30	7,33	9,82	72,50	0,20	0,68	0,16	0,33	0,07	0,44	3,24	0,01	0,03	0,01	1142
00:00	7,66	11,57	63,48	0,15	0,67	0,15	0,34	0,08	0,51	2,80	0,01	0,03	0,01	1123
min	3,59	3,32	57,62	0,12	0,64	0,13	0,15	0,04	0,14	2,50	0,01	0,03	0,01	1106
max	10,23	24,72	72,50	1,12	0,85	0,77	0,45	0,20	1,07	3,24	0,05	0,04	0,03	1142
moyenne	7,62	11,54	66,44	0,19	0,74	0,20								1125
Total							16,03	13,05	24,24	139,55	0,40	1,56	0,42	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,17			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.