

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	2,75	19,16	66,54	0,26	0,56	0,02	0,09	0,04	0,62	2,15	0,01	0,02	0,00	1113
01:00	2,53	10,39	66,40	0,35	0,52	0,02	0,08	0,09	0,35	2,21	0,01	0,02	0,00	1129
01:30	3,00	19,07	65,21	0,28	0,53	0,02	0,10	0,04	0,65	2,21	0,01	0,02	0,00	1117
02:00	2,91	18,35	66,04	0,37	0,60	0,02	0,10	0,09	0,62	2,23	0,01	0,02	0,00	1110
02:30	3,08	20,80	68,57	0,27	0,58	0,02	0,10	0,05	0,69	2,26	0,01	0,02	0,00	1094
03:00	4,31	30,92	65,64	0,35	0,61	0,02	0,14	0,08	1,02	2,16	0,01	0,02	0,00	1094
03:30	5,65	24,32	66,11	0,28	0,58	0,02	0,19	0,05	0,82	2,23	0,01	0,02	0,00	1102
04:00	9,27	27,94	65,42	0,35	0,58	0,02	0,31	0,07	0,94	2,20	0,01	0,02	0,00	1102
04:30	8,28	27,46	63,25	0,43	0,58	0,02	0,27	0,04	0,88	2,04	0,01	0,02	0,00	1090
05:00	7,13	19,16	69,86	0,71	0,59	0,02	0,23	0,07	0,61	2,23	0,02	0,02	0,00	1100
05:30	9,55	26,83	68,59	0,62	0,54	0,02	0,32	0,06	0,89	2,27	0,02	0,02	0,00	1109
06:00	8,78	14,00	62,69	0,44	0,54	0,49	0,29	0,09	0,46	2,08	0,01	0,02	0,02	1107
06:30	8,21	8,42	69,53	0,35	0,45	0,90	0,27	0,04	0,28	2,32	0,01	0,02	0,03	1093
07:00	7,04	6,51	62,84	0,41	0,48	0,82	0,24	0,08	0,22	2,12	0,01	0,02	0,03	1091
07:30	7,88	8,08	63,80	0,39	0,51	0,91	0,27	0,06	0,27	2,16	0,01	0,02	0,03	1090
08:00	8,08	15,10	66,61	0,44	0,54	0,05	0,27	0,07	0,51	2,23	0,01	0,02	0,00	1088
08:30	8,51	14,44	70,34	0,29	0,51	0,02	0,29	0,04	0,49	2,39	0,01	0,02	0,00	1102
09:00	7,96	12,89	66,51	0,35	0,54	0,02	0,27	0,08	0,44	2,26	0,01	0,02	0,00	1095
09:30	7,90	11,87	69,39	0,27	0,55	0,02	0,27	0,04	0,41	2,40	0,01	0,02	0,00	1098
10:00	7,60	10,93	64,53	0,37	0,56	0,02	0,26	0,07	0,38	2,23	0,01	0,02	0,00	1103
10:30	8,68	12,04	70,72	0,33	0,53	0,02	0,30	0,05	0,42	2,45	0,01	0,02	0,00	1109
11:00	8,79	16,43	61,33	0,33	0,50	0,03	0,30	0,06	0,56	2,09	0,01	0,02	0,00	1097
11:30	8,01	11,27	66,28	0,25	0,51	0,12	0,26	0,04	0,37	2,18	0,01	0,02	0,00	1093
12:00	7,25	9,85	71,06	0,22	0,55	0,12	0,23	0,03	0,32	2,30	0,01	0,02	0,00	1098
12:30	7,02	9,47	63,88	0,28	0,53	0,14	0,22	0,05	0,30	2,04	0,01	0,02	0,00	1106
13:00	9,12	10,17	59,29	0,22	0,59	0,15	0,29	0,04	0,32	1,88	0,01	0,02	0,00	1094
13:30	8,54	8,12	67,26	0,21	0,59	0,15	0,27	0,04	0,26	2,16	0,01	0,02	0,00	1107
14:00	8,17	6,70	60,98	0,22	0,55	0,16	0,26	0,03	0,21	1,94	0,01	0,02	0,01	1108
14:30	9,04	11,10	62,14	0,31	0,58	0,15	0,29	0,04	0,36	1,99	0,01	0,02	0,00	1104
15:00	8,02	8,63	63,47	0,21	0,57	0,15	0,26	0,03	0,28	2,04	0,01	0,02	0,00	1096
15:30	7,78	8,33	62,12	0,31	0,60	0,16	0,25	0,04	0,27	1,98	0,01	0,02	0,01	1095
16:00	7,94	8,41	65,87	0,21	0,57	0,16	0,26	0,02	0,28	2,17	0,01	0,02	0,01	1127
16:30	8,41	9,09	65,70	0,29	0,58	0,16	0,27	0,04	0,29	2,11	0,01	0,02	0,01	1099
17:00	7,17	5,80	69,83	0,21	0,57	0,15	0,24	0,03	0,19	2,32	0,01	0,02	0,01	1118
17:30	9,02	9,27	63,27	0,29	0,59	0,16	0,29	0,03	0,30	2,03	0,01	0,02	0,01	1099
18:00	8,50	5,20	62,19	0,21	0,40	0,47	0,27	0,03	0,17	2,01	0,01	0,01	0,02	1090
18:30	8,01	4,03	68,43	0,26	0,23	0,72	0,27	0,03	0,13	2,26	0,01	0,01	0,02	1103
19:00	8,97	15,32	63,94	0,22	0,25	0,74	0,29	0,04	0,49	2,06	0,01	0,01	0,02	1095
19:30	5,05	8,51	65,19	0,25	0,28	0,71	0,17	0,04	0,29	2,20	0,01	0,01	0,02	1104
20:00	6,27	13,66	67,47	0,21	0,79	0,19	0,20	0,04	0,45	2,20	0,01	0,03	0,01	1102
20:30	10,51	14,40	66,07	0,29	0,83	0,16	0,35	0,03	0,48	2,21	0,01	0,03	0,01	1106
21:00	8,60	7,45	66,87	0,22	0,82	0,14	0,28	0,03	0,24	2,19	0,01	0,03	0,00	1102
21:30	9,23	8,52	66,79	0,29	0,85	0,12	0,31	0,04	0,28	2,23	0,01	0,03	0,00	1105
22:00	7,52	5,95	67,64	0,21	0,85	0,11	0,25	0,04	0,20	2,25	0,01	0,03	0,00	1121
22:30	7,89	5,95	66,23	0,27	0,83	0,07	0,26	0,03	0,19	2,16	0,01	0,03	0,00	1106
23:00	7,80	8,54	53,15	0,21	0,87	0,11	0,24	0,02	0,27	1,67	0,01	0,03	0,00	1112
23:30	9,15	8,22	61,89	0,27	0,80	0,04	0,29	0,02	0,26	1,94	0,01	0,03	0,00	1136
00:00	7,26	7,49	57,88	0,19	0,78	0,01	0,23	0,02	0,24	1,82	0,01	0,02	0,00	1132
min	2,53	4,03	53,15	0,19	0,23	0,01	0,08	0,02	0,13	1,67	0,01	0,01	0,00	1088
max	10,51	30,92	71,06	0,71	0,87	0,92	0,35	0,09	1,02	2,45	0,02	0,03	0,03	1136
moyenne	7,46	12,59	65,31	0,30	0,58	0,19								1104
Total							11,78	6,35	19,95	103,26	0,48	0,92	0,30	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,01			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.