

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.67	6.48	69.91	0.26	0.71	0.06	0.28	0.02	0.21	2.24	0.01	0.02	0.00	1135
01:00	7.93	6.07	64.27	0.18	0.72	0.07	0.26	0.02	0.20	2.08	0.01	0.02	0.00	1131
01:30	8.24	7.09	62.51	0.24	0.74	0.04	0.27	0.01	0.23	2.07	0.01	0.02	0.00	1141
02:00	7.99	5.98	60.81	0.17	0.71	0.07	0.27	0.02	0.20	2.05	0.01	0.02	0.00	1144
02:30	8.22	7.73	63.47	0.26	0.73	0.07	0.26	0.01	0.25	2.03	0.01	0.02	0.00	1126
03:00	7.46	5.54	65.56	0.19	0.70	0.06	0.24	0.01	0.18	2.10	0.01	0.02	0.00	1135
03:30	7.99	6.52	60.18	0.24	0.67	0.02	0.26	0.01	0.22	1.99	0.01	0.02	0.00	1155
04:00	8.60	6.65	58.97	0.18	0.70	0.03	0.28	0.02	0.21	1.90	0.01	0.02	0.00	1138
04:30	8.01	7.00	58.55	0.25	0.71	0.03	0.26	0.02	0.23	1.89	0.01	0.02	0.00	1133
05:00	8.18	6.21	61.90	0.18	0.75	0.02	0.26	0.01	0.20	2.00	0.01	0.02	0.00	1143
05:30	8.06	6.27	61.35	0.24	0.70	0.05	0.27	0.01	0.21	2.06	0.01	0.02	0.00	1158
06:00	8.44	3.60	59.36	0.18	0.67	0.38	0.27	0.01	0.12	1.91	0.01	0.02	0.01	1140
06:30	8.06	3.20	61.31	0.25	0.64	0.67	0.26	0.01	0.10	2.00	0.01	0.02	0.02	1135
07:00	8.65	3.74	58.06	0.18	0.59	0.66	0.28	0.02	0.12	1.86	0.01	0.02	0.02	1131
07:30	8.51	3.69	56.94	0.17	0.58	0.66	0.28	0.02	0.12	1.84	0.01	0.02	0.02	1147
08:00	6.70	6.53	54.47	0.17	0.70	0.07	0.22	0.01	0.21	1.75	0.01	0.02	0.00	1144
08:30	7.63	6.70	59.39	0.21	0.69	0.01	0.24	0.02	0.21	1.89	0.01	0.02	0.00	1143
09:00	9.30	8.28	56.01	0.22	0.63	0.38	0.30	0.02	0.27	1.83	0.01	0.02	0.01	1147
09:30	8.06	3.95	60.51	0.20	0.51	0.79	0.26	0.02	0.13	1.94	0.01	0.02	0.03	1144
10:00	8.21	3.92	59.89	0.23	0.39	0.81	0.26	0.01	0.13	1.92	0.01	0.01	0.03	1139
10:30	7.76	2.79	59.64	0.22	0.46	0.84	0.25	0.03	0.09	1.89	0.01	0.01	0.03	1124
11:00	7.52	2.18	64.25	0.24	0.43	0.83	0.24	0.02	0.07	2.05	0.01	0.01	0.03	1125
11:30	7.76	3.56	54.37	0.19	0.46	0.82	0.25	0.04	0.11	1.75	0.01	0.01	0.03	1126
12:00	9.21	4.43	50.21	0.24	0.57	0.82	0.29	0.03	0.14	1.59	0.01	0.02	0.03	1108
12:30	6.64	0.47	54.22	0.20	0.47	0.83	0.21	0.04	0.01	1.69	0.01	0.01	0.03	1127
13:00	7.96	3.62	50.37	0.22	0.52	0.80	0.26	0.03	0.12	1.63	0.01	0.02	0.03	1121
13:30	8.66	2.02	58.32	0.19	0.45	0.82	0.27	0.03	0.06	1.82	0.01	0.01	0.03	1119
14:00	6.77	1.78	60.32	0.26	0.62	0.32	0.22	0.02	0.06	1.92	0.01	0.02	0.01	1137
14:30	9.08	8.27	56.55	0.46	0.71	0.02	0.30	0.04	0.27	1.85	0.01	0.02	0.00	1112
15:00	9.35	6.92	64.22	0.21	0.69	0.02	0.31	0.06	0.23	2.12	0.01	0.02	0.00	1104
15:30	8.06	3.65	66.41	0.27	0.81	0.01	0.26	0.07	0.12	2.13	0.01	0.03	0.00	1099
16:00	6.31	3.52	68.34	0.18	0.68	0.01	0.21	0.06	0.12	2.24	0.01	0.02	0.00	1113
16:30	6.55	4.78	65.51	0.26	0.72	0.02	0.22	0.07	0.16	2.18	0.01	0.02	0.00	1111
17:00	8.70	6.08	69.95	0.18	0.68	0.02	0.28	0.07	0.20	2.28	0.01	0.02	0.00	1112
17:30	7.14	4.60	67.36	0.25	0.68	0.02	0.24	0.06	0.15	2.22	0.01	0.02	0.00	1117
18:00	9.01	5.79	65.50	0.17	0.56	0.40	0.30	0.07	0.19	2.17	0.01	0.02	0.01	1120
18:30	6.54	0.77	61.38	0.25	0.48	0.72	0.22	0.07	0.03	2.05	0.01	0.02	0.02	1111
19:00	7.15	1.57	66.57	0.18	0.51	0.74	0.23	0.05	0.05	2.10	0.01	0.02	0.02	1114
19:30	8.33	2.27	64.75	0.25	0.45	0.74	0.28	0.07	0.08	2.17	0.01	0.02	0.02	1135
20:00	8.07	5.81	66.31	0.43	0.70	0.03	0.27	0.07	0.19	2.19	0.01	0.02	0.00	1113
20:30	8.02	4.98	67.60	0.24	0.73	0.01	0.26	0.09	0.16	2.21	0.01	0.02	0.00	1101
21:00	8.38	5.17	69.50	0.17	0.69	0.01	0.28	0.09	0.17	2.34	0.01	0.02	0.00	1113
21:30	7.89	5.24	66.33	0.24	0.76	0.01	0.26	0.07	0.17	2.19	0.01	0.02	0.00	1102
22:00	7.71	4.73	63.78	0.18	0.75	0.01	0.25	0.09	0.15	2.04	0.01	0.02	0.00	1102
22:30	8.64	6.48	67.99	0.24	0.72	0.01	0.28	0.06	0.21	2.23	0.01	0.02	0.00	1119
23:00	8.45	7.10	67.21	0.23	0.71	0.01	0.28	0.04	0.23	2.21	0.01	0.02	0.00	1116
23:30	7.97	6.12	66.08	0.30	0.69	0.01	0.27	0.04	0.21	2.24	0.01	0.02	0.00	1139
00:00	7.78	7.68	67.09	0.26	0.70	0.01	0.26	0.04	0.26	2.25	0.01	0.02	0.00	1117
min	6,31	0,47	50,21	0,17	0,39	0,01	0,21	0,01	0,01	1,59	0,01	0,01	0,00	1099
max	9,35	8,28	69,95	0,46	0,81	0,84	0,31	0,09	0,27	2,34	0,01	0,03	0,03	1158
moyenne	8,01	4,95	62,16	0,23	0,64	0,29								1128
Total							12,50	6,02	7,75	97,13	0,36	1,00	0,44	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,83			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.