

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.60	5.59	66.83	0.32	0.70	0.01	0.25	0.05	0.19	2.24	0.01	0.02	0.00	1106
01:00	7.79	6.68	64.76	0.22	0.72	0.01	0.27	0.06	0.23	2.23	0.01	0.02	0.00	1115
01:30	8.21	5.91	66.00	0.40	0.70	0.01	0.27	0.05	0.19	2.16	0.01	0.02	0.00	1109
02:00	8.05	5.87	67.85	0.28	0.71	0.01	0.27	0.05	0.20	2.30	0.01	0.02	0.00	1124
02:30	8.47	6.43	65.02	0.32	0.68	0.01	0.28	0.04	0.21	2.16	0.01	0.02	0.00	1118
03:00	7.00	4.52	66.49	0.29	0.70	0.01	0.23	0.04	0.15	2.21	0.01	0.02	0.00	1117
03:30	7.43	6.22	63.15	0.32	0.69	0.01	0.24	0.05	0.21	2.08	0.01	0.02	0.00	1111
04:00	8.63	5.87	70.57	0.23	0.68	0.01	0.29	0.04	0.20	2.36	0.01	0.02	0.00	1116
04:30	7.58	7.03	63.61	0.30	0.71	0.01	0.26	0.06	0.24	2.17	0.01	0.02	0.00	1111
05:00	8.80	8.06	67.82	0.25	0.64	0.01	0.30	0.03	0.27	2.28	0.01	0.02	0.00	1114
05:30	7.68	8.77	66.89	0.40	0.72	0.01	0.26	0.05	0.30	2.28	0.01	0.02	0.00	1111
06:00	7.53	4.28	65.43	0.33	0.45	0.40	0.25	0.04	0.14	2.18	0.01	0.02	0.01	1108
06:30	8.65	6.91	64.57	0.40	0.22	0.72	0.30	0.05	0.24	2.22	0.01	0.01	0.02	1106
07:00	8.01	7.18	60.15	0.46	0.23	0.71	0.28	0.10	0.25	2.08	0.02	0.01	0.02	1108
07:30	7.67	4.77	43.84	0.44	0.26	0.73	0.26	0.05	0.16	1.50	0.02	0.01	0.02	1089
08:00	6.47	5.22	50.96	0.35	0.67	0.06	0.21	0.03	0.17	1.63	0.01	0.02	0.00	1092
08:30	7.86	6.45	63.97	0.39	0.68	0.02	0.26	0.03	0.21	2.08	0.01	0.02	0.00	1112
09:00	8.76	6.42	61.83	0.28	0.74	0.02	0.29	0.03	0.21	2.01	0.01	0.02	0.00	1125
09:30	8.05	5.65	66.63	0.36	0.64	0.02	0.27	0.07	0.19	2.26	0.01	0.02	0.00	1130
10:00	12.50	10.52	63.64	0.31	0.72	0.02	0.43	0.08	0.36	2.20	0.01	0.02	0.00	1120
10:30	10.46	3.32	61.81	0.31	0.71	0.02	0.35	0.09	0.11	2.09	0.01	0.02	0.00	1107
11:00	4.43	1.51	63.58	0.29	0.73	0.06	0.14	0.04	0.05	2.04	0.01	0.02	0.00	1110
11:30	3.47	2.48	61.16	0.23	0.68	0.08	0.11	0.03	0.08	1.98	0.01	0.02	0.00	1120
12:00	4.78	5.13	64.29	0.25	0.73	0.13	0.15	0.04	0.16	1.98	0.01	0.02	0.00	1109
12:30	7.61	6.16	69.10	0.25	0.68	0.02	0.23	0.06	0.18	2.07	0.01	0.02	0.00	1107
13:00	8.82	6.24	63.52	0.26	0.74	0.04	0.27	0.06	0.19	1.95	0.01	0.02	0.00	1122
13:30	9.35	6.08	65.73	0.22	0.73	0.07	0.29	0.06	0.19	2.05	0.01	0.02	0.00	1135
14:00	8.64	6.69	60.90	0.25	0.74	0.11	0.26	0.04	0.20	1.85	0.01	0.02	0.00	1116
14:30	7.94	4.58	68.84	0.33	0.71	0.15	0.25	0.02	0.14	2.13	0.01	0.02	0.00	1122
15:00	6.65	3.13	65.27	0.22	0.67	0.16	0.21	0.05	0.10	2.07	0.01	0.02	0.00	1143
15:30	9.57	10.08	52.47	0.32	0.73	0.15	0.29	0.04	0.31	1.60	0.01	0.02	0.00	1112
16:00	7.27	5.36	58.72	0.20	0.78	0.15	0.22	0.04	0.16	1.76	0.01	0.02	0.00	1115
16:30	8.41	6.52	62.59	0.28	0.75	0.15	0.26	0.03	0.20	1.92	0.01	0.02	0.00	1121
17:00	7.89	5.52	60.28	0.19	0.74	0.15	0.24	0.04	0.17	1.82	0.01	0.02	0.00	1105
17:30	8.81	7.26	61.47	0.28	0.72	0.15	0.27	0.04	0.22	1.90	0.01	0.02	0.00	1125
18:00	7.48	2.91	60.06	0.09	0.55	0.45	0.22	0.07	0.09	1.79	0.00	0.02	0.01	1099
18:30	8.82	2.39	65.52	0.05	0.40	0.67	0.27	0.09	0.07	2.00	0.00	0.01	0.02	1126
19:00	7.62	5.24	64.88	0.20	0.72	0.19	0.23	0.07	0.16	1.99	0.01	0.02	0.01	1114
19:30	9.16	7.16	55.82	0.36	0.76	0.15	0.28	0.03	0.22	1.72	0.01	0.02	0.00	1106
20:00	7.18	5.49	57.51	0.30	0.80	0.15	0.21	0.05	0.16	1.71	0.01	0.02	0.00	1092
20:30	8.07	5.71	63.67	0.34	0.71	0.15	0.24	0.02	0.17	1.91	0.01	0.02	0.00	1105
21:00	7.57	4.85	63.99	0.21	0.73	0.15	0.23	0.06	0.15	1.93	0.01	0.02	0.00	1104
21:30	8.15	5.45	63.96	0.31	0.77	0.13	0.25	0.08	0.17	1.99	0.01	0.02	0.00	1113
22:00	8.61	6.03	64.75	0.24	0.68	0.14	0.26	0.04	0.18	1.94	0.01	0.02	0.00	1101
22:30	7.84	3.49	69.84	0.26	0.76	0.14	0.24	0.07	0.11	2.13	0.01	0.02	0.00	1113
23:00	6.98	4.82	63.44	0.27	0.74	0.07	0.21	0.03	0.15	1.92	0.01	0.02	0.00	1104
23:30	9.08	5.28	65.50	0.33	0.75	0.02	0.27	0.07	0.16	1.95	0.01	0.02	0.00	1097
00:00	8.34	5.69	64.60	0.41	0.79	0.03	0.25	0.04	0.17	1.98	0.01	0.02	0.00	1107
min	3,47	1,51	43,84	0,05	0,22	0,01	0,11	0,02	0,05	1,50	0,00	0,01	0,00	1089
max	12,50	10,52	70,57	0,46	0,80	0,73	0,43	0,10	0,36	2,36	0,02	0,02	0,02	1143
moyenne	7,95	5,69	63,19	0,29	0,67	0,14								1112
Total							12,19	7,42	8,74	96,79	0,45	1,03	0,22	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,84			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						98,96	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.