

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,15	7,69	67,66	0,01	0,72	0,01	0,30	0,09	0,29	2,51	0,00	0,03	0,00	1127
01:00	8,23	6,86	69,23	0,00	0,67	0,01	0,30	0,08	0,25	2,52	0,00	0,02	0,00	1134
01:30	8,35	8,39	66,46	0,00	0,66	0,01	0,31	0,05	0,31	2,45	0,00	0,02	0,00	1148
02:00	8,25	7,56	63,15	0,00	0,66	0,01	0,31	0,06	0,28	2,35	0,00	0,02	0,00	1155
02:30	7,53	5,56	67,95	0,01	0,69	0,01	0,27	0,04	0,20	2,46	0,00	0,02	0,00	1134
03:00	7,32	6,37	68,49	0,00	0,64	0,01	0,26	0,06	0,23	2,48	0,00	0,02	0,00	1143
03:30	8,56	8,91	66,39	0,01	0,67	0,02	0,31	0,06	0,32	2,39	0,00	0,02	0,00	1144
04:00	8,27	7,07	62,23	0,00	0,70	0,02	0,29	0,04	0,24	2,15	0,00	0,02	0,00	1141
04:30	8,27	7,66	57,12	0,01	0,70	0,02	0,26	0,03	0,24	1,82	0,00	0,02	0,00	1119
05:00	7,83	5,47	70,18	0,00	0,68	0,02	0,25	0,04	0,17	2,23	0,00	0,02	0,00	1140
05:30	8,78	6,67	59,42	0,01	0,69	0,01	0,28	0,05	0,21	1,90	0,00	0,02	0,00	1135
06:00	7,03	2,86	59,24	0,01	0,55	0,38	0,22	0,06	0,09	1,87	0,00	0,02	0,01	1139
06:30	8,76	2,88	56,71	0,02	0,45	0,71	0,28	0,02	0,09	1,78	0,00	0,01	0,02	1135
07:00	8,03	1,79	58,31	0,00	0,36	0,71	0,25	0,03	0,06	1,82	0,00	0,01	0,02	1140
07:30	7,92	2,58	56,06	0,02	0,44	0,74	0,25	0,03	0,08	1,77	0,00	0,01	0,02	1140
08:00	7,79	6,48	58,29	0,01	0,60	0,04	0,24	0,03	0,20	1,78	0,00	0,02	0,00	1139
08:30	8,58	7,12	57,19	0,01	0,59	0,02	0,26	0,03	0,22	1,74	0,00	0,02	0,00	1131
09:00	7,83	6,19	60,30	0,00	0,57	0,02	0,24	0,05	0,19	1,82	0,00	0,02	0,00	1129
09:30	8,06	6,58	60,10	0,01	0,66	0,02	0,25	0,03	0,20	1,84	0,00	0,02	0,00	1145
10:00	9,17	7,64	64,94	0,00	0,61	0,02	0,29	0,06	0,24	2,06	0,00	0,02	0,00	1150
10:30	7,82	5,44	66,92	0,01	0,60	0,02	0,25	0,02	0,18	2,17	0,00	0,02	0,00	1152
11:00	8,18	6,77	67,63	0,00	0,58	0,02	0,28	0,05	0,23	2,32	0,00	0,02	0,00	1153
11:30	7,56	8,43	64,32	0,01	0,66	0,02	0,25	0,03	0,28	2,17	0,00	0,02	0,00	1128
12:00	8,61	6,09	71,44	0,00	0,70	0,02	0,28	0,03	0,20	2,34	0,00	0,02	0,00	1109
12:30	5,55	4,21	64,59	0,00	0,66	0,02	0,18	0,04	0,14	2,15	0,00	0,02	0,00	1113
13:00	10,04	10,95	64,51	0,01	0,66	0,02	0,34	0,03	0,37	2,19	0,00	0,02	0,00	1120
13:30	9,43	6,58	64,91	0,00	0,62	0,02	0,32	0,02	0,22	2,18	0,00	0,02	0,00	1137
14:00	8,41	23,15	58,97	0,00	0,59	0,02	0,29	0,07	0,80	2,03	0,00	0,02	0,00	1154
14:30	6,65	12,57	58,61	0,01	0,62	0,01	0,23	0,03	0,44	2,07	0,00	0,02	0,00	1136
15:00	3,66	4,84	71,09	0,00	0,65	0,01	0,13	0,05	0,17	2,55	0,00	0,02	0,00	1140
15:30	4,15	8,07	67,47	0,01	0,64	0,02	0,15	0,04	0,30	2,50	0,00	0,02	0,00	1146
16:00	9,19	16,98	62,92	0,00	0,69	0,01	0,33	0,06	0,62	2,29	0,00	0,02	0,00	1111
16:30	8,70	12,76	68,65	0,00	0,64	0,02	0,31	0,04	0,45	2,44	0,00	0,02	0,00	1104
17:00	8,45	18,76	66,46	0,00	0,67	0,02	0,30	0,05	0,66	2,35	0,00	0,02	0,00	1115
17:30	7,20	21,21	65,30	0,01	0,69	0,01	0,26	0,04	0,76	2,34	0,00	0,02	0,00	1113
18:00	5,33	14,29	64,57	0,00	0,53	0,37	0,19	0,05	0,52	2,33	0,00	0,02	0,01	1118
18:30	10,07	16,23	54,43	0,03	0,49	0,67	0,36	0,02	0,58	1,94	0,00	0,02	0,02	1109
19:00	9,01	8,46	65,33	0,00	0,51	0,67	0,31	0,05	0,29	2,28	0,00	0,02	0,02	1125
19:30	7,45	5,80	57,95	0,03	0,42	0,68	0,27	0,03	0,21	2,07	0,00	0,01	0,02	1122
20:00	7,65	7,73	66,93	0,00	0,66	0,04	0,28	0,05	0,28	2,42	0,00	0,02	0,00	1144
20:30	7,14	7,07	63,81	0,01	0,66	0,01	0,27	0,04	0,27	2,41	0,00	0,03	0,00	1142
21:00	8,87	8,04	69,28	0,00	0,68	0,01	0,33	0,06	0,30	2,57	0,00	0,03	0,00	1124
21:30	9,74	8,46	65,91	0,01	0,69	0,01	0,36	0,06	0,31	2,44	0,00	0,03	0,00	1112
22:00	7,66	10,33	47,33	0,07	0,70	0,01	0,28	1,47	0,38	1,74	0,00	0,03	0,00	1094
22:30	4,77	7,63	48,51	0,01	0,70	0,01	0,17	0,10	0,26	1,68	0,00	0,02	0,00	1101
23:00	9,78	10,58	64,65	0,00	0,65	0,01	0,34	0,04	0,37	2,24	0,00	0,02	0,00	1140
23:30	9,32	10,98	65,95	0,01	0,70	0,01	0,32	0,03	0,38	2,27	0,00	0,02	0,00	1141
00:00	7,20	7,55	66,07	0,00	0,69	0,02	0,26	0,05	0,27	2,36	0,00	0,02	0,00	1141
min	3,66	1,79	47,33	0,00	0,36	0,01	0,13	0,02	0,06	1,68	0,00	0,01	0,00	1094
max	10,07	23,15	71,44	0,07	0,72	0,74	0,36	1,47	0,80	2,57	0,00	0,03	0,02	1155
moyenne	7,92	8,59	63,21	0,01	0,63	0,12								1132
Total							13,07	8,23	14,36	104,61	0,01	1,04	0,19	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,89			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.