

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	8.13	20.91	65.98	0.01	0.68	0.02	0.29	0.07	0.74	2.35	0.00	0.02	0.00	1088
01:00	7.78	18.26	68.19	0.01	0.67	0.01	0.28	0.05	0.66	2.45	0.00	0.02	0.00	1102
01:30	7.73	20.84	66.81	0.00	0.68	0.01	0.28	0.08	0.75	2.42	0.00	0.02	0.00	1105
02:00	7.35	14.17	69.23	0.00	0.71	0.01	0.26	0.07	0.50	2.45	0.00	0.03	0.00	1099
02:30	7.63	14.91	62.85	0.01	0.70	0.01	0.26	0.15	0.51	2.16	0.00	0.02	0.00	1086
03:00	9.09	20.50	65.05	0.00	0.77	0.01	0.31	0.06	0.71	2.25	0.00	0.03	0.00	1110
03:30	7.79	13.89	68.08	0.01	0.68	0.01	0.28	0.08	0.49	2.41	0.00	0.02	0.00	1119
04:00	7.49	11.64	69.37	0.01	0.66	0.01	0.27	0.09	0.42	2.51	0.00	0.02	0.00	1121
04:30	8.23	15.69	62.43	0.01	0.68	0.01	0.29	0.10	0.56	2.21	0.00	0.02	0.00	1104
05:00	7.93	10.28	69.64	0.01	0.71	0.01	0.29	0.08	0.37	2.51	0.00	0.03	0.00	1111
05:30	7.88	9.65	64.63	0.00	0.67	0.01	0.27	0.11	0.33	2.23	0.00	0.02	0.00	1086
06:00	7.66	6.37	58.53	0.04	0.62	0.39	0.25	0.13	0.21	1.93	0.00	0.02	0.01	1089
06:30	9.10	6.33	55.28	0.00	0.54	0.72	0.28	0.04	0.20	1.73	0.00	0.02	0.02	1079
07:00	7.67	6.63	44.93	0.04	0.57	0.70	0.23	0.07	0.20	1.36	0.00	0.02	0.02	1100
07:30	7.88	7.89	48.19	0.04	0.58	0.68	0.23	0.04	0.23	1.43	0.00	0.02	0.02	1121
08:00	6.79	10.32	56.10	0.02	0.64	0.03	0.20	0.04	0.31	1.68	0.00	0.02	0.00	1135
08:30	9.25	18.74	54.66	0.00	0.58	0.01	0.28	0.13	0.56	1.64	0.00	0.02	0.00	1116
09:00	7.81	7.06	63.99	0.01	0.61	0.01	0.25	0.06	0.23	2.06	0.00	0.02	0.00	1159
09:30	6.81	6.86	66.74	0.00	0.58	0.02	0.22	0.05	0.22	2.14	0.00	0.02	0.00	1151
10:00	8.95	11.72	65.83	0.02	0.61	0.02	0.30	0.11	0.40	2.24	0.00	0.02	0.00	1130
10:30	8.67	12.77	67.72	0.00	0.61	0.01	0.31	0.15	0.45	2.39	0.00	0.02	0.00	1104
11:00	8.52	9.67	62.49	0.01	0.62	0.01	0.31	0.09	0.35	2.29	0.00	0.02	0.00	1097
11:30	7.85	7.47	75.79	0.00	0.62	0.01	0.29	0.13	0.28	2.81	0.00	0.02	0.00	1090
12:00	7.57	7.15	68.02	0.00	0.65	0.01	0.28	0.11	0.27	2.53	0.00	0.02	0.00	1092
12:30	8.77	19.06	58.23	0.01	0.63	0.01	0.33	0.14	0.71	2.17	0.00	0.02	0.00	1085
13:00	6.52	9.40	55.88	0.00	0.62	0.01	0.25	0.06	0.36	2.16	0.00	0.02	0.00	1099
13:30	6.30	27.52	55.86	0.00	0.61	0.01	0.24	0.05	1.03	2.10	0.00	0.02	0.00	1085
14:00	6.94	14.44	62.00	0.01	0.55	0.07	0.26	0.07	0.54	2.33	0.00	0.02	0.00	1122
14:30	9.64	20.47	61.71	0.00	0.58	0.05	0.37	0.05	0.79	2.40	0.00	0.02	0.00	1107
15:00	8.81	24.06	51.21	0.01	0.54	0.02	0.34	0.12	0.93	1.98	0.00	0.02	0.00	1082
15:30	8.07	18.21	63.98	0.00	0.64	0.01	0.31	0.06	0.69	2.43	0.00	0.02	0.00	1081
16:00	10.08	20.30	63.67	0.01	0.58	0.02	0.38	0.07	0.76	2.39	0.00	0.02	0.00	1073
16:30	4.88	5.39	69.16	0.00	0.58	0.01	0.19	0.06	0.21	2.66	0.00	0.02	0.00	1107
17:00	6.82	25.63	65.01	0.01	0.60	0.01	0.27	0.06	1.00	2.53	0.00	0.02	0.00	1090
17:30	6.60	18.59	69.25	0.00	0.58	0.01	0.28	0.08	0.77	2.89	0.00	0.02	0.00	1108
18:00	9.08	14.48	64.21	0.02	0.47	0.35	0.40	0.10	0.63	2.81	0.00	0.02	0.02	1115
18:30	8.61	11.61	73.46	0.00	0.36	0.65	0.38	0.24	0.51	3.24	0.00	0.02	0.03	1110
19:00	8.78	30.47	64.51	0.03	0.37	0.67	0.38	0.27	1.33	2.82	0.00	0.02	0.03	1098
19:30	5.17	17.26	68.84	0.00	0.35	0.70	0.22	0.12	0.75	2.98	0.00	0.02	0.03	1108
20:00	7.67	13.40	67.14	0.00	0.61	0.03	0.34	0.27	0.59	2.95	0.00	0.03	0.00	1117
20:30	7.93	9.93	64.83	0.00	0.59	0.00	0.35	0.16	0.44	2.87	0.00	0.03	0.00	1124
21:00	8.06	14.60	67.02	0.00	0.60	0.01	0.35	0.21	0.64	2.94	0.00	0.03	0.00	1112
21:30	9.46	12.56	63.39	0.00	0.55	0.01	0.41	0.29	0.54	2.75	0.00	0.02	0.00	1115
22:00	9.12	12.10	68.38	0.01	0.63	0.01	0.39	0.22	0.52	2.93	0.00	0.03	0.00	1109
22:30	8.52	15.54	62.62	0.00	0.64	0.01	0.36	0.12	0.66	2.65	0.00	0.03	0.00	1108
23:00	6.11	12.36	70.37	0.02	0.63	0.01	0.26	0.17	0.52	2.98	0.00	0.03	0.00	1115
23:30	8.51	21.27	62.91	0.00	0.61	0.01	0.36	0.13	0.89	2.64	0.00	0.03	0.00	1108
00:00	7.81	57.22	60.30	0.15	0.60	0.01	0.33	1.28	2.43	2.56	0.01	0.03	0.00	1133
min	4,88	5,39	44,93	0,00	0,35	0,00	0,19	0,04	0,20	1,36	0,00	0,02	0,00	1073
max	10,08	57,22	75,79	0,15	0,77	0,72	0,41	1,28	2,43	3,24	0,01	0,03	0,03	1159
moyenne	7,91	15,32	63,63	0,01	0,60	0,11								1106
Total							14,27	16,26	28,22	115,31	0,02	1,08	0,20	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	8,69			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.