

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.88	16.94	61.61	0.00	0.58	0.01	0.21	0.11	0.75	2.71	0.00	0.03	0.00	1149
01:00	3.56	24.96	52.61	0.01	0.58	0.01	0.16	0.12	1.12	2.37	0.00	0.03	0.00	1130
01:30	5.37	42.36	68.23	0.00	0.63	0.01	0.23	0.12	1.83	2.94	0.00	0.03	0.00	1102
02:00	4.04	25.82	68.68	0.01	0.59	0.01	0.18	0.11	1.12	2.99	0.00	0.03	0.00	1122
02:30	4.42	22.74	64.15	0.00	0.58	0.01	0.20	0.08	1.01	2.85	0.00	0.03	0.00	1131
03:00	8.17	33.19	61.83	0.02	0.63	0.01	0.35	0.09	1.44	2.68	0.00	0.03	0.00	1121
03:30	7.36	19.30	68.73	0.00	0.66	0.01	0.31	0.12	0.82	2.91	0.00	0.03	0.00	1114
04:00	9.74	36.03	66.50	0.01	0.63	0.01	0.43	0.12	1.60	2.95	0.00	0.03	0.00	1106
04:30	6.13	13.28	71.35	0.00	0.60	0.01	0.27	0.14	0.59	3.14	0.00	0.03	0.00	1114
05:00	7.93	13.20	66.00	0.00	0.59	0.01	0.35	0.14	0.58	2.90	0.00	0.03	0.00	1129
05:30	6.69	5.94	69.83	0.00	0.60	0.01	0.30	0.11	0.26	3.08	0.00	0.03	0.00	1128
06:00	9.19	10.11	62.54	0.04	0.45	0.37	0.40	0.10	0.43	2.69	0.00	0.02	0.02	1125
06:30	9.13	10.69	65.29	0.00	0.36	0.65	0.41	0.10	0.48	2.94	0.00	0.02	0.03	1140
07:00	7.96	9.17	66.13	0.03	0.33	0.67	0.35	0.12	0.41	2.94	0.00	0.01	0.03	1115
07:30	8.74	10.86	62.99	0.00	0.33	0.66	0.39	0.06	0.48	2.78	0.00	0.01	0.03	1116
08:00	9.10	29.73	57.93	0.01	0.57	0.03	0.40	0.08	1.32	2.57	0.00	0.03	0.00	1117
08:30	5.06	4.94	55.25	0.00	0.54	0.01	0.21	0.12	0.21	2.32	0.00	0.02	0.00	1103
09:00	2.45	3.15	59.40	0.01	0.64	0.01	0.10	0.08	0.13	2.51	0.00	0.03	0.00	1111
09:30	3.00	13.05	60.98	0.00	0.64	0.01	0.13	0.08	0.55	2.59	0.00	0.03	0.00	1097
10:00	7.21	17.32	77.06	0.01	0.62	0.01	0.31	0.07	0.74	3.31	0.00	0.03	0.00	1127
10:30	9.94	13.68	67.72	0.00	0.58	0.01	0.44	0.08	0.60	2.99	0.00	0.03	0.00	1119
11:00	8.83	10.74	66.08	0.00	0.66	0.01	0.39	0.12	0.47	2.91	0.00	0.03	0.00	1111
11:30	7.36	8.43	66.05	0.00	0.65	0.01	0.32	0.17	0.37	2.88	0.00	0.03	0.00	1106
12:00	9.69	11.54	70.94	0.00	0.61	0.01	0.43	0.20	0.51	3.15	0.00	0.03	0.00	1116
12:30	9.40	10.10	63.63	0.00	0.64	0.01	0.42	0.19	0.45	2.82	0.00	0.03	0.00	1111
13:00	10.08	11.57	70.21	0.00	0.65	0.01	0.44	0.20	0.51	3.08	0.00	0.03	0.00	1100
13:30	9.36	10.50	61.16	0.00	0.60	0.01	0.41	0.13	0.45	2.65	0.00	0.03	0.00	1102
14:00	8.95	20.82	60.78	0.01	0.62	0.01	0.38	0.09	0.88	2.58	0.00	0.03	0.00	1103
14:30	9.40	30.59	74.08	0.01	0.62	0.01	0.40	0.05	1.31	3.18	0.00	0.03	0.00	1121
15:00	5.88	25.54	70.59	0.01	0.64	0.01	0.26	0.12	1.13	3.11	0.00	0.03	0.00	1114
15:30	8.58	19.64	72.40	0.00	0.59	0.01	0.38	0.20	0.87	3.21	0.00	0.03	0.00	1107
16:00	9.54	15.56	66.49	0.01	0.58	0.01	0.42	0.24	0.69	2.95	0.00	0.03	0.00	1127
16:30	10.22	21.52	58.36	0.00	0.59	0.01	0.45	0.06	0.95	2.57	0.00	0.03	0.00	1103
17:00	8.90	15.59	68.95	0.01	0.59	0.01	0.39	0.09	0.68	3.00	0.00	0.03	0.00	1101
17:30	9.32	20.84	63.69	0.00	0.63	0.01	0.40	0.15	0.91	2.77	0.00	0.03	0.00	1097
18:00	8.43	10.64	70.00	0.02	0.48	0.35	0.37	0.11	0.47	3.06	0.00	0.02	0.02	1114
18:30	10.08	12.69	66.47	0.01	0.35	0.65	0.44	0.08	0.56	2.92	0.00	0.02	0.03	1108
19:00	9.24	10.70	71.29	0.02	0.38	0.58	0.40	0.24	0.46	3.10	0.00	0.02	0.03	1109
19:30	8.60	6.76	67.44	0.01	0.40	0.56	0.37	0.27	0.29	2.91	0.00	0.02	0.02	1099
20:00	8.55	9.21	62.54	0.01	0.56	0.03	0.38	0.11	0.40	2.74	0.00	0.02	0.00	1127
20:30	8.17	10.14	67.50	0.00	0.57	0.01	0.37	0.09	0.46	3.05	0.00	0.03	0.00	1156
21:00	7.53	9.01	68.94	0.00	0.58	0.01	0.34	0.10	0.40	3.10	0.00	0.03	0.00	1138
21:30	8.42	10.93	64.10	0.00	0.62	0.01	0.37	0.09	0.48	2.80	0.00	0.03	0.00	1109
22:00	8.95	9.33	66.54	0.00	0.59	0.01	0.39	0.11	0.40	2.89	0.00	0.03	0.00	1120
22:30	11.07	14.43	68.46	0.00	0.57	0.01	0.49	0.08	0.64	3.06	0.00	0.03	0.00	1141
23:00	6.33	8.59	68.30	0.01	0.59	0.01	0.28	0.16	0.38	3.01	0.00	0.03	0.00	1122
23:30	7.94	9.63	65.41	0.00	0.60	0.01	0.36	0.09	0.43	2.93	0.00	0.03	0.00	1136
00:00	8.36	9.22	65.71	0.00	0.58	0.01	0.36	0.12	0.40	2.84	0.00	0.02	0.00	1140
min	2,45	3,15	52,61	0,00	0,33	0,01	0,10	0,05	0,13	2,32	0,00	0,01	0,00	1097
max	11,07	42,36	77,06	0,04	0,66	0,67	0,49	0,27	1,83	3,31	0,00	0,03	0,03	1156
moyenne	7,86	15,43	65,85	0,01	0,57	0,10								1118
Total							16,53	16,51	32,43	138,39	0,01	1,19	0,22	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,85			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.