

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,22	9,71	62,10	0,00	0,70	0,01	0,34	0,19	0,41	2,61	0,00	0,03	0,00	1101
01:00	7,30	7,04	69,76	0,01	0,66	0,01	0,30	0,13	0,29	2,83	0,00	0,03	0,00	1104
01:30	8,48	9,36	65,36	0,00	0,62	0,01	0,34	0,09	0,38	2,65	0,00	0,03	0,00	1104
02:00	7,87	9,21	67,16	0,01	0,64	0,01	0,33	0,13	0,38	2,78	0,00	0,03	0,00	1115
02:30	8,25	11,75	67,70	0,00	0,65	0,01	0,34	0,07	0,48	2,75	0,00	0,03	0,00	1111
03:00	7,65	8,13	65,07	0,01	0,63	0,01	0,31	0,11	0,33	2,60	0,00	0,03	0,00	1101
03:30	8,74	11,73	69,10	0,00	0,62	0,01	0,35	0,08	0,47	2,78	0,00	0,02	0,00	1118
04:00	7,11	6,96	64,26	0,01	0,64	0,01	0,29	0,12	0,28	2,63	0,00	0,03	0,00	1116
04:30	7,82	10,07	67,97	0,00	0,60	0,01	0,32	0,06	0,41	2,78	0,00	0,02	0,00	1113
05:00	8,19	9,54	64,31	0,01	0,65	0,01	0,33	0,08	0,38	2,59	0,00	0,03	0,00	1112
05:30	8,68	9,45	69,32	0,00	0,68	0,01	0,35	0,07	0,38	2,80	0,00	0,03	0,00	1112
06:00	7,84	6,19	66,95	0,03	0,43	0,40	0,32	0,09	0,25	2,73	0,00	0,02	0,02	1116
06:30	8,36	9,68	68,30	0,00	0,62	0,01	0,34	0,07	0,39	2,75	0,00	0,02	0,00	1118
07:00	7,75	8,41	62,58	0,01	0,59	0,01	0,31	0,08	0,34	2,53	0,00	0,02	0,00	1121
07:30	7,78	8,25	67,74	0,00	0,61	0,01	0,31	0,05	0,33	2,68	0,00	0,02	0,00	1122
08:00	7,83	8,02	68,03	0,00	0,60	0,01	0,30	0,08	0,31	2,63	0,00	0,02	0,00	1125
08:30	8,28	9,01	69,12	0,00	0,64	0,01	0,33	0,04	0,36	2,74	0,00	0,03	0,00	1116
09:00	8,40	7,62	63,72	0,03	0,57	0,37	0,33	0,08	0,30	2,54	0,00	0,02	0,01	1115
09:30	12,12	9,40	64,28	0,01	0,53	0,69	0,47	0,08	0,36	2,49	0,00	0,02	0,03	1101
10:00	4,99	1,46	69,79	0,02	0,56	0,19	0,20	0,12	0,06	2,77	0,00	0,02	0,01	1132
10:30	4,47	4,01	66,54	0,01	0,58	0,01	0,18	0,08	0,16	2,67	0,00	0,02	0,00	1133
11:00	8,83	11,10	63,08	0,02	0,58	0,01	0,35	0,07	0,44	2,50	0,00	0,02	0,00	1115
11:30	8,80	7,38	70,46	0,01	0,57	0,01	0,35	0,05	0,29	2,79	0,00	0,02	0,00	1123
12:00	7,01	3,60	69,10	0,00	0,55	0,01	0,28	0,06	0,14	2,72	0,00	0,02	0,00	1139
12:30	7,53	7,62	68,89	0,00	0,60	0,01	0,31	0,14	0,31	2,80	0,00	0,02	0,00	1148
13:00	8,83	7,36	66,10	0,02	0,62	0,01	0,36	0,17	0,30	2,67	0,00	0,02	0,00	1130
13:30	7,88	5,60	66,10	0,00	0,62	0,01	0,31	0,21	0,22	2,57	0,00	0,02	0,00	1106
14:00	6,57	3,39	65,93	0,00	0,60	0,01	0,26	0,31	0,13	2,60	0,00	0,02	0,00	1114
14:30	9,52	6,90	67,70	0,03	0,60	0,01	0,39	0,14	0,28	2,75	0,00	0,02	0,00	1122
15:00	8,27	7,00	71,21	0,00	0,68	0,01	0,33	0,18	0,28	2,88	0,00	0,03	0,00	1114
15:30	7,97	7,91	66,58	0,00	0,63	0,01	0,33	0,19	0,33	2,79	0,00	0,03	0,00	1121
16:00	7,59	8,16	69,12	0,00	0,64	0,01	0,32	0,24	0,34	2,87	0,00	0,03	0,00	1117
16:30	8,24	5,93	68,81	0,02	0,65	0,01	0,35	0,23	0,25	2,89	0,00	0,03	0,00	1119
17:00	5,87	3,11	64,92	0,00	0,63	0,01	0,25	0,30	0,13	2,72	0,00	0,03	0,00	1111
17:30	9,22	11,35	67,49	0,03	0,64	0,01	0,39	0,22	0,48	2,88	0,00	0,03	0,00	1122
18:00	7,37	3,38	69,63	0,00	0,57	0,31	0,32	0,24	0,14	2,98	0,00	0,02	0,01	1141
18:30	7,84	6,34	66,12	0,06	0,51	0,57	0,33	0,54	0,27	2,80	0,00	0,02	0,02	1119
19:00	8,20	5,69	68,43	0,00	0,58	0,34	0,35	0,26	0,24	2,92	0,00	0,02	0,01	1135
19:30	8,50	7,50	64,35	0,03	0,65	0,01	0,37	0,33	0,33	2,82	0,00	0,03	0,00	1136
20:00	8,24	7,37	67,70	0,00	0,63	0,01	0,36	0,27	0,32	2,98	0,00	0,03	0,00	1143
20:30	7,69	7,00	62,60	0,02	0,62	0,01	0,34	0,25	0,31	2,79	0,00	0,03	0,00	1157
21:00	7,91	7,80	71,87	0,00	0,66	0,01	0,35	0,38	0,35	3,19	0,00	0,03	0,00	1154
21:30	8,00	7,54	69,02	0,00	0,71	0,01	0,35	0,40	0,33	3,05	0,00	0,03	0,00	1143
22:00	7,99	7,00	61,39	0,02	0,67	0,01	0,35	0,30	0,31	2,67	0,00	0,03	0,00	1141
22:30	8,34	7,43	67,25	0,00	0,61	0,01	0,37	0,28	0,33	3,02	0,00	0,03	0,00	1163
23:00	7,31	8,06	69,20	0,02	0,65	0,01	0,33	0,32	0,36	3,10	0,00	0,03	0,00	1149
23:30	8,23	8,91	65,00	0,00	0,66	0,01	0,36	0,48	0,39	2,87	0,00	0,03	0,00	1130
00:00	8,43	8,21	67,14	0,02	0,67	0,01	0,37	0,47	0,36	2,94	0,00	0,03	0,00	1135
min	4,47	1,46	61,39	0,00	0,43	0,01	0,18	0,04	0,06	2,49	0,00	0,02	0,00	1101
max	12,12	11,75	71,87	0,06	0,71	0,69	0,47	0,54	0,48	3,19	0,00	0,03	0,03	1163
moyenne	7,96	7,58	66,97	0,01	0,62	0,07								1125
Total							15,81	25,68	15,04	132,90	0,02	1,23	0,14	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	12,64			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.