

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.28	8.13	78.16	0.01	0.60	0.01	0.31	0.16	0.34	3.31	0.00	0.03	0.00	1137
01:00	6.59	8.17	66.51	0.02	0.57	0.01	0.29	0.23	0.36	2.90	0.00	0.02	0.00	1138
01:30	8.66	15.58	65.67	0.01	0.59	0.01	0.37	0.19	0.67	2.83	0.00	0.03	0.00	1121
02:00	8.08	10.57	69.64	0.01	0.59	0.01	0.35	0.26	0.46	3.04	0.00	0.03	0.00	1132
02:30	8.39	12.81	67.67	0.00	0.61	0.01	0.37	0.26	0.56	2.95	0.00	0.03	0.00	1123
03:00	7.15	13.67	65.10	0.03	0.58	0.01	0.32	0.26	0.62	2.93	0.00	0.03	0.00	1125
03:30	7.97	14.87	69.41	0.00	0.59	0.01	0.35	0.23	0.66	3.06	0.00	0.03	0.00	1103
04:00	7.54	14.62	66.27	0.02	0.62	0.01	0.33	0.30	0.64	2.88	0.00	0.03	0.00	1101
04:30	8.41	17.47	64.61	0.01	0.61	0.01	0.36	0.27	0.76	2.80	0.00	0.03	0.00	1115
05:00	8.88	14.08	67.69	0.01	0.61	0.01	0.38	0.24	0.61	2.93	0.00	0.03	0.00	1120
05:30	8.33	14.30	67.38	0.00	0.61	0.01	0.36	0.18	0.62	2.94	0.00	0.03	0.00	1115
06:00	7.40	9.96	66.59	0.13	0.49	0.35	0.33	0.27	0.44	2.93	0.01	0.02	0.02	1125
06:30	7.99	9.90	67.07	0.01	0.51	0.60	0.36	0.25	0.44	3.00	0.00	0.02	0.03	1126
07:00	7.77	9.25	66.76	0.03	0.47	0.61	0.35	0.37	0.41	2.98	0.00	0.02	0.03	1115
07:30	8.09	10.38	66.27	0.04	0.53	0.62	0.35	0.31	0.45	2.90	0.00	0.02	0.03	1107
08:00	7.42	10.17	64.28	0.02	0.75	0.02	0.33	0.30	0.45	2.87	0.00	0.03	0.00	1110
08:30	7.90	11.17	64.82	0.01	0.71	0.00	0.35	0.32	0.50	2.90	0.00	0.03	0.00	1109
09:00	8.09	9.16	66.38	0.02	0.66	0.00	0.36	0.22	0.40	2.93	0.00	0.03	0.00	1111
09:30	6.94	9.83	70.57	0.00	0.69	0.00	0.31	0.30	0.44	3.14	0.00	0.03	0.00	1116
10:00	8.80	11.30	67.29	0.02	0.71	0.00	0.39	0.26	0.50	2.96	0.00	0.03	0.00	1112
10:30	7.35	19.30	66.68	0.00	0.69	0.00	0.32	0.20	0.85	2.95	0.00	0.03	0.00	1109
11:00	8.40	22.06	60.74	0.02	0.70	0.00	0.37	0.29	0.97	2.67	0.00	0.03	0.00	1109
11:30	5.15	27.85	60.54	0.00	0.74	0.00	0.22	0.12	1.18	2.56	0.00	0.03	0.00	1112
12:00	3.32	13.14	78.97	0.00	0.71	0.00	0.14	0.15	0.55	3.33	0.00	0.03	0.00	1126
12:30	3.44	8.76	66.48	0.00	0.71	0.00	0.15	0.33	0.38	2.87	0.00	0.03	0.00	1126
13:00	6.75	16.76	64.83	0.02	0.79	0.00	0.30	0.44	0.74	2.87	0.00	0.03	0.00	1092
13:30	7.19	8.13	67.92	0.00	0.70	0.00	0.31	0.17	0.35	2.96	0.00	0.03	0.00	1122
14:00	7.93	12.68	67.74	0.00	0.71	0.00	0.35	0.23	0.56	2.97	0.00	0.03	0.00	1131
14:30	9.20	13.35	69.51	0.01	0.71	0.00	0.40	0.36	0.58	3.03	0.00	0.03	0.00	1097
15:00	8.15	10.12	68.64	0.00	0.80	0.00	0.35	0.33	0.44	2.97	0.00	0.03	0.00	1097
15:30	8.58	19.35	67.10	0.02	0.71	0.00	0.38	0.30	0.86	2.97	0.00	0.03	0.00	1126
16:00	4.91	21.87	60.37	0.00	0.78	0.00	0.21	0.19	0.96	2.64	0.00	0.03	0.00	1093
16:30	4.91	40.41	59.19	0.02	0.72	0.00	0.21	0.13	1.73	2.53	0.00	0.03	0.00	1097
17:00	3.95	20.20	77.35	0.00	0.72	0.00	0.17	0.19	0.88	3.36	0.00	0.03	0.00	1137
17:30	3.42	35.26	64.68	0.02	0.76	0.00	0.15	0.17	1.58	2.89	0.00	0.03	0.00	1141
18:00	3.30	23.23	69.17	0.00	0.55	0.34	0.14	0.23	1.01	3.02	0.00	0.02	0.01	1114
18:30	3.79	24.07	69.02	0.02	0.48	0.61	0.17	0.25	1.06	3.04	0.00	0.02	0.03	1111
19:00	6.61	24.73	65.57	0.00	0.53	0.59	0.29	0.25	1.07	2.85	0.00	0.02	0.03	1106
19:30	9.94	28.72	64.10	0.02	0.49	0.57	0.43	0.37	1.25	2.78	0.00	0.02	0.02	1103
20:00	9.78	25.13	68.21	0.00	0.62	0.00	0.42	0.27	1.07	2.90	0.00	0.03	0.00	1105
20:30	8.69	16.97	66.85	0.02	0.61	0.00	0.38	0.25	0.74	2.93	0.00	0.03	0.00	1118
21:00	9.21	15.20	66.55	0.00	0.61	0.00	0.41	0.38	0.68	2.96	0.00	0.03	0.00	1132
21:30	7.01	8.78	64.93	0.01	0.61	0.00	0.31	0.30	0.39	2.87	0.00	0.03	0.00	1127
22:00	8.73	15.25	68.21	0.00	0.60	0.00	0.38	0.29	0.67	2.98	0.00	0.03	0.00	1124
22:30	8.43	13.72	66.28	0.02	0.65	0.00	0.37	0.27	0.60	2.89	0.00	0.03	0.00	1119
23:00	9.05	18.21	67.49	0.00	0.61	0.00	0.40	0.23	0.80	2.97	0.00	0.03	0.00	1125
23:30	6.76	16.43	63.50	0.10	0.62	0.00	0.30	0.48	0.73	2.82	0.00	0.03	0.00	1115
00:00	6.15	31.16	63.07	0.09	0.62	0.00	0.27	0.31	1.37	2.77	0.00	0.03	0.00	1122
min	3,30	8,13	59,19	0,00	0,47	0,00	0,14	0,12	0,34	2,53	0,00	0,02	0,00	1092
max	9,94	40,41	78,97	0,13	0,80	0,62	0,43	0,48	1,73	3,36	0,01	0,03	0,03	1141
moyenne	7,25	16,38	66,91	0,02	0,64	0,09								1117
Total							15,23	37,69	34,37	140,55	0,04	1,34	0,20	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	17,91			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.