

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.23	34.83	72.68	0.00	0.57	0.01	0.31	0.13	1.51	3.15	0.00	0.02	0.00	1130
01:00	10.45	29.88	66.27	0.03	0.54	0.01	0.45	0.18	1.28	2.84	0.00	0.02	0.00	1129
01:30	9.04	22.65	66.32	0.02	0.54	0.01	0.39	0.19	0.97	2.84	0.00	0.02	0.00	1140
02:00	7.38	13.46	66.80	0.02	0.59	0.01	0.32	0.22	0.58	2.90	0.00	0.03	0.00	1136
02:30	5.55	17.97	65.96	0.00	0.56	0.01	0.24	0.18	0.78	2.88	0.00	0.02	0.00	1134
03:00	6.75	20.56	70.61	0.02	0.51	0.01	0.29	0.20	0.88	3.03	0.00	0.02	0.00	1141
03:30	5.82	25.11	64.16	0.00	0.54	0.01	0.26	0.22	1.12	2.87	0.00	0.02	0.00	1138
04:00	6.00	25.87	71.06	0.02	0.53	0.01	0.26	0.24	1.14	3.12	0.00	0.02	0.00	1140
04:30	10.06	23.37	65.47	0.00	0.55	0.01	0.45	0.22	1.05	2.94	0.00	0.02	0.00	1148
05:00	10.61	16.33	66.75	0.02	0.51	0.01	0.47	0.24	0.73	2.97	0.00	0.02	0.00	1130
05:30	8.63	15.74	61.81	0.01	0.53	0.01	0.39	0.59	0.71	2.79	0.00	0.02	0.00	1135
06:00	7.43	11.61	71.32	0.02	0.49	0.40	0.33	0.24	0.51	3.15	0.00	0.02	0.02	1136
06:30	8.44	15.57	66.31	0.00	0.56	0.67	0.38	0.23	0.70	2.99	0.00	0.03	0.03	1142
07:00	7.93	12.92	63.26	0.02	0.58	0.68	0.36	0.16	0.58	2.83	0.00	0.03	0.03	1147
07:30	8.71	24.71	68.75	0.00	0.60	0.69	0.38	0.17	1.07	2.97	0.00	0.03	0.03	1130
08:00	5.01	31.89	67.52	0.03	0.64	0.01	0.22	0.17	1.42	3.00	0.00	0.03	0.00	1151
08:30	5.08	27.43	67.11	0.01	0.65	0.01	0.23	0.22	1.24	3.03	0.00	0.03	0.00	1157
09:00	9.17	28.73	65.90	0.03	0.64	0.01	0.42	0.19	1.31	3.00	0.00	0.03	0.00	1148
09:30	9.51	25.85	67.07	0.00	0.65	0.01	0.42	0.28	1.15	2.99	0.00	0.03	0.00	1145
10:00	8.59	43.34	66.64	0.03	0.69	0.01	0.37	0.27	1.89	2.90	0.00	0.03	0.00	1123
10:30	7.45	26.75	56.04	0.00	0.68	0.01	0.33	0.19	1.18	2.48	0.00	0.03	0.00	1121
11:00	8.02	21.06	68.75	0.02	0.67	0.01	0.35	0.34	0.91	2.98	0.00	0.03	0.00	1140
11:30	8.89	18.49	65.37	0.00	0.67	0.01	0.39	0.19	0.81	2.85	0.00	0.03	0.00	1153
12:00	7.67	14.75	53.73	0.08	0.62	0.01	0.34	0.20	0.66	2.41	0.00	0.03	0.00	1147
12:30	7.31	14.77	67.51	0.00	0.68	0.01	0.32	0.15	0.64	2.91	0.00	0.03	0.00	1138
13:00	9.66	23.74	65.43	0.02	0.69	0.01	0.40	0.11	0.99	2.74	0.00	0.03	0.00	1130
13:30	7.64	15.63	71.12	0.01	0.66	0.01	0.33	0.25	0.66	3.03	0.00	0.03	0.00	1137
14:00	7.42	14.79	64.77	0.01	0.66	0.01	0.32	0.20	0.64	2.82	0.00	0.03	0.00	1138
14:30	8.32	16.18	69.51	0.00	0.68	0.01	0.37	0.25	0.72	3.10	0.00	0.03	0.00	1135
15:00	8.27	13.17	67.85	0.02	0.68	0.01	0.36	0.40	0.58	2.97	0.00	0.03	0.00	1136
15:30	7.96	10.72	65.80	0.00	0.66	0.01	0.35	0.35	0.47	2.91	0.00	0.03	0.00	1137
16:00	7.96	9.89	69.55	0.02	0.69	0.01	0.35	0.46	0.44	3.06	0.00	0.03	0.00	1125
16:30	8.05	10.56	66.36	0.00	0.66	0.01	0.36	0.41	0.47	2.96	0.00	0.03	0.00	1121
17:00	9.11	13.69	66.76	0.02	0.65	0.01	0.41	0.34	0.61	2.99	0.00	0.03	0.00	1133
17:30	7.47	6.84	64.22	0.00	0.71	0.01	0.33	0.35	0.30	2.85	0.00	0.03	0.00	1123
18:00	8.26	9.17	67.92	0.02	0.53	0.29	0.37	0.41	0.42	3.08	0.00	0.02	0.01	1137
18:30	7.67	6.47	64.85	0.00	0.37	0.55	0.34	0.39	0.28	2.85	0.00	0.02	0.02	1122
19:00	8.43	8.19	64.81	0.01	0.42	0.55	0.37	0.37	0.36	2.86	0.00	0.02	0.02	1128
19:30	8.32	10.41	65.31	0.00	0.42	0.55	0.36	0.29	0.46	2.86	0.00	0.02	0.02	1118
20:00	7.18	10.54	66.19	0.01	0.72	0.01	0.32	0.33	0.48	2.98	0.00	0.03	0.00	1147
20:30	7.10	8.08	73.11	0.00	0.74	0.01	0.32	0.44	0.36	3.25	0.00	0.03	0.00	1126
21:00	8.79	13.35	60.41	0.01	0.72	0.01	0.39	0.28	0.59	2.67	0.00	0.03	0.00	1113
21:30	6.37	6.51	70.38	0.00	0.71	0.01	0.28	0.40	0.29	3.13	0.00	0.03	0.00	1129
22:00	6.70	7.82	69.84	0.02	0.69	0.01	0.29	0.43	0.34	3.06	0.00	0.03	0.00	1119
22:30	8.50	9.88	62.86	0.00	0.72	0.01	0.38	0.29	0.44	2.78	0.00	0.03	0.00	1122
23:00	8.23	19.20	62.51	0.02	0.70	0.01	0.37	0.22	0.87	2.82	0.00	0.03	0.00	1125
23:30	7.56	22.63	65.82	0.00	0.70	0.01	0.33	0.17	0.98	2.85	0.00	0.03	0.00	1108
00:00	6.01	47.10	62.80	0.89	0.69	0.01	0.25	1.76	2.00	2.66	0.04	0.03	0.00	1137
min	5,01	6,47	53,73	0,00	0,37	0,01	0,22	0,11	0,28	2,41	0,00	0,02	0,00	1108
max	10,61	47,10	73,11	0,89	0,74	0,69	0,47	1,76	2,00	3,25	0,04	0,03	0,03	1157
moyenne	7,87	18,30	66,28	0,03	0,62	0,10								1135
Total							16,64	40,17	38,58	140,11	0,06	1,31	0,21	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	18,96			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.