

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.70	30.28	78.15	0.00	0.71	0.01	0.20	0.14	1.31	3.38	0.00	0.03	0.00	1140
01:00	4.69	30.58	66.29	0.02	0.70	0.01	0.21	0.18	1.37	2.96	0.00	0.03	0.00	1145
01:30	3.61	30.62	67.20	0.00	0.71	0.01	0.16	0.17	1.34	2.95	0.00	0.03	0.00	1117
02:00	2.93	19.88	71.62	0.06	0.75	0.01	0.13	0.25	0.87	3.15	0.00	0.03	0.00	1127
02:30	4.20	26.32	67.42	0.07	0.70	0.01	0.18	0.20	1.15	2.96	0.00	0.03	0.00	1130
03:00	6.16	36.54	63.80	0.03	0.71	0.01	0.27	0.18	1.62	2.82	0.00	0.03	0.00	1136
03:30	5.55	49.31	69.06	0.00	0.73	0.01	0.24	0.29	2.16	3.03	0.00	0.03	0.00	1123
04:00	3.19	24.21	66.59	0.02	0.73	0.01	0.14	0.28	1.05	2.88	0.00	0.03	0.00	1117
04:30	2.35	13.32	70.58	0.00	0.71	0.01	0.10	0.25	0.58	3.07	0.00	0.03	0.00	1134
05:00	3.11	24.37	62.64	0.02	0.68	0.01	0.14	0.29	1.08	2.79	0.00	0.03	0.00	1132
05:30	5.77	24.52	69.82	0.00	0.70	0.01	0.26	0.22	1.09	3.09	0.00	0.03	0.00	1126
06:00	8.98	24.65	66.33	0.02	0.58	0.32	0.40	0.25	1.11	2.99	0.00	0.03	0.01	1128
06:30	10.22	16.80	67.84	0.00	0.52	0.61	0.46	0.20	0.76	3.06	0.00	0.02	0.03	1130
07:00	8.29	14.67	63.61	0.02	0.52	0.63	0.38	0.17	0.67	2.92	0.00	0.02	0.03	1151
07:30	8.43	16.24	63.66	0.00	0.49	0.60	0.38	0.17	0.74	2.89	0.00	0.02	0.03	1136
08:00	7.00	12.71	70.12	0.01	0.61	0.01	0.31	0.17	0.56	3.11	0.00	0.03	0.00	1136
08:30	8.53	14.12	66.14	0.00	0.59	0.01	0.38	0.14	0.63	2.94	0.00	0.03	0.00	1137
09:00	8.37	10.87	69.26	0.02	0.53	0.33	0.37	0.17	0.48	3.05	0.00	0.02	0.01	1143
09:30	8.76	14.66	65.12	0.00	0.47	0.64	0.38	0.18	0.64	2.83	0.00	0.02	0.03	1146
10:00	7.44	9.46	65.76	0.02	0.44	0.64	0.33	0.15	0.42	2.91	0.00	0.02	0.03	1146
10:30	7.57	9.21	68.91	0.00	0.49	0.64	0.34	0.22	0.41	3.06	0.00	0.02	0.03	1132
11:00	8.58	10.79	66.52	0.02	0.40	0.67	0.38	0.17	0.47	2.93	0.00	0.02	0.03	1120
11:30	9.15	14.14	66.49	0.00	0.45	0.64	0.39	0.07	0.60	2.84	0.00	0.02	0.03	1107
12:00	8.07	17.28	56.33	0.00	0.43	0.60	0.36	0.24	0.77	2.52	0.00	0.02	0.03	1111
12:30	5.71	4.66	74.97	0.00	0.44	0.59	0.24	0.09	0.20	3.17	0.00	0.02	0.02	1125
13:00	6.56	4.57	66.33	0.01	0.46	0.59	0.27	0.08	0.19	2.76	0.00	0.02	0.02	1094
13:30	8.14	6.32	62.74	0.00	0.48	0.59	0.34	0.07	0.26	2.62	0.00	0.02	0.02	1106
14:00	9.49	12.19	68.08	0.01	0.49	0.46	0.41	0.10	0.53	2.93	0.00	0.02	0.02	1124
14:30	9.16	17.76	65.25	0.01	0.67	0.01	0.41	0.07	0.79	2.89	0.00	0.03	0.00	1118
15:00	7.37	9.44	67.68	0.01	0.75	0.01	0.32	0.12	0.42	2.98	0.00	0.03	0.00	1123
15:30	8.72	44.28	91.16	0.00	0.70	0.01	0.39	0.17	1.97	4.05	0.00	0.03	0.00	1136
16:00	6.21	5.22	85.54	0.01	0.67	0.01	0.28	0.36	0.23	3.83	0.00	0.03	0.00	1144
16:30	2.19	2.39	66.36	0.00	0.66	0.01	0.10	0.24	0.11	3.01	0.00	0.03	0.00	1146
17:00	2.20	7.50	69.45	0.02	0.71	0.01	0.10	0.25	0.33	3.06	0.00	0.03	0.00	1120
17:30	4.66	22.99	59.18	0.00	0.68	0.01	0.20	0.11	1.01	2.59	0.00	0.03	0.00	1117
18:00	6.95	17.96	75.51	0.02	0.66	0.18	0.30	0.16	0.79	3.30	0.00	0.03	0.01	1144
18:30	8.12	15.40	66.83	0.00	0.51	0.65	0.37	0.26	0.69	3.01	0.00	0.02	0.03	1155
19:00	9.55	16.95	64.85	0.01	0.42	0.66	0.43	0.28	0.76	2.92	0.00	0.02	0.03	1147
19:30	9.28	12.56	69.91	0.00	0.50	0.63	0.42	0.31	0.56	3.13	0.00	0.02	0.03	1142
20:00	7.25	9.01	60.46	0.02	0.50	0.45	0.32	0.27	0.40	2.70	0.00	0.02	0.02	1115
20:30	7.28	13.05	72.56	0.00	0.66	0.01	0.33	0.26	0.58	3.25	0.00	0.03	0.00	1135
21:00	8.06	13.33	62.46	0.01	0.61	0.01	0.35	0.24	0.59	2.75	0.00	0.03	0.00	1126
21:30	7.20	13.40	67.48	0.00	0.65	0.01	0.32	0.22	0.59	2.96	0.00	0.03	0.00	1139
22:00	7.57	19.23	68.00	0.01	0.61	0.01	0.34	0.23	0.86	3.04	0.00	0.03	0.00	1136
22:30	9.22	12.77	67.82	0.00	0.63	0.01	0.41	0.30	0.57	3.05	0.00	0.03	0.00	1145
23:00	8.46	13.21	67.84	0.01	0.59	0.01	0.38	0.21	0.59	3.04	0.00	0.03	0.00	1131
23:30	7.77	16.17	64.87	0.00	0.65	0.01	0.35	0.15	0.72	2.88	0.00	0.03	0.00	1117
00:00	8.40	12.31	69.57	0.01	0.62	0.01	0.38	0.22	0.55	3.12	0.00	0.03	0.00	1141
min	2,19	2,39	56,33	0,00	0,40	0,01	0,10	0,07	0,11	2,52	0,00	0,02	0,00	1094
max	10,22	49,31	91,16	0,07	0,75	0,67	0,46	0,36	2,16	4,05	0,00	0,03	0,03	1155
moyenne	6,90	17,05	68,00	0,01	0,60	0,24								1130
Total							14,64	27,85	36,17	144,15	0,02	1,27	0,50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	13,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.