

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	2.26	36.64	46.47	0.00	0.68	0.01	0.10	0.06	1.56	1.98	0.00	0.03	0.00	1110
01:00	1.48	17.28	45.07	0.03	0.70	0.01	0.06	0.05	0.75	1.95	0.00	0.03	0.00	1112
01:30	1.32	16.82	45.13	0.00	0.68	0.01	0.06	0.05	0.73	1.97	0.00	0.03	0.00	1106
02:00	2.00	74.41	50.43	0.03	0.68	0.03	0.09	0.08	3.27	2.21	0.00	0.03	0.00	1124
02:30	2.64	53.87	61.84	0.00	0.67	0.01	0.11	0.08	2.21	2.53	0.00	0.03	0.00	1121
03:00	1.72	22.34	58.20	0.03	0.68	0.01	0.07	0.12	0.97	2.54	0.00	0.03	0.00	1136
03:30	1.44	8.84	62.08	0.00	0.68	0.01	0.06	0.08	0.39	2.72	0.00	0.03	0.00	1115
04:00	1.34	38.76	60.20	0.03	0.73	0.01	0.06	0.08	1.66	2.58	0.00	0.03	0.00	1110
04:30	1.59	28.27	63.75	0.00	0.69	0.01	0.07	0.10	1.23	2.78	0.00	0.03	0.00	1138
05:00	1.73	37.62	66.60	0.03	0.67	0.01	0.08	0.12	1.68	2.97	0.00	0.03	0.00	1124
05:30	1.54	13.65	60.79	0.00	0.72	0.01	0.07	0.09	0.58	2.59	0.00	0.03	0.00	1134
06:00	1.52	13.63	71.96	0.03	0.65	0.18	0.07	0.08	0.60	3.16	0.00	0.03	0.01	1151
06:30	3.10	35.67	69.17	0.01	0.50	0.63	0.14	0.10	1.59	3.08	0.00	0.02	0.03	1145
07:00	3.98	51.02	67.78	0.03	0.55	0.58	0.18	0.06	2.30	3.06	0.00	0.02	0.03	1164
07:30	5.09	81.48	65.07	0.03	0.55	0.63	0.22	0.08	3.56	2.84	0.00	0.02	0.03	1150
08:00	3.09	25.16	59.40	0.01	0.57	0.42	0.14	0.22	1.14	2.70	0.00	0.03	0.02	1160
08:30	1.64	6.06	65.09	0.03	0.59	0.00	0.07	0.07	0.28	2.96	0.00	0.03	0.00	1166
09:00	1.26	14.02	67.45	0.00	0.59	0.00	0.05	0.07	0.61	2.95	0.00	0.03	0.00	1168
09:30	1.87	35.65	67.18	0.02	0.58	0.00	0.08	0.08	1.61	3.04	0.00	0.03	0.00	1174
10:00	2.50	73.04	68.85	0.00	0.62	0.00	0.11	0.05	3.16	2.98	0.00	0.03	0.00	1151
10:30	2.35	27.94	68.32	0.02	0.58	0.00	0.10	0.11	1.22	2.98	0.00	0.03	0.00	1150
11:00	1.34	2.69	63.08	0.00	0.63	0.00	0.06	0.10	0.12	2.72	0.00	0.03	0.00	1159
11:30	1.44	32.03	65.25	0.02	0.55	0.00	0.06	0.08	1.40	2.85	0.00	0.02	0.00	1155
12:00	2.38	52.75	65.36	0.00	0.58	0.00	0.11	0.05	2.35	2.91	0.00	0.03	0.00	1166
12:30	2.60	36.52	69.91	0.04	0.60	0.00	0.11	0.32	1.61	3.08	0.00	0.03	0.00	1157
13:00	1.90	25.55	83.71	0.16	0.55	0.00	0.09	0.08	1.15	3.76	0.01	0.02	0.00	1174
13:30	2.13	12.38	62.41	0.00	0.52	0.01	0.10	0.07	0.56	2.82	0.00	0.02	0.00	1177
14:00	2.94	13.84	67.97	0.03	0.51	0.01	0.13	0.12	0.60	2.94	0.00	0.02	0.00	1161
14:30	7.53	29.12	60.77	0.00	0.58	0.01	0.33	0.09	1.26	2.63	0.00	0.03	0.00	1140
15:00	9.71	29.16	68.25	0.03	0.53	0.01	0.42	0.12	1.26	2.95	0.00	0.02	0.00	1143
15:30	11.10	23.06	65.41	0.00	0.58	0.01	0.48	0.08	1.00	2.83	0.00	0.03	0.00	1155
16:00	9.24	16.69	61.05	0.02	0.48	0.01	0.40	0.10	0.72	2.63	0.00	0.02	0.00	1164
16:30	9.29	13.52	47.04	0.00	0.51	0.01	0.40	0.13	0.59	2.04	0.00	0.02	0.00	1172
17:00	9.54	30.73	62.81	0.02	0.53	0.01	0.42	0.19	1.36	2.78	0.00	0.02	0.00	1165
17:30	6.52	41.29	66.53	0.00	0.63	0.01	0.27	0.05	1.71	2.75	0.00	0.03	0.00	1121
18:00	7.75	55.24	70.55	0.02	0.55	0.15	0.33	0.08	2.33	2.97	0.00	0.02	0.01	1112
18:30	10.16	59.45	69.96	0.00	0.57	0.55	0.44	0.07	2.56	3.02	0.00	0.02	0.02	1128
19:00	5.13	34.35	63.43	0.02	0.60	0.55	0.22	0.09	1.50	2.77	0.00	0.03	0.02	1134
19:30	5.23	31.28	68.70	0.00	0.59	0.55	0.23	0.06	1.37	3.02	0.00	0.03	0.02	1146
20:00	4.80	26.03	64.73	0.02	0.55	0.40	0.21	0.10	1.14	2.84	0.00	0.02	0.02	1155
20:30	5.59	47.04	63.97	0.00	0.50	0.01	0.25	0.08	2.08	2.83	0.00	0.02	0.00	1158
21:00	7.18	27.19	69.99	0.02	0.52	0.01	0.31	0.09	1.17	3.02	0.00	0.02	0.00	1138
21:30	10.90	38.15	65.15	0.00	0.58	0.01	0.47	0.05	1.64	2.80	0.00	0.02	0.00	1140
22:00	7.45	38.70	66.70	0.02	0.54	0.01	0.32	0.11	1.68	2.89	0.00	0.02	0.00	1134
22:30	10.28	41.69	68.66	0.00	0.57	0.01	0.45	0.05	1.82	3.00	0.00	0.02	0.00	1140
23:00	8.95	34.05	63.87	0.02	0.52	0.03	0.39	0.09	1.49	2.79	0.00	0.02	0.00	1143
23:30	12.75	60.88	68.70	0.00	0.60	0.01	0.55	0.05	2.64	2.98	0.00	0.03	0.00	1140
00:00	9.00	48.41	64.96	0.02	0.57	0.01	0.40	0.10	2.16	2.90	0.00	0.03	0.00	1155
min	1,26	2,69	45,07	0,00	0,48	0,00	0,05	0,05	0,12	1,95	0,00	0,02	0,00	1106
max	12,75	81,48	83,71	0,16	0,73	0,63	0,55	0,32	3,56	3,76	0,01	0,03	0,03	1177
moyenne	4,76	33,62	63,95	0,02	0,59	0,10								1143
Total							9,94	12,92	70,38	134,12	0,03	1,24	0,22	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,15			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				97,22			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.