Rapport DREAL journalier: 06.05.2020

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4,55	17,97	66,65	0,00	0,55	0,01	0,19	0,07	0,77	2,85	0,00	0,02	0,00	1129
01:00	4,36	59,89	66,88	0,03	0,56	0,01	0,19	0,10	2,63	2,94	0,00	0,02	0,00	1137
01:30	3,33	18,57	66,06	0,00	0,60	0,00	0,15	0,05	0,81	2,89	0,00	0,03	0,00	1118
02:00	2,02	17,79	67,71	0,04	0,59	0,00	0,09	0,10	0,78	2,98	0,00	0,03	0,00	1130
02:30	2,35	36,05	66,98	0,00	0,60	0,00	0,10	0,07	1,60	2,96	0,00	0,03	0,00	1132
03:00	3,30	46,69	67,71	0,03	0,57	0,00	0,15	0,08	2,06	2,99	0,00	0,03	0,00	1136
03:30	2,55	28,35	67,02	0,00	0,57	0,00	0,11	0,06	1,26	2,99	0,00	0,03	0,00	1140
04:00	3,27	77,89	65,01	0,02	0,58	0,00	0,14	0,09	3,43	2,86	0,00	0,03	0,00	1122
04:30	2,00	1,81	68,00	0,00	0,55	0,00	0,09	0,06	0,08	3,01	0,00	0,02	0,00	1140
05:00	1,27	17,62	66,20	0,04	0,56	0,00	0,06	0,10	0,79	2,95	0,00	0,03	0,00	1128
05:30	2,14	55,18	59,83	0,00	0,56	0,00	0,10	0,08	2,47	2,68	0,00	0,02	0,00	1129
06:00	2,28	28,14	71,74	0,03	0,47	0,10	0,10	0,10	1,23	3,14	0,00	0,02	0,00	1124
06:30	2,70	21,32	67,81	0,00	0,22	0,61	0,12	0,05	0,94	2,98	0,00	0,01	0,03	1134
07:00	2,84	24,90	65,31	0,03	0,27	0,63	0,13	0,08	1,11	2,92	0,00	0,01	0,03	1149
07:30	3,33	33,92	67,56	0,00	0,25	0,65	0,15	0,05	1,51	3,00	0,00	0,01	0,03	1142
08:00	3,76	45,42	66,19	0,03	0,35	0,45	0,17	0,08	2,04	2,97	0,00	0,02	0,02	1151
08:30	3,65	51,07	68,67	0,00	0,55	0,00	0,16	0,07	2,20	2,96	0,00	0,02	0,00	1126
09:00	2,94	28,52	58,58	0,03	0,56	0,00	0,13	0,09	1,24	2,54	0,00	0,02	0,00	1106
09:30	3,72	20,92	68,57	0,00	0,56	0,00	0,16	0,08	0,92	3,00	0,00	0,02	0,00	1132
10:00	5,24	19,83	69,38	0,02	0,57	0,01	0,23	0,11	0,87	3,05	0,00	0,03	0,00	1154
10:30	8,46	25,78	66,62	0,00	0,55	0,00	0,37	0,08	1,14	2,93	0,00	0,02	0,00	1157
11:00	9,99	19,90	59,24	0,08	0,59	0,00	0,40	0,13	0,80	2,38	0,00	0,02	0,00	1106
11:30	7,79	12,00	59,26	0,00	0,63	0,00	0,30	0,10	0,46	2,29	0,00	0,02	0,00	1081
12:00	9,92	18,20	67,79	0,00	0,56	0,01	0,40	0,04	0,74	2,76	0,00	0,02	0,00	1112
12:30	9,62	18,16	66,48	0,00	0,63	0,01	0,39	0,05	0,73	2,69	0,00	0,03	0,00	1093
13:00	7,28	9,97	68,13	0,03	0,59	0,01	0,29	0,03	0,40	2,75	0,00	0,02	0,00	1125
13:30	6,22	8,59	63,83	0,00	0,57	0,01	0,26	0,04	0,36	2,66	0,00	0,02	0,00	1149
14:00	5,15	10,01	70,41	0,03	0,55	0,01	0,21	0,08	0,41	2,89	0,00	0,02	0,00	1142
14:30	8,33	23,33	69,60	0,00	0,53	0,01	0,35	0,05	0,99	2,95	0,00	0,02	0,00	1143
15:00	8,13	33,38	62,12	0,02	0,54	0,01	0,35	0,07	1,45	2,69	0,00	0,02	0,00	1129
15:30	8,83	25,47	67,55	0,00	0,56	0,01	0,39	0,05	1,11	2,95	0,00	0,02	0,00	1133
16:00	10,33	35,85	66,14	0,00	0,59	0,01	0,45	0,05	1,56	2,87	0,00	0,03	0,00	1120
16:30	8,34	13,22	59,45	0,00	0,59	0,01	0,36	0,03	0,57	2,54	0,00	0,03	0,00	1128
17:00	7,91	41,84	73,08	0,03	0,54	0,01	0,34	0,04	1,80	3,14	0,00	0,02	0,00	1144
17:30	5,17	23,23	59,33	0,02	0,57	0,01	0,23	0,05	1,01	2,59	0,00	0,02	0,00	1135
18:00	10,06	28,01	65,46	0,00	0,59	0,15	0,43	0,03	1,21	2,83	0,00	0,03	0,01	1131
18:30	10,48	22,43	63,82	0,02	0,50	0,53	0,45	0,05	0,97	2,76	0,00	0,02	0,02	1138
19:00	7,66	9,35	68,41	0,00	0,53	0,55	0,33	0,05	0,40	2,91	0,00	0,02	0,02	1145
19:30	6,86	13,51	66,95	0,02	0,59	0,53	0,31	0,05	0,61	3,01	0,00	0,03	0,02	1168
20:00	8,44	19,15	63,71	0,00	0,54	0,40	0,37	0,07	0,84	2,81	0,00	0,02	0,02	1145
20:30	8,76	16,66	71,95	0,02	0,58	0,01	0,39	0,07	0,74	3,19	0,00	0,03	0,00	1143
21:00	6,46	5,46	63,29	0,00	0,56	0,01	0,28	0,09	0,23	2,70	0,00	0,02	0,00	1141
21:30	7,66	9,59	57,96	0,00	0,55	0,01	0,32	0,07	0,40	2,42	0,00	0,02	0,00	1151
22:00	8,87	13,32	63,05	0,01	0,52	0,01	0,39	0,07	0,58	2,75	0,00	0,02	0,00	1143
22:30	8,75	8,25	66,55	0,00	0,54	0,00	0,38	0,07	0,36	2,90	0,00	0,02	0,00	1153
23:00	8,11	18,79	67,55	0,02	0,52	0,00	0,37	0,06	0,85	3,04	0,00	0,02	0,00	1153
23:30	8,50	12,06	66,27	0,00	0,57	0,00	0,37	0,05	0,53	2,91	0,00	0,03	0,00	1151
00:00	5,25	27,03	63,17	0,05	0,56	0,00	0,23	0,08	1,18	2,76	0,00	0,02	0,00	1122
min	**1,27**	**1,81**	**57,96**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,06**	**0,03**	**0,08**	**2,29**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**1081**
max	**10,48**	**77,89**	**73,08**	**0,08**	**0,63**	**0,65**	**0,45**	**0,13**	**3,43**	**3,19**	**0,00**	**0,03**	**0,03**	**1168**
moyenne	**6,02**	**24,47**	**65,81**	**0,01**	**0,54**	**0,10**								**1135**
Total							**12,42**	**11,29**	**51,17**	**136,77**	**0,03**	**1,12**	**0,21**	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO		NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00		00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0		0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,43				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0		0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0		0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00							
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H	0							0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel	100,00							

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.