Rapport DREAL journalier: 11.05.2020

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,67	22,21	65,16	0,00	0,59	0,01	0,35	0,07	0,89	2,63	0,00	0,02	0,00	1108
01:00	7,96	19,78	68,10	0,04	0,58	0,01	0,33	0,09	0,81	2,80	0,00	0,02	0,00	1142
01:30	5,57	18,13	71,21	0,00	0,58	0,01	0,23	0,05	0,75	2,94	0,00	0,02	0,00	1149
02:00	6,75	38,15	66,86	0,04	0,65	0,01	0,29	0,09	1,64	2,88	0,00	0,03	0,00	1150
02:30	6,43	27,90	63,29	0,00	0,59	0,01	0,29	0,08	1,26	2,85	0,00	0,03	0,00	1173
03:00	7,51	24,03	67,21	0,05	0,60	0,00	0,35	0,11	1,11	3,12	0,00	0,03	0,00	1161
03:30	7,06	14,06	69,34	0,00	0,62	0,00	0,32	0,09	0,63	3,12	0,00	0,03	0,00	1153
04:00	7,92	14,22	67,38	0,04	0,61	0,01	0,35	0,18	0,63	3,00	0,00	0,03	0,00	1146
04:30	8,29	13,58	67,27	0,00	0,61	0,00	0,37	0,08	0,60	2,97	0,00	0,03	0,00	1144
05:00	8,55	13,63	64,75	0,02	0,58	0,00	0,38	0,11	0,61	2,88	0,00	0,03	0,00	1157
05:30	8,16	7,89	68,48	0,00	0,57	0,00	0,36	0,08	0,34	2,99	0,00	0,02	0,00	1144
06:00	8,16	8,45	67,42	0,02	0,61	0,12	0,36	0,10	0,38	3,00	0,00	0,03	0,01	1158
06:30	8,51	9,02	65,34	0,00	0,64	0,68	0,38	0,06	0,40	2,88	0,00	0,03	0,03	1143
07:00	8,31	9,93	64,05	0,02	0,64	0,66	0,38	0,09	0,45	2,91	0,00	0,03	0,03	1164
07:30	6,53	7,64	67,58	0,00	0,59	0,67	0,29	0,10	0,34	3,04	0,00	0,03	0,03	1180
08:00	7,88	8,03	62,83	0,03	0,57	0,51	0,34	0,10	0,35	2,74	0,00	0,03	0,02	1141
08:30	8,02	8,92	69,85	0,00	0,58	0,00	0,35	0,06	0,39	3,06	0,00	0,03	0,00	1154
09:00	9,89	12,95	65,02	0,02	0,54	0,12	0,43	0,11	0,56	2,83	0,00	0,02	0,01	1122
09:30	6,33	4,42	67,12	0,12	0,34	0,70	0,27	0,09	0,19	2,87	0,01	0,01	0,03	1108
10:00	7,00	3,66	64,12	0,03	0,37	0,73	0,29	0,10	0,15	2,64	0,00	0,02	0,03	1104
10:30	7,25	2,10	62,97	0,00	0,32	0,77	0,28	0,06	0,08	2,42	0,00	0,01	0,03	1077
11:00	8,26	2,78	54,83	0,04	0,35	0,75	0,33	0,11	0,11	2,16	0,00	0,01	0,03	1070
11:30	8,36	0,49	18,93	0,00	0,39	0,87	0,28	0,10	0,02	0,64	0,00	0,01	0,03	1021
12:00	9,21	6,97	49,27	0,00	0,43	0,85	0,32	0,31	0,24	1,69	0,00	0,01	0,03	1031
12:30	9,66	11,53	67,35	0,00	0,35	0,79	0,33	0,08	0,40	2,32	0,00	0,01	0,03	1041
13:00	5,04	4,98	43,65	0,05	0,42	0,71	0,19	0,05	0,19	1,63	0,00	0,02	0,03	1074
13:30	3,48	1,40	18,44	0,00	0,35	0,69	0,13	0,05	0,05	0,70	0,00	0,01	0,03	1112
14:00	3,22	6,03	56,18	0,01	0,39	0,69	0,13	0,11	0,25	2,29	0,00	0,02	0,03	1148
14:30	4,04	9,33	68,66	0,06	0,32	0,67	0,18	0,07	0,41	3,02	0,00	0,01	0,03	1177
15:00	6,99	17,54	85,15	0,00	0,36	0,69	0,31	0,12	0,77	3,72	0,00	0,02	0,03	1136
15:30	9,12	15,18	52,64	0,04	0,38	0,70	0,39	0,10	0,65	2,26	0,00	0,02	0,03	1112
16:00	9,38	17,38	75,96	0,01	0,32	0,68	0,41	0,10	0,75	3,30	0,00	0,01	0,03	1122
16:30	8,50	12,47	61,66	0,05	0,39	0,68	0,37	0,09	0,55	2,72	0,00	0,02	0,03	1150
17:00	6,62	16,11	59,14	0,01	0,36	0,65	0,30	0,10	0,73	2,67	0,00	0,02	0,03	1154
17:30	7,17	17,38	70,00	0,05	0,41	0,65	0,31	0,10	0,76	3,07	0,00	0,02	0,03	1138
18:00	9,05	13,11	66,68	0,01	0,37	0,62	0,40	0,11	0,58	2,93	0,00	0,02	0,03	1153
18:30	8,15	10,84	66,49	0,06	0,37	0,60	0,37	0,08	0,49	3,02	0,00	0,02	0,03	1164
19:00	8,25	14,48	64,21	0,09	0,40	0,61	0,37	0,50	0,65	2,89	0,00	0,02	0,03	1192
19:30	6,70	16,82	68,77	0,05	0,33	0,60	0,30	0,06	0,76	3,09	0,00	0,01	0,03	1161
20:00	8,32	10,60	52,40	0,00	0,46	0,50	0,36	0,09	0,46	2,25	0,00	0,02	0,02	1160
20:30	6,08	7,48	63,94	0,06	0,55	0,00	0,27	0,11	0,33	2,81	0,00	0,02	0,00	1170
21:00	9,63	12,78	69,34	0,00	0,59	0,00	0,41	0,10	0,55	2,98	0,00	0,03	0,00	1127
21:30	8,45	7,56	69,39	0,00	0,58	0,00	0,37	0,07	0,33	3,00	0,00	0,02	0,00	1149
22:00	8,74	13,41	65,14	0,08	0,60	0,00	0,37	0,09	0,57	2,79	0,00	0,03	0,00	1133
22:30	7,71	10,83	65,99	0,00	0,62	0,00	0,34	0,09	0,47	2,89	0,00	0,03	0,00	1140
23:00	7,36	12,07	64,66	0,07	0,60	0,00	0,32	0,08	0,52	2,81	0,00	0,03	0,00	1124
23:30	7,68	10,88	67,84	0,00	0,61	0,00	0,34	0,07	0,48	2,96	0,00	0,03	0,00	1138
00:00	7,57	19,10	62,28	0,07	0,58	0,00	0,33	0,08	0,84	2,73	0,00	0,03	0,00	1120
min	**3,22**	**0,49**	**18,44**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**0,13**	**0,05**	**0,02**	**0,64**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**1021**
max	**9,89**	**38,15**	**85,15**	**0,12**	**0,65**	**0,87**	**0,43**	**0,50**	**1,64**	**3,72**	**0,01**	**0,03**	**0,03**	**1192**
moyenne	**7,57**	**12,25**	**63,01**	**0,03**	**0,49**	**0,38**								**1132**
Total							**15,50**	**14,67**	**25,47**	**129,91**	**0,06**	**1,02**	**0,75**	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO		NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00		00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0		0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,26				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0		0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0		0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00							
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H	0							0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel	100,00							

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.