

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,33	17,44	63,10	0,00	0,61	0,00	0,27	0,07	0,73	2,66	0,00	0,03	0,00	1114
01:00	9,49	16,00	76,72	0,08	0,59	0,00	0,41	0,08	0,70	3,34	0,00	0,03	0,00	1135
01:30	9,39	18,99	64,95	0,00	0,60	0,00	0,42	0,10	0,84	2,89	0,00	0,03	0,00	1137
02:00	4,86	19,46	70,12	0,07	0,53	0,00	0,22	0,09	0,87	3,14	0,00	0,02	0,00	1144
02:30	4,46	20,24	64,46	0,00	0,56	0,00	0,19	0,07	0,88	2,81	0,00	0,02	0,00	1134
03:00	4,30	20,81	66,70	0,04	0,60	0,00	0,19	0,08	0,92	2,93	0,00	0,03	0,00	1144
03:30	5,74	25,11	71,37	0,00	0,56	0,00	0,26	0,07	1,12	3,19	0,00	0,02	0,00	1148
04:00	9,95	31,73	61,24	0,05	0,54	0,00	0,43	0,07	1,37	2,65	0,00	0,02	0,00	1124
04:30	9,39	45,85	66,83	0,00	0,50	0,00	0,40	0,14	1,96	2,85	0,00	0,02	0,00	1128
05:00	5,39	61,72	60,41	0,05	0,54	0,00	0,23	0,07	2,68	2,62	0,00	0,02	0,00	1124
05:30	4,25	39,24	70,33	0,00	0,50	0,00	0,18	0,06	1,71	3,06	0,00	0,02	0,00	1132
06:00	3,17	26,68	67,39	0,06	0,46	0,12	0,14	0,10	1,18	2,97	0,00	0,02	0,01	1122
06:30	3,35	28,17	66,90	0,00	0,41	0,65	0,15	0,09	1,27	3,01	0,00	0,02	0,03	1141
07:00	4,16	47,89	66,77	0,03	0,39	0,66	0,18	0,12	2,13	2,97	0,00	0,02	0,03	1137
07:30	5,84	30,09	66,80	0,00	0,39	0,66	0,26	0,08	1,35	3,00	0,00	0,02	0,03	1154
08:00	8,70	24,10	64,20	0,09	0,48	0,50	0,38	0,08	1,05	2,81	0,00	0,02	0,02	1156
08:30	8,54	24,32	67,27	0,00	0,44	0,00	0,37	0,10	1,06	2,94	0,00	0,02	0,00	1149
09:00	10,42	39,18	65,84	0,06	0,42	0,00	0,45	0,11	1,69	2,84	0,00	0,02	0,00	1120
09:30	5,37	37,02	67,75	0,00	0,47	0,00	0,23	0,10	1,60	2,93	0,00	0,02	0,00	1138
10:00	5,66	45,36	66,17	0,08	0,48	0,00	0,25	0,12	2,00	2,92	0,00	0,02	0,00	1150
10:30	4,20	34,01	65,29	0,00	0,47	0,00	0,18	0,12	1,48	2,85	0,00	0,02	0,00	1145
11:00	5,11	23,95	65,21	0,04	0,53	0,00	0,22	0,11	1,05	2,87	0,00	0,02	0,00	1129
11:30	6,70	34,17	56,47	0,08	0,52	0,00	0,30	0,98	1,51	2,49	0,00	0,02	0,00	1113
12:00	6,36	18,82	59,21	0,04	0,51	0,00	0,28	0,10	0,83	2,61	0,00	0,02	0,00	1128
12:30	9,04	16,72	68,19	0,00	0,54	0,00	0,39	0,11	0,72	2,95	0,00	0,02	0,00	1139
13:00	9,04	12,71	61,89	0,05	0,53	0,00	0,39	0,15	0,55	2,69	0,00	0,02	0,00	1157
13:30	9,48	11,92	70,04	0,00	0,57	0,00	0,41	0,11	0,52	3,06	0,00	0,02	0,00	1143
14:00	8,26	12,64	66,35	0,00	0,53	0,00	0,36	0,13	0,54	2,86	0,00	0,02	0,00	1136
14:30	9,67	17,43	63,03	0,05	0,54	0,00	0,42	0,09	0,76	2,75	0,00	0,02	0,00	1145
15:00	9,19	15,40	67,51	0,03	0,59	0,00	0,40	0,11	0,67	2,94	0,00	0,03	0,00	1122
15:30	8,00	10,23	68,62	0,02	0,58	0,00	0,35	0,09	0,44	2,96	0,00	0,03	0,00	1121
16:00	7,22	9,58	65,91	0,00	0,57	0,00	0,32	0,11	0,42	2,91	0,00	0,03	0,00	1150
16:30	8,14	31,75	68,69	0,06	0,61	0,00	0,35	0,10	1,38	2,99	0,00	0,03	0,00	1119
17:00	5,01	37,45	66,49	0,00	0,61	0,00	0,22	0,09	1,63	2,90	0,00	0,03	0,00	1108
17:30	4,51	33,23	67,38	0,04	0,59	0,00	0,20	0,09	1,44	2,93	0,00	0,03	0,00	1130
18:00	4,52	16,14	66,08	0,00	0,53	0,08	0,19	0,10	0,69	2,82	0,00	0,02	0,00	1134
18:30	9,46	16,00	63,73	0,09	0,36	0,53	0,41	0,10	0,70	2,78	0,00	0,02	0,02	1128
19:00	10,29	11,82	63,86	0,00	0,33	0,54	0,44	0,10	0,51	2,75	0,00	0,01	0,02	1127
19:30	9,57	8,79	66,77	0,00	0,35	0,54	0,41	0,07	0,38	2,88	0,00	0,02	0,02	1123
20:00	8,49	7,46	69,97	0,00	0,41	0,40	0,37	0,10	0,32	3,03	0,00	0,02	0,02	1130
20:30	8,89	15,27	64,48	0,05	0,61	0,00	0,39	0,10	0,67	2,82	0,00	0,03	0,00	1110
21:00	7,24	13,40	67,89	0,00	0,66	0,00	0,31	0,07	0,57	2,88	0,00	0,03	0,00	1117
21:30	6,23	16,92	64,18	0,00	0,63	0,00	0,27	0,09	0,74	2,81	0,00	0,03	0,00	1129
22:00	8,01	18,85	68,47	0,09	0,63	0,00	0,34	0,09	0,81	2,95	0,00	0,03	0,00	1127
22:30	11,57	25,32	59,86	0,05	0,59	0,00	0,51	0,22	1,13	2,66	0,00	0,03	0,00	1124
23:00	7,44	14,05	73,50	0,07	0,58	0,00	0,32	0,06	0,61	3,20	0,00	0,03	0,00	1132
23:30	7,54	15,86	69,77	0,00	0,61	0,00	0,33	0,07	0,70	3,09	0,00	0,03	0,00	1145
00:00	6,09	12,96	66,59	0,05	0,57	0,00	0,27	0,07	0,58	2,97	0,00	0,03	0,00	1150
min	3,17	7,46	56,47	0,00	0,33	0,00	0,14	0,06	0,32	2,49	0,00	0,01	0,00	1108
max	11,57	61,72	76,72	0,09	0,66	0,66	0,51	0,98	2,68	3,34	0,00	0,03	0,03	1157
moyenne	7,17	23,59	66,27	0,03	0,53	0,10								1133
Total							15,00	15,90	49,48	138,90	0,06	1,10	0,21	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	7,58			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.